





承認	審査	作成
2019.9.18	2019.9.18	2019.9.18

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.9.18	13:00 ~ 14:00	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-194 BG : 67cpm (機器効率 : 26.5%)



○ : 地面
△ : 手すり

No	cpm	No	cpm
1 : 地面	90	7 : 手すり (斜面)	70
2 : 足場	80	8 : 手すり (斜面)	80
3 : 手すり (斜面)	80	9 : 地面	70
4 : 手すり (斜面)	90	10 : 地面	80
5 : 手すり	80	11 : フェンス	90
6 : 手すり	90	12 : フェンス	90

※ : アクションレベル : 1300cpm未満