

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2019年8月)[4/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称	測定点数	γ	一般廃棄物焼却炉管理棟待機所	車両汚染検査・除染場待機所	自力棟休憩所	自力棟休憩所	定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	1F北側海岸付近休憩所 ※1	総合情報棟2F休憩所	大型メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	土捨て場南造成エリア休憩所	メガフロート休憩所			
			1	5	13	24	1	5	31	2	4	7	20	2			
			ス	4	2	13	9	7	45	5	4	7	20	4			
			ダ	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1			
1日(木)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
2日(金)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
3日(土)			—	○	—	○	—	—	○	—	—	○	○	—			
4日(日)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
5日(月)			○	○	○	○	—※2	—	○	○	○	○	○	○			
6日(火)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
7日(水)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
8日(木)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
9日(金)			○	○	○	○	—※2	—	○	○	○	○	○	○			
10日(土)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
11日(日)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
12日(月)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
13日(火)			—※2	○	○	○	—	—	○	—※2	○	○	—※2	—※2			
14日(水)			—	○	○	—※2	—	—	—	—	○	○	—	—			
15日(木)			○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—			
16日(金)			○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—			
17日(土)			—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—			
18日(日)			—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—			
19日(月)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
20日(火)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
21日(水)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
22日(木)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
23日(金)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
24日(土)			—	○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—			
25日(日)			—	○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—			
26日(月)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
27日(火)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
28日(水)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
29日(木)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
30日(金)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
31日(土)			—	○	—	○	—	—	○	—	—	○	○	—			

※1:休憩所未使用のため休止
※2:休憩所一時閉鎖により休止

【測定項目】

γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下
表面汚染密度:4Bq/cm²以下
空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下