

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2019年9月)[4/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称	測定点数	γ	一般廃棄物焼却炉管理棟待機所	車両汚染検査・除染場待機所	自力棟休憩所	自力棟休憩所	定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	1F北側海岸付近休憩所 ※1	総合情報棟2F休憩所	大型メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	土捨て場南造成エリア休憩所	メガフロート休憩所			
			1	5	13	24	1	5	31	2	4	7	20	2			
			ス	4	2	13	9	7	45	5	4	7	20	4			
			ダ	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1			
1日(日)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
2日(月)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
3日(火)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
4日(水)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
5日(木)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
6日(金)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
7日(土)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—			
8日(日)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
9日(月)			○	○	○	○	— ※2	—	○	○	— ※2	○	○	— ※2			
10日(火)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
11日(水)			○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○			
12日(木)			○	○	○	○	— ※1	—	○	○	○	○	○	○			
13日(金)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			
14日(土)			—	○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—			
15日(日)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
16日(月)			—	○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—			
17日(火)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			
18日(水)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			
19日(木)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			
20日(金)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			
21日(土)			—	○	—	○	—	—	○	—	—	○	○	—			
22日(日)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
23日(月)			—	○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—			
24日(火)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			
25日(水)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			
26日(木)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			
27日(金)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			
28日(土)			—	○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—			
29日(日)			—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
30日(月)			○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○			

※1:休憩所未使用のため休止
※2:休憩所一時閉鎖により休止

【測定項目】

γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下
表面汚染密度:4Bq/cm²以下
空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下