

日付	2020年1月13日		タンクNo.	E-B5			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	11時25分	北		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	8時27分	北		西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時27分	北		南	1.06E-05	1.06E-05			
	11時25分	北		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時30分	北		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	12時32分	北		西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時32分	北		南	1.06E-05	1.06E-05			
	13時30分	北		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年1月14日		タンクNo.	E-B5			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時24分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時04分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時05分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時05分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時04分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時29分	南		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	12時42分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時42分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	13時29分	南		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年1月17日		タンクNo.	E-B5			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	9時54分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時19分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時19分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時54分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時35分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	10時30分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	10時30分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時35分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年1月20日		タンクNo.	E-B5			作業内容	廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	8時25分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時20分	西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時52分	西		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時52分	西		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時20分	西		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時39分	西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	10時40分	西		西	1.25E-05	1.25E-05			
	10時40分	西		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時39分	西		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年1月21日		タンクNo.	E-B5			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時27分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時01分	北西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時20分	西		1.25E-05	1.25E-05				
	9時20分	南		1.06E-05	1.06E-05				
	10時01分	北		9.92E-06	9.92E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時02分	北西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	10時33分	西		1.25E-05	1.25E-05				
	10時33分	南		1.06E-05	1.06E-05				
	13時02分	北		9.92E-06	9.92E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年1月27日		タンクNo.	E-B6			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時36分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	11時33分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	8時36分	西		1.25E-05	1.25E-05				
	8時36分	南		1.06E-05	1.06E-05				
	11時33分	北		9.92E-06	9.92E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時35分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	12時55分	西		1.25E-05	1.25E-05				
	12時55分	南		1.06E-05	1.06E-05				
	13時35分	北		9.92E-06	9.92E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年1月30日		タンクNo.	E-B6			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時35分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時38分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時38分	西		1.25E-05	1.25E-05				
	9時38分	南		1.06E-05	1.06E-05				
	10時38分	北		9.92E-06	9.92E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時00分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	13時02分	西		1.25E-05	1.25E-05				
	13時02分	南		1.06E-05	1.06E-05				
	14時00分	北		9.92E-06	9.92E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年1月31日		タンクNo.	E-B6			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時02分	北西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時30分	西		1.25E-05	1.25E-05				
	9時30分	南		1.06E-05	1.06E-05				
	10時02分	北		9.92E-06	9.92E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時45分	西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	10時27分	西		1.25E-05	1.25E-05				
	10時27分	南		1.06E-05	1.06E-05				
	10時45分	北		9.92E-06	9.92E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					