






放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.6.13	14:00 ~ 14:40	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-240 BG: 70 cpm (機器効率: 31.2%)



No	cpm	No	cpm
1: 地面	80	9: 手すり	70
2: 足場	100	10: 足場(階段)	70
3: 手すり	80	11: 手すり	90
4: 地面	80	12: 足場(階段)	90
5: 手すり	80	13: 手すり	80
6: 足場	90	14: 足場	70
7: 手すり	100	15: 手すり	80
8: 地面	80		

○: 地面及び足場板上 ※: アクションレベル: 1300cpm未満
△: 手すり