

設備交換所 放射線管理月報(2020年2月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各設備交換所	物 場 場 エ リ ア	2 、 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア	増 設 A L P S エ リ ア	高 性 能 A L P S エ リ ア						
1日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
2日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
9日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
16日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
23日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³