

## 構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2020年2月)

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

[illegible]

【測定項目】

$\gamma$ :線量当量率

 $\rho$ : 表面汚染密度

ダ: 空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:  $30 \mu \text{Sv/h}$ 以下

表面污染密度:4Bq/cm<sup>2</sup> 以下

ダ: 空気中放射性物質濃度 空気中放射性物質濃度: マスク着用基準 ( $\text{Cs-134: } 2\text{E-4Bq/cm}^3$ ) 相当以下