

承認	審査	確認
2020.2.21	2020.2.18	2020.2.17

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 2月 第 1週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
27 日												
28 日												
29 日												
30 日												
31 日												
1 日			長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓				○✓		
2 日			長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μSv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

承認	審査	確認
2020.3.6	2020.3.5	たふふ

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 2月 第 2週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
3日	Q✓	O✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	Q✓	Q✓	閉鎖	Q✓	Q✓	Q✓	Q✓	
4日	Q✓	Q✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	Q✓	Q✓	閉鎖	Q✓	Q✓	Q✓	Q✓	
5日	Q✓	Q✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	Q✓	Q✓	閉鎖	Q✓	Q✓	Q✓	Q✓	
6日	Q✓	Q✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	Q✓	Q✓	閉鎖	Q✓	Q✓	Q✓	Q✓	
7日	Q✓	Q✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	Q✓	Q✓	閉鎖	Q✓	Q✓	Q✓	Q✓	
8日					Q✓	Q✓				Q✓		
9日					Q✓	Q✓				Q✓		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μ Sv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

承認	審査	確認
2020.3.5	2020.3.5	2235

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 2月 第 3週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
10日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	
11日	閉鎖	閉鎖	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	閉鎖	○✓	○✓	
12日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
13日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
14日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
15日					○✓	○✓				○✓	○✓	
16日					○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μ Sv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

承認	審査	確認
2020.3.6	2020.3.5	2020.3.5

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 2月 第 4週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
17日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
18日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
19日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
20日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
21日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
22日					※	○✓				○✓		
23日					○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μSv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

※ 休工により中止

承認	審査	確認
2020.3.5	2020.3.5	223.5

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 2月 第5週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
24日	閉鎖	閉鎖	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○✓	閉鎖	
25日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	閉鎖	
26日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
27日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
28日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
29日					○✓					○✓	○✓	
1日												

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μSv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下