



承認	審査	作成
2020.5. /	2020.5. /	2020.5. /

# 放射線サーベイ記録

(1/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(南)	測定者	
測定日時	2020/4/27	11:00 ~ 11:30	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-430 30.2% $2.76 \times 10^{-3} \text{Bq} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$



○ : 地面      △ : 手すり

※アクションレベル : 1300cpm未満



No	cpm	No	cpm
BG	90	7 : 手すり (斜面)	70
1 : 地面	100	8 : 手すり (斜面)	110
2 : 足場	80	9 : 地面	120
3 : 手すり (斜面)	80	10 : 地面	100
4 : 手すり (斜面)	90	11 : フェンス	100
5 : 手すり	100	12 : フェンス	90
6 : 手すり	90		

承認	審査	作成
2020.5.1	2020.5.1	2020.5.1

# 放射線サーベイ記録

(2/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(北)	測定者	
測定日時	2020/5/1	14:20 ~ 14:50	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-187 29.2% $2.85 \times 10^{-3} \text{Bq} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$



○ : 地面及び足場板上      △ : 手すり

No	cpm	No	cpm
BG	80	8: 地面	100
1: 地面	80	9: 手すり	100
2: 足場	120	10: 足場(階段)	80
3: 手すり	100	11: 手すり	80
4: 地面	110	12: 足場(階段)	110
5: 手すり	100	13: 手すり	100
6: 足場	120	14: 足場	100
7: 手すり	100	15: 手すり	130

※アクションレベル : 1300cpm未満