

日付	2020年6月4日		タンクNo.	C-A5			作業内容	タンク内廃棄物撤出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.41E-05	2.72E-05	2.72E-05	合	
作業中	8時48分	—		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	西			1.46E-05	1.46E-05				
	南			1.42E-05	1.42E-05				
	北			1.43E-05	1.43E-05				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
	西								
	南								
	北								
作業後	9時25分	東		東	1.41E-05	1.41E-05	1.62E-05	合	
	9時25分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	9時25分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	9時25分			北	1.43E-05	1.62E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月8日		タンクNo.	C-A5			作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	10時00分	南東		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	9時10分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	10時00分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	9時10分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時55分	南東		東	1.41E-05	1.60E-05	1.60E-05	合	
	12時21分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	12時55分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	12時21分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月11日		タンクNo.	C-A1			作業内容	天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時40分	—		タンク内	1.41E-05	2.08E-05	2.08E-05	合	
作業中	8時53分	南		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	9時26分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	9時26分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	8時53分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時35分	南		東	1.41E-05	1.60E-05	1.60E-05	合	
	12時35分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	12時35分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	12時35分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月15日		タンクNo.	C-A1			作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時08分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	19時56分	南		東	1.41E-05	1.60E-05	1.60E-05	合	
	20時10分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	20時10分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	19時56分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	21時31分	南		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	21時31分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	21時31分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	21時31分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2020年6月16日		タンクNo.	C-A1			作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時15分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	20時10分	南		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	19時42分	南		西	1.46E-05	1.46E-05			
	20時10分	南		南	1.42E-05	1.42E-05			
	19時56分	南		北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	21時13分	南		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	21時13分	南		西	1.46E-05	1.46E-05			
	21時13分	南		南	1.42E-05	1.42E-05			
	21時13分	南		北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2020年6月17日		タンクNo.	C-A1			作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時12分	—		タンク内	1.46E-05	1.46E-05	1.46E-05	合	
作業中	20時08分	南東		東	1.41E-05	1.60E-05	1.60E-05	合	
	19時24分	南東		西	1.46E-05	1.46E-05			
	20時08分	南東		南	1.42E-05	1.42E-05			
	19時24分	南東		北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時13分	—		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	22時53分	—		西	1.46E-05	1.46E-05			
	23時13分	—		南	1.42E-05	1.42E-05			
	22時53分	—		北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2020年6月22日		タンクNo.	C-A1			作業内容	タンク内廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	21時35分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	22時47分	南		東	1.41E-05	1.60E-05	1.60E-05	合	
	22時47分	南		西	1.46E-05	1.46E-05			
	22時47分	南		南	1.42E-05	1.42E-05			
	22時47分	南		北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時22分	南		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	23時22分	南		西	1.46E-05	1.46E-05			
	23時22分	南		南	1.42E-05	1.42E-05			
	23時22分	南		北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2020年6月24日		タンクNo.	C-A1			作業内容	1段目側板底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時15分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	18時47分	—		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	19時17分	—		西	1.46E-05	1.46E-05			
	19時17分	—		南	1.42E-05	1.42E-05			
	18時47分	—		北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	22時16分	—		東	1.41E-05	1.41E-05	2.09E-05	合	
	23時08分	北		西	1.46E-05	1.46E-05			
	23時08分	北		南	1.42E-05	2.09E-05			
	22時16分	—		北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					