

# 構内線量表示器測定記録(2020 年 5 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である

● : 点検・校正に関わる測定値

※1 : B004 は 5/18 より 2 号機 R/B 西側から車両スクリーニング場周辺へ移動したことにより線量率変動

※2 : B006 は 5/18 より 1 号機 R/B 北側から登録センター休憩所周辺へ移動したことにより線量率変動

※3 : B009 は 5/21 より 1~4 号機 PP ゲート前から免震重要棟周辺へ移動したことにより線量率変動

※4 : B068 は 5/18 より 1 号機 R/B 西側から増設多核種除去施設周辺（連ダ小屋脇）へ移動したことにより線量率変動

※5 : B080 は 5/21 より 3 号機 R/B 西側から 3, 4 号機西側法面上連ダ小屋脇へ移動したことにより線量率変動

※6 : B082 は 5/26 より 1 号機 R/B 西側から大型メンテナンス建屋西側へ移動したことにより線量率変動

※7 : B083 は 5/11 に敷地整備に伴う移動（約 3m）をしたことにより線量率変動

※8 : B089 は 5/21 より 1, 2 号機 S/B 周辺から F タンクエリア西側へ移動したことによる線量率変動

# 測定月報

測定日：2020/05

(1/11)

日	モニタ									
	B001	B002	B003	B004	B005	B006	B007	B008	B009	B010
	入退域管理棟周辺	正門警備所周辺	環境管理棟周辺	車両スクリーニング場周辺	厚生棟休憩所周辺	登録センター休憩所周辺	排水処理建屋(故障中)	シールド中央制御室周辺	免震重要棟周辺	5, 6号機防護本部周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.231	0.440	1.486	322.500	0.489	30.775	△	2.497	15.695	1.322
2	0.233	0.447	1.494	323.960	0.494	31.154		2.526	15.918	1.339
3	0.235	0.445	1.498	324.218	0.496	31.250		2.539	15.965	1.344
4	0.233	0.443	1.495	323.894	0.494	31.202		2.526	15.903	1.339
5	0.231	0.443	1.493	324.592	0.494	31.209		2.531	16.033	1.342
6	0.226	0.435	1.466	320.259	0.484	30.375		2.470	15.542	1.302
7	0.227	0.435	1.474	320.359	0.486	30.465		2.474	15.553	1.304
8	0.229	0.437	1.481	321.255	0.488	30.669		2.493	15.654	1.317
9	0.233	0.436	1.482	322.921	0.492	31.064		2.526	15.803	1.328
10	0.233	0.436	1.469	322.157	0.488	30.858		2.520	15.780	1.309
11	0.232	0.440	1.485	326.383	0.492	31.473		2.551	16.262	1.337
12	0.232	0.439	1.481	325.069	0.492	31.245		2.540	16.071	1.336
13	0.231	0.438	1.482	324.701	0.490	31.242		2.541	16.060	1.335
14	0.230	0.437	1.480	324.651	0.490	31.242		2.535	16.010	1.337
15	0.231	0.439	1.491	324.524	0.492	31.244		2.542	16.027	1.344
16	0.231	0.442	1.485	324.136	0.492	31.177		2.543	15.957	1.336
17	0.234	0.444	1.492	324.647	0.492	31.292		2.550	16.081	1.344
18	0.229	0.438	1.484	※1 154.078	0.487	※2 15.330		2.522	15.869	1.329
19	0.224	0.428	1.419	0.405	0.474	1.230		2.457	15.187	1.146
20	0.218	0.417	1.417	0.400	0.468	1.219		2.428	14.544	1.183
21	0.215	0.418	1.445	0.402	0.469	1.228		2.441	※3 8.518	1.236
22	0.215	0.417	1.450	0.406	0.472	1.237		2.449	4.251	1.251
23	0.218	0.420	1.437	0.404	0.471	1.237		2.442	4.276	1.230
24	0.220	0.430	1.473	0.412	0.480	1.249		2.490	4.346	1.274
25	0.225	0.436	1.488	0.416	0.484	1.265		2.508	4.392	1.305
26	0.222	0.441	1.481	0.414	0.484	1.262		2.485	4.354	1.284
27	0.221	0.448	1.479	0.414	0.484	1.261		2.492	4.376	1.297
28	0.223	0.441	1.491	0.416	0.487	1.253		2.506	4.380	1.310
29	0.222	0.437	1.492	0.418	0.485	1.252		2.510	4.370	1.319
30	0.224	0.442	1.489	0.418	0.488	1.251		2.536	4.381	1.329
31	0.225	0.441	1.491	0.420	0.490	1.254		2.541	4.389	1.331
1ヶ月値	0.227	0.436	1.476	183.039	0.486	18.092		2.507	11.889	1.304
最大値	0.265	0.502	1.576	331.018	0.548	32.252		2.668	16.701	1.441
最大値日時	05/01 15:10	05/28 08:00	05/11 19:40	05/11 13:40	05/09 09:50	05/11 14:10		05/17 09:20	05/11 12:30	05/17 13:20
最小値	0.189	0.382	1.353	0.360	0.427	1.158		2.313	4.092	0.977
最小値日時	05/22 04:10	05/21 06:40	05/23 03:10	05/19 12:10	05/20 10:40	05/19 22:40		05/20 05:10	05/23 02:40	05/20 00:00

# 測定月報

測定日：2020/05

(2/11)

日	モニタ									
	B011	B012	B013	B014	B015	B016	B017	B018	B019	B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	一般焼却炉周辺	車両整備場周辺	排水処理建屋(故障中)	排水処理建屋(予備機)	野鳥の森五差路周辺	5, 6号機西側周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	40.873	84.405	8.343	0.781	14.777	0.596	△		1.978	1.565
2	41.302	85.403	8.507	0.785	14.904	0.603			2.047	1.582
3	41.416	85.662	8.509	0.785	14.970	0.605			2.045	1.590
4	41.220	85.403	8.483	0.784	14.974	0.603			2.038	1.589
5	41.620	85.448	8.457	0.781	15.014	0.608			2.013	1.595
6	40.416	83.404	8.179	0.755	14.767	0.596			1.911	1.542
7	40.564	83.380	8.150	0.758	14.784	0.594			1.902	1.549
8	40.691	83.890	8.172	0.762	14.879	0.602			1.913	1.570
9	40.964	84.874	8.352	0.781	14.998	0.602			1.987	1.590
10	40.639	84.858	8.426	0.777	14.719	0.603			2.023	1.563
11	41.737	86.508	8.622	0.799	14.815	0.608			2.098	1.602
12	41.408	85.819	8.455	0.784	14.863	0.603			2.036	1.589
13	41.362	85.775	8.440	0.779	14.844	0.599			2.028	1.595
14	41.241	85.331	8.342	0.776	14.941	0.602			1.988	1.596
15	41.328	85.533	8.381	0.778	14.991	0.616			2.006	1.604
16	41.176	85.427	8.368	0.774	14.978	0.608			2.007	1.604
17	41.469	85.679	8.424	0.782	14.994	0.610			2.031	1.605
18	40.971	84.871	8.321	0.775	14.876	0.608			1.984	1.598
19	39.233	82.955	8.082	0.762	13.972	0.593			1.918	1.461
20	38.099	81.111	7.790	0.701	13.915	0.579			1.813	1.424
21	38.465	81.556	7.867	0.730	14.231	0.581			1.827	1.455
22	38.854	82.020	7.949	0.741	14.331	0.635			1.861	1.481
23	38.786	82.579	8.033	0.738	14.162	0.664			1.903	1.454
24	39.680	83.924	8.262	0.761	14.468	0.675			1.981	1.507
25	40.391	85.112	8.428	0.777	14.544	0.815			2.047	1.529
26	40.204	84.642	8.334	0.784	14.487	0.730			2.002	1.522
27	40.406	84.994	8.377	0.901	14.554	0.646			2.025	1.538
28	40.623	84.989	8.376	0.853	14.657	0.646			2.020	1.551
29	40.691	85.014	8.344	0.779	14.709	0.604			2.010	1.550
30	40.810	85.289	8.345	0.782	14.906	0.591			2.007	1.574
31	40.858	85.260	8.380	0.785	14.947	0.592			2.025	1.580
1ヶ月値	40.564	84.550	8.306	0.777	14.710	0.620			1.983	1.554
最大値	42.691	88.344	8.904	1.145	15.263	0.973			2.235	1.697
最大値日時	05/11 13:50	05/11 13:50	05/11 12:40	05/19 01:20	05/15 13:30	05/26 09:20			05/02 13:20	05/11 17:30
最小値	37.566	75.585	7.579	0.647	13.402	0.539			1.720	1.348
最小値日時	05/20 19:10	05/28 14:50	05/21 10:20	05/20 01:30	05/19 21:50	05/20 12:40			05/21 01:40	05/19 22:30

# 測定月報

測定日：2020/05

(3/11)

日	モニタ									
	B021	B022	B023	B024	B025	B026	B027	B028	B029	B030
	排水処理建屋(故障中)	さくら通り正門側	増設多核種除去施設周辺	Hタンクエリア周辺(点検中)	排水処理建屋(故障中)	排水処理建屋(故障中)	固体庫3, 4棟周辺	高性能多核種除去施設周辺	旧情報棟周辺	排水処理建屋(故障中)
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	0.810	0.272	△	△	△	8.910	1.041	28.838	△
2		0.819	0.281				9.016	1.052	28.791	
3		0.820	0.281				9.056	1.054	29.375	
4		0.823	0.279				8.920	1.053	29.530	
5		0.822	0.276				7.947	1.051	29.580	
6		0.809	0.268				8.828	1.032	28.856	
7		0.804	0.267				8.849	1.032	28.869	
8		0.805	0.265				8.916	1.035	29.040	
9		0.809	0.277				9.017	1.043	29.376	
10		0.800	0.281				8.885	1.049	29.187	
11		0.816	0.288				9.051	1.052	29.788	
12		0.814	0.284				9.030	1.046	29.686	
13		0.819	0.287				8.996	1.056	29.514	
14		0.840	0.284				8.930	1.057	29.649	
15		0.854	0.287				8.902	1.065	29.623	
16		0.850	0.287				8.773	1.073	29.550	
17		0.853	0.289				8.769	1.078	29.679	
18		0.834	0.286				8.637	1.072	29.457	
19		0.787	0.284				8.092	1.050	28.070	
20		0.792	0.268				7.775	1.041	27.581	
21		0.791	0.269				7.854	1.051	27.750	
22		0.790	0.270				7.910	1.063	27.838	
23		0.778	0.275				7.816	1.073	27.780	
24		0.791	0.282				7.817	1.087	28.345	
25		0.821	0.289				7.844	1.095	28.824	
26		0.822	0.286				7.723	1.092	28.622	
27		0.810	0.288				7.720	1.094	28.764	
28		0.802	0.289				7.768	1.089	28.985	
29		0.822	0.286				7.818	1.091	28.943	
30		0.822	0.287				7.881	1.094	29.026	
31		0.806	0.291				7.928	1.095	29.103	
1ヶ月値		0.814	0.281				8.433	1.063	28.969	
最大値		0.916	0.332				9.285	1.165	30.517	
最大値日時		05/16 06:10	05/14 12:20				05/09 19:00	05/25 14:00	05/17 12:20	
最小値		0.724	0.238				6.813	0.973	26.716	
最小値日時		05/22 21:00	05/22 22:40				05/05 11:00	05/08 05:40	05/19 21:20	

# 測定月報

測定日：2020/05

(4/11)

日	モニタ									
	B031	B032	B033	B034	B035	B036	B037	B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	H8タンクエリア周辺	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	G6タンクエリア周辺	1号機R/B西側	排水処理建屋(予備機)	排水処理建屋(故障中)
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	△	△	△	△	△	△	△		△
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18	0.418	0.567	1.741	0.600	1.314	1.871	0.427	313.828		
19	0.412	0.557	1.684	0.550	1.243	1.764	0.417	311.032		
20	0.395	0.546	1.622	0.526	1.220	1.722	0.400	307.747		
21	0.396	0.547	1.636	0.526	1.239	1.746	0.406	309.341		
22	0.400	0.554	1.656	0.531	1.250	1.772	0.408	310.407		
23	0.408	0.553	1.683	0.530	1.245	1.739	0.413	311.206		
24	0.418	0.561	1.734	0.537	1.272	1.785	0.424	314.251		
25	0.426	0.573	1.777	0.544	1.291	1.823	0.433	316.619		
26	0.414	0.572	1.758	0.546	1.281	1.803	0.431	316.055		
27	0.421	0.566	1.762	0.558	1.289	1.819	0.430	316.313		
28	0.420	0.569	1.772	0.571	1.294	1.836	0.432	327.429		
29	0.422	0.569	1.770	0.574	1.305	1.853	0.431	343.856		
30	0.423	0.573	1.769	0.580	1.325	1.860	0.436	344.649		
31	0.425	0.580	1.785	0.578	1.346	1.874	0.435	344.633		
1ヶ月値	0.414	0.563	1.724	0.552	1.278	1.802	0.423	320.609		
最大値	0.464	0.629	1.882	0.640	1.412	1.958	0.486	347.902		
最大値日時	05/25 15:50	05/31 17:20	05/25 13:50	05/18 20:30	05/31 10:30	05/31 15:20	05/30 21:30	05/30 14:20		
最小値	0.353	0.472	1.556	0.408	1.049	1.514	0.307	274.547		
最小値日時	05/21 18:40	05/18 09:40	05/21 00:00	05/18 10:00	05/18 10:20	05/18 10:30	05/18 10:30	05/18 11:20		

# 測定月報

測定日：2020/05

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	B044 1～4号機PPゲート周辺	B045 1, 2号機S/B周辺	B046 3, 4号機S/B周辺	B047 4号機T/B南側	B048 集中RW南側	B049 共用プール西側	B050 4号機R/B西側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	3.591	△	△	△	△	△	△	△	△	△
2	3.626									
3	3.648									
4	3.648									
5	3.660									
6	3.602									
7	3.611									
8	3.632									
9	3.651									
10	3.605									
11	3.654									
12	3.647									
13	3.662									
14	3.671									
15	3.680									
16	3.666									
17	3.684									
18	3.654	2.953	3.791							
19	3.452	2.912	2.510							
20	3.401	2.831	2.463							
21	3.451	2.842	2.485	13.940	28.832	24.933	4.598	5.556	24.651	5.948
22	3.482	2.861	2.501	13.967	28.908	24.905	4.541	5.605	24.869	5.950
23	3.445	2.908	2.511	14.059	28.823	24.571	4.639	5.638	23.900	5.950
24	3.527	2.962	2.572	14.445	29.488	25.304	4.646	6.209	25.159	6.097
25	3.566	3.026	2.629	14.739	29.716	25.428	4.598	6.903	25.558	6.191
26	3.545	2.993	2.593	14.674	29.652	25.221	4.699	7.209	25.318	6.139
27	3.554	3.016	2.622	14.792	29.723	25.311	4.751	7.309	25.447	6.149
28	3.591	3.011	2.641	14.827	30.011	25.516	4.743	7.302	25.724	6.180
29	3.608	3.002	2.651	14.892	30.338	25.566	4.734	7.731	25.768	6.210
30	3.627	3.003	2.663	14.908	30.546	25.692	4.838	8.007	25.912	6.240
31	3.638	3.017	2.675	15.051	30.592	25.837	4.865	7.998	25.940	6.256
1ヶ月値	3.595	2.952	2.626	14.596	29.723	25.309	4.698	6.902	25.317	6.127
最大値	3.786	3.187	90.944	15.762	31.201	26.128	4.985	8.183	26.301	6.445
最大値日時	05/13 19:00	05/25 17:20	05/18 11:30	05/28 18:10	05/30 16:10	05/31 13:40	05/30 23:00	05/30 12:00	05/31 13:40	05/25 15:40
最小値	3.309	2.414	2.367	10.948	24.802	23.447	3.936	4.742	12.403	5.721
最小値日時	05/19 21:20	05/18 10:40	05/20 13:10	05/21 10:50	05/21 10:50	05/21 10:00	05/21 09:50	05/21 09:50	05/21 09:40	05/23 01:40

# 測定月報

測定日：2020/05

(6/11)

日	モニタ									
	B051 3号機R/B西側	B052 排水処理建屋(故障中)	B053 1号機R/B北側	B054 排水処理建屋(予備機)	B055 物揚場周辺(点検中)	B056 固体庫1, 2棟周辺	B057 旧事務本館北側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	△	△		△	△	△	△	0.847	0.655
2									0.860	0.663
3									0.863	0.665
4									0.863	0.670
5									0.870	0.672
6									0.851	0.662
7									0.857	0.659
8									0.863	0.665
9									0.866	0.669
10									0.853	0.662
11									0.870	0.667
12									0.868	0.670
13									0.866	0.668
14									0.876	0.676
15									0.877	0.674
16									0.872	0.673
17									0.877	0.675
18									0.864	0.672
19									0.807	0.635
20									0.779	0.621
21	94.689								0.792	0.625
22	95.526								0.806	0.630
23	95.175								0.799	0.625
24	96.788								0.821	0.638
25	98.188								0.826	0.647
26	98.295		● 118.546			● 4.128	● 100.031	● 57.951	0.814	0.641
27	98.914		57.582			3.278	12.603	0.401	0.801	0.646
28	99.787		58.053			3.293	12.693	0.409	0.804	0.651
29	99.914		58.218			3.291	12.751	0.435	0.809	0.660
30	100.040		58.372			3.302	12.793	0.411	0.823	0.660
31	100.192		58.428			3.319	12.845	0.415	0.824	0.666
1ヶ月値	98.080		64.390			3.386	22.190	6.711	0.842	0.657
最大値	100.927		5070.427			78.063	7538.505	5007.396	0.929	0.720
最大値日時	05/30 17:30		05/26 10:30			05/26 09:50	05/26 09:50	05/26 09:40	05/13 09:00	05/06 11:00
最小値	46.370		56.527			3.140	12.298	0.359	0.721	0.577
最小値日時	05/21 11:00		05/27 08:50			05/27 03:40	05/27 00:40	05/26 20:10	05/20 02:00	05/24 07:00

# 測定月報

測定日：2020/05

(7/11)

日	モニタ									
	B061 MP5(GPS故障中)	B062 雑固体焼却建屋周辺	B063 Fタンクエリア周辺	B064 ヤード東側	B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 一時保管エリアC西側	B068 多核種除去施設連ダ小屋脇	B069 一時保管エリアH1周辺	B070 土捨場資材置場西側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	1.032	△	△	△	1.526	3.014	1.367	55.807	3.311	0.932
2	1.044				1.536	3.058	1.384	56.309	3.345	0.945
3	1.051				1.543	3.048	1.391	56.421	3.367	0.945
4	1.062				1.539	3.046	1.393	56.257	3.366	0.941
5	1.062				1.537	3.060	1.387	56.388	3.372	0.941
6	1.039				1.518	3.002	1.365	55.214	3.318	0.925
7	1.043				1.523	3.019	1.370	55.336	3.327	0.929
8	1.058				1.527	3.018	1.378	55.577	3.358	0.928
9	1.070				1.534	3.047	1.394	55.812	3.379	0.937
10	1.042				1.526	3.010	1.380	55.828	3.309	0.931
11	1.054				1.536	3.160	1.409	56.757	3.341	0.943
12	1.057				1.540	3.267	1.411	56.386	3.362	0.941
13	1.059				1.537	3.241	1.408	56.413	3.365	0.939
14	1.070				1.538	3.227	1.410	56.143	3.385	0.939
15	1.079				1.539	3.272	1.423	56.269	3.387	0.946
16	1.076				1.532	3.351	1.419	56.183	3.380	0.940
17	1.080				1.539	3.365	1.427	56.340	3.390	0.943
18	1.075				1.531	3.405	1.418	※4 26.466	3.363	0.937
19	0.962				1.497	3.189	1.324	0.307	3.048	0.901
20	0.929				1.479	3.092	1.288	0.288	3.018	0.882
21	0.949				1.483	3.186	1.313	0.291	3.090	0.888
22	0.969				1.499	3.215	1.339	0.295	3.132	0.894
23	0.946				1.495	3.137	1.336	0.298	3.065	0.893
24	0.976				1.514	3.220	1.366	0.304	3.167	0.911
25	1.004				1.523	3.294	1.393	0.312	3.217	0.928
26	0.996	● 2.753	● 95.354	● 9.518	1.514	3.267	1.379	0.312	3.186	0.921
27	1.005	1.653	2.721	9.511	1.518	3.261	1.366	0.313	3.043	0.920
28	1.018	1.671	2.738	9.561	1.521	3.280		0.313	2.928	0.928
29	1.029	1.676	2.741	9.595	1.527	3.296		0.312	2.961	0.930
30	1.042	1.684	2.752	9.640	1.529	3.296		0.313	2.976	0.935
31	1.054	1.687	2.769	9.649	1.533	3.337	1.408	0.315	2.996	0.933
1ヶ月値	1.030	1.747	12.462	9.584	1.524	3.183	1.380	31.826	3.240	0.927
最大値	1.139	60.008	7691.396	9.827	1.637	3.562	1.506	57.874	3.516	1.018
最大値日時	05/05 07:20	05/26 09:40	05/26 10:20	05/31 15:00	05/17 08:40	05/18 17:30	05/15 14:10	05/11 12:20	05/14 15:00	05/09 15:30
最小値	0.852	1.503	2.629	9.277	1.414	2.700	1.233	0.263	2.846	0.831
最小値日時	05/20 03:00	05/26 09:50	05/26 10:30	05/26 10:20	05/21 03:40	05/08 10:20	05/20 06:20	05/20 01:40	05/27 10:50	05/20 01:20



# 測定月報

測定日：2020/05

(8/11)

日	モニタ									
	B071 土捨場資材置場東側	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一時保管エリアM周辺	B079 旧研修棟正面玄関前	B080 3, 4号機西側法面上達ダ小屋脇
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	1.816	22.274	0.648	0.606	0.967	5.630	0.771	1.280	23.197	85.506
2	1.833	22.399	0.653	0.622	0.978	5.670	0.779	1.300	23.451	86.108
3	1.841	22.452	0.658	0.620	0.986	5.673	0.779	1.309	23.483	86.219
4	1.837	22.400	0.656	0.617	0.985	5.678	0.779	1.308	23.427	86.024
5	1.835	22.432	0.658	0.616	0.990	5.684	0.777	1.313	23.468	86.210
6	1.812	22.123	0.641	0.599	0.960	5.581	0.769	1.287	22.818	84.531
7	1.808	22.198	0.644	0.595	0.967	5.587	0.768	1.289	22.887	84.688
8	1.818	20.974	0.649	0.602	0.980	5.624	0.771	1.302	23.201	96.083
9	1.829	19.124	0.655	0.611	0.990	5.663	0.776	1.315	23.606	104.472
10	1.819	18.741	0.646	0.614	0.958	5.589	0.769	1.295	23.361	104.259
11	1.835	19.011	0.657	0.628	0.980	5.666	0.776	1.309	23.932	105.020
12	1.829	19.133	0.656	0.620	0.981	5.651	0.778	1.311	23.841	104.072
13	1.830	19.089	0.659	0.617	0.982	5.656	0.776	1.318	23.736	104.034
14	1.840	19.139	0.658	0.612	0.991	5.679	0.779	1.324	23.699	104.013
15	1.846	19.173	0.662	0.614	0.997	5.681	0.780	1.330	23.842	103.998
16	1.835	19.247	0.661	0.619	0.992	5.652	0.774	1.329	23.806	103.273
17	1.848	19.246	0.663	0.621	0.995	5.675	0.777	1.332	23.882	103.394
18	1.826	19.184	0.660	0.614	0.987	5.643	0.776	1.326	23.659	103.000
19	1.760	18.024	0.618	0.593	0.892	5.434	0.748	1.213	22.004	99.337
20	1.726	18.004	0.604	0.569	0.864	5.389	0.741	1.175	21.804	97.915
21	1.748	18.274	0.609	0.567	0.883	5.440	0.744	1.191	22.319	※5 49.041
22	1.756	18.276	0.616	0.572	0.896	5.485	0.750	1.209	22.699	7.964
23	1.754	17.926	0.612	0.578	0.878	5.437	0.748	1.186	22.436	8.076
24	1.781	18.253	0.625	0.592	0.905	5.537	0.761	1.218	23.174	8.334
25	1.799	18.503	0.637	0.607	0.932	5.593	0.768	1.245	23.619	8.548
26	1.793	18.417	0.630	0.601	0.920	5.554	0.764	1.229	23.155	8.423
27	1.792	18.499	0.635	0.605	0.925	5.566	0.767	1.238	23.386	8.482
28	1.800	18.717	0.640	0.606	0.940	5.601	0.769	1.255	23.646	8.483
29	1.813	18.915	0.645	0.608	0.952	5.609	0.770	1.267	23.592	8.452
30	1.826	19.186	0.648	0.607	0.962	5.636	0.777	1.275	23.762	8.455
31	1.824	19.193	0.650	0.609	0.967	5.637	0.776	1.285	23.797	8.471
1ヶ月値	1.810	19.637	0.643	0.605	0.954	5.600	0.769	1.276	23.311	66.770
最大値	2.030	23.500	0.722	0.687	1.061	5.835	0.859	1.411	24.462	106.317
最大値日時	05/14 16:40	05/20 14:10	05/09 20:40	05/11 14:20	05/04 19:20	05/02 15:20	05/05 09:50	05/15 12:00	05/11 12:20	05/11 12:20
最小値	1.644	17.250	0.550	0.522	0.820	5.225	0.675	1.113	20.370	7.738
最小値日時	05/07 07:30	05/20 15:20	05/20 05:50	05/20 21:10	05/20 01:30	05/21 06:50	05/23 23:50	05/21 02:30	05/20 00:20	05/22 06:00

# 測定月報

測定日：2020/05

(9/11)

日	モニタ									
	B081 事務本館南	B082 大型メンテナンス建屋西側	B083 2, 3号機間道路西側	B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	B085 ふれあい交差点周辺	B086 No.4倉庫周辺	B087 排水処理建屋(故障中)	B088 No.4倉庫(予備機)	B089 Fタンクエリア西側	B090 排水処理建屋(予備機)
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	9.012	59.467	43.707	5.438	0.380	10.754	△		28.645	
2	9.239	59.952	44.228	5.513	0.386	10.835			28.578	
3	9.237	60.023	44.325	5.526	0.388	10.876			28.511	
4	9.197	59.909	44.363	5.492	0.389	10.880			28.415	
5	9.141	59.934	45.358	5.511	0.388	10.921			28.691	
6	8.775	58.835	44.815	5.357	0.377	10.648			28.038	
7	8.744	58.932	44.850	5.374	0.376	10.697			28.098	
8	8.794	59.176	42.566	5.396	0.380	10.830			28.035	
9	9.054	59.436	41.412	5.458	0.388	10.914			28.412	
10	9.141	59.407	41.366	5.456	0.385	10.658			28.060	
11	9.411	60.305	※7	54.977	5.613	10.841			28.549	
12	9.154	59.883		61.911	5.533	10.870			28.749	
13	9.193	59.876		61.734	5.482	10.871			28.730	
14	9.018	59.707		61.292	5.467	10.943			28.895	
15	8.961	59.760		61.441	5.478	10.970			28.943	
16	9.111	59.713		61.425	5.414	10.941			29.038	
17	9.187	59.791		61.767	5.462	10.945			29.122	
18	9.006	59.486		60.702	5.369	10.900			28.841	
19	8.749	58.026		59.661	5.170	10.145			27.384	
20	8.334	56.975		58.176	5.014	10.056			26.448	
21	8.335	57.179		58.824	5.018	10.259			※8	12.137
22	8.476	57.596		59.097	5.014	10.346			2.097	
23	8.658	57.820		59.460	5.005	10.212			2.077	
24	8.921	58.715		60.355	5.111	10.453			2.121	
25	8.956	59.578		60.749	5.172	10.596			2.149	
26	8.903	※6	26.256	60.659	5.119	10.495	●	3.332	2.162	
27	9.054	1.096		60.937	5.058	10.562			2.493	
28	9.063	1.098		61.121	4.981	10.656				
29	8.970	1.098		61.087	4.915	10.716				
30	8.944	1.099		61.206	4.921	10.799			2.570	
31	8.984	1.101		61.199	4.917	10.815			2.565	
1ヶ月値	8.959	48.875	54.976	5.283	0.381	10.690		3.332	21.837	
最大値	9.733	61.649	63.519	5.798	0.433	11.249		3.332	29.587	
最大値日時	05/11 14:10	05/11 12:50	05/11 12:10	05/11 13:30	05/15 17:30	05/17 11:00		05/26 11:00	05/17 11:00	
最小値	6.057	1.034	40.112	4.570	0.328	9.164		3.332	1.983	
最小値日時	05/25 10:20	05/28 03:30	05/08 09:50	05/21 08:30	05/21 07:40	05/21 06:30		05/26 11:00	05/21 10:40	

# 測定月報

測定日：2020/05

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示機91	携行利用型線量表示機92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1						7.291	8.288			
2						7.371	8.408			
3						7.372	8.402			
4						7.344	8.392			
5						7.383	8.496			
6						7.169	8.185			
7						7.187	8.212			
8						7.214	8.218			
9						7.303	8.339			
10						7.311	8.383			
11						7.478	8.703			
12						7.410	8.558			
13						7.427	8.540			
14						7.353	8.439			
15						7.374	8.486			
16						7.383	8.467			
17						7.414	8.558			
18						7.317	8.420			
19						7.019	8.090			
20						6.783	7.712			
21						6.863	7.777			
22						6.894	7.839			
23						6.882	7.900			
24						7.041	8.085			
25						7.136	8.257			
26						7.064	8.208			
27						7.095	8.265			
28						7.093	8.266			
29						7.063	8.218			
30						7.047	8.233			
31						7.056	8.234			
1ヶ月値						7.198	8.277			
最大値						7.666	9.075			
最大値日時						05/11 14:00	05/11 13:00			
最小値						6.624	7.524			
最小値日時						05/20 09:40	05/21 07:10			