

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2020年5月)

○:維持管理レベルを満たす -:未測定(休憩所閉鎖) ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称	免震重要棟及び事務本館	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	常設給水所															
1日(金)	○	-	-	-															
2日(土)	○	-	-	-															
3日(日)	○	-	-	-															
4日(月)	○	-	-	-															
5日(火)	○	-	-	-															
6日(水)	○	-	-	-															
7日(木)	○	○	○	-															
8日(金)	○	○	○	-															
9日(土)	○	-	-	-															
10日(日)	○	-	-	-															
11日(月)	○	○	○	-															
12日(火)	○	○	○	-															
13日(水)	○	○	○	-															
14日(木)	○	○	○	-															
15日(金)	○	○	○	-															
16日(土)	○	-	-	-															
17日(日)	○	-	-	-															
18日(月)	○	○	○	○															
19日(火)	○	○	○	○															
20日(水)	○	○	○	○															
21日(木)	○	○	○	○															
22日(金)	○	○	○	○															
23日(土)	○	-	-	○															
24日(日)	○	-	-	○															
25日(月)	○	○	○	○															
26日(火)	○	○	○	○															
27日(水)	○	○	○	○															
28日(木)	○	○	○	○															
29日(金)	○	○	○	○															
30日(土)	○	-	-	○															
31日(日)	○	-	-	○															

測定項目	維持管理レベル
線量当量率	30 μ Sv/h以下
表面汚染密度	4Bq/cm ² 未満の検出限界値以下
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下