

【登録センター休憩所・土捨て場南造成エリア休憩所】

局所排風機 維持確認記録 (2020年8月)

| No. | 設置場所 | | 製造 | 確認結果 | | | | | | | | | | フィルタ清掃、交換実績 | | | | 備 考 |
|-----|---------------|--------------|----|------------------------|--|-------|----|---|---------------|----|-------------|---------------|----|--------------|---------------------------|------|-------|---------------------|
| | 建屋 | エリア | | 外観／異音 ／異臭 (○or×) | ①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×) | | | ②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】:SNK製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 JER製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上 | | | | | | 清掃実績 (日付) | フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or② | | | |
| | | | | | BG | at 1m | 判定 | 清掃前 | | | 清掃後 | | | | プレ | HEPA | チャコール | |
| | | | | | | | | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | | | | | |
| 1 | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア | | ○ | 0.4 | 0.4 | ○ | 240 | 200 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア | | ○ | 0.5 | 0.6 | ○ | 280 | 150 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア | | ○ | 0.4 | 0.4 | ○ | 250 | 170 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア | | ○ | 0.5 | 0.5 | ○ | 250 | 110 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き |
| 6 | 登録センター休憩所 | スクリーニングエリア | | ○ | 0.4 | 0.4 | ○ | 200 | 190 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | ○ | 0.3 | 0.3 | ○ | 210 | 310 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 登録センター休憩所 | 喫煙室 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 撤去済み |
| 9 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 撤去済み |
| 10 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | ○ | 0.4 | 0.4 | ○ | 250 | 130 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 12 | 登録センター休憩所 | 出入管理員休憩所 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 13 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | ○ | 0.4 | 0.4 | ○ | 250 | 100 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | ○ | 0.7 | 0.7 | ○ | 300 | 180 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 15 | 土捨て場南造成エリア休憩所 | 靴・ヘルメット配備エリア | | ○ | 0.3 | 0.3 | ○ | 250 | 110 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |