




承認	審査	作成
	2020.10.28	

放射線サーベイ記録

(1/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ガスト <input checked="" type="checkbox"/> 3布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(南)	測定者	
測定日時	2020/10/27	10:10 ~ 10:20	測定器	管理番号: F1-GMAD-019



○: 地面 / △: 手すり

※アクションレベル: 1300cpm未満

No	cpm	No	cpm
BG	70	7: 手すり (斜面)	80
1: 地面	110	8: 手すり (斜面)	110
2: 足場	100	9: 地面	90
3: 手すり (斜面)	80	10: 地面	80
4: 手すり (斜面)	80	11: フェンス	90
5: 手すり	110	12: フェンス	90
6: 手すり	70		







前月と比較して有意な変動なし

承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

(2/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(北)	測定者	
測定日時	2020/10/27	10:10 ~ 10:30	測定器	管理番号: F1-GMAD-019



No	cpm	No	cpm
BG	70	8: 地面	90
1: 地面	70	9: 手すり	100
2: 足場	80	10: 足場(階段)	80
3: 手すり	80	11: 手すり	100
4: 地面	120	12: 足場(階段)	100
5: 手すり	100	13: 手すり	80
6: 足場	90	14: 足場	80
7: 手すり	80	15: 手すり	130

○: 地面及び足場板上 △: 手すり

※アクションレベル: 1300cpm未満