

構内線量表示器測定記録(2020 年 10 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う

※1 : 通信機器の故障による欠測

※2 : 10/23～B018（予備機）を B046（3, 4 号機 S/B 周辺）の代替機として配備

※3 : 10/5～10/13 まで B091（携行利用型線量表示器 91）を B097（1, 2 号機海側（2. 5m 盤））の代替機として配備

測定月報

測定日：2020/10

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	★ B005 厚生棟休憩所周辺	★ B006 登録センター休憩所周辺	B007 故障中	B008 シールド中央制御室周辺	★ B009 免震重要棟周辺	★ B010 5, 6号機防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.142	0.418	1.423	0.397	0.476	1.227	△	2.495	3.617	1.290
2	0.141	0.423	1.428	0.400	0.476	1.221		2.496	3.625	1.297
3	0.142	0.424	1.423	0.403	0.477	1.224		2.468	3.635	1.305
4	0.143	0.428	1.424	0.401	0.478	1.225		2.490	3.655	1.312
5	0.143	0.428	1.425	0.403	0.479	1.227		2.506	3.657	1.315
6	0.143	0.419	1.424	0.403	0.478	1.224		2.499	3.618	1.309
7	0.141	0.401	1.419	0.398	0.477	1.217		2.486	3.578	1.294
8	0.139	0.396	1.380	0.387	0.463	1.203		2.409	3.494	1.224
9	0.139	0.411	1.401	0.390	0.463	1.209		2.426	3.518	1.238
10	0.141	0.412	1.373	0.388	0.460	1.199		2.393	3.503	1.162
11	0.141	0.414	1.374	0.387	0.460	1.203		2.407	3.554	1.204
12	0.139	0.409	1.379	0.387	0.457	1.205		2.415	3.644	1.206
13	0.141	0.414	1.411	0.392	0.465	1.209		2.431	3.680	1.252
14	0.139	0.415	1.415	0.395	0.469	1.217		2.442	3.670	1.258
15	0.141	0.414	1.414	0.393	0.469	1.212		2.440	3.642	1.258
16	※1	※1	※1	※1	※1	※1		※1	※1	※1
17	0.141	0.412	1.375	0.392	0.464	1.206		2.387	3.559	1.218
18	0.139	0.415	1.395	0.389	0.463	1.211		2.410	3.600	1.236
19	0.138	0.411	1.398	0.392	0.466	1.213		2.409	3.614	1.251
20	0.140	0.407	1.404	0.396	0.467	1.211		2.411	3.621	1.252
21	0.139	0.409	1.409	0.394	0.469	1.213		2.411	3.614	1.259
22	0.142	0.411	1.411	0.395	0.468	1.220		2.418	3.652	1.275
23	0.143	0.407	1.389	0.388	0.465	1.212		2.388	3.643	1.239
24	0.143	0.410	1.400	0.389	0.469	1.221		2.408	3.644	1.244
25	0.142	0.410	1.405	0.392	0.470	1.225		2.395	3.636	1.249
26	0.142	0.411	1.403	0.394	0.469	1.223		2.403	3.632	1.261
27	0.140	0.407	1.409	0.393	0.467	1.224		2.407	3.622	1.260
28	0.141	0.410	1.406	0.392	0.470	1.224		2.397	3.622	1.266
29	0.141	0.410	1.410	0.396	0.470	1.219		2.412	3.638	1.274
30	0.140	0.406	1.408	0.394	0.469	1.216		2.407	3.604	1.271
31	0.139	0.408	1.402	0.394	0.468	1.215		2.405	3.583	1.267
1ヶ月値	0.141	0.412	1.405	0.394	0.469	1.216		2.430	3.613	1.259
最大値	0.172	0.472	1.517	0.439	0.517	1.309		2.597	3.810	1.388
最大値日時	10/15 13:40	10/01 21:20	10/22 12:40	10/05 09:10	10/06 00:50	10/05 18:30		10/06 19:20	10/25 11:30	10/05 05:30
最小値	0.112	0.360	1.273	0.344	0.416	1.131		2.264	3.324	1.001
最小値日時	10/08 16:30	10/19 22:30	10/12 02:30	10/08 12:50	10/10 13:00	10/08 10:30		10/22 10:30	10/09 09:10	10/10 10:50

測定月報

測定日：2020/10

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	一般焼却炉周辺	車両整備場周辺	故障中	3, 4号機S/B周辺(予備機)	野鳥の森五差路周辺	5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	40.461	83.327	8.110	0.901	14.375	0.574	△		1.956	1.022
2	40.666	83.299	8.077	0.907	14.383	0.575			1.955	1.031
3	40.689	83.757	8.133	0.908	14.493	0.579			1.972	1.037
4	40.833	84.002	8.190	0.914	14.501	0.579			1.996	1.041
5	40.965	83.783	8.248	0.913	14.452	0.580			2.014	1.040
6	40.787	83.148	8.016	0.907	14.504	0.582			1.951	1.039
7	40.376	82.356	7.992	0.848	14.465	0.579			1.897	1.031
8	38.823	80.509	7.768	0.783	13.968	0.562			1.827	0.981
9	38.850	80.684	7.860	0.793	14.126	0.561			1.851	0.992
10	38.333	80.184	7.870	0.766	13.782	0.554			1.861	0.978
11	38.493	80.623	8.001	0.777	13.802	0.552			1.908	0.978
12	38.502	80.709	8.004	0.751	13.770	0.553			1.919	0.976
13	39.234	81.560	8.036	0.755	14.121	0.563			1.939	1.002
14	39.465	81.797	8.004	0.756	14.244	0.566			1.904	1.001
15	39.315	80.914	7.932	0.749	14.259	0.559			1.873	1.001
16	※1	※1	※1	※1	※1	※1			※1	※1
17	38.288	79.017	7.713	0.753	13.932	0.549			1.804	0.974
18	38.746	79.949	7.787	0.758	14.120	0.548			1.832	0.980
19	38.831	80.388	7.838	0.763	14.167	0.549			1.848	0.993
20	39.035	80.401	7.865	0.769	14.224	0.551			1.850	0.995
21	39.067	80.342	7.829	0.766	14.272	0.553			1.839	1.000
22	39.430	81.364	7.956	0.779	14.321	0.553			1.899	1.008
23	39.002	80.976	7.985	0.768	13.947	0.548		※2 10.227	1.916	0.985
24	39.044	81.016	7.933	0.769	14.116	0.546		10.211	1.890	0.989
25	39.152	81.080	7.910	0.769	14.194	0.550		10.264	1.873	0.991
26	39.394	80.979	7.936	0.774	14.219	0.555		10.195	1.877	1.004
27	39.295	80.679	7.871	0.773	14.247	0.553		10.220	1.860	1.005
28	39.291	80.419	7.874	0.770	14.260	0.552		10.243	1.858	1.003
29	39.522	80.977	7.929	0.775	14.315	0.557		10.233	1.887	1.009
30	39.286	80.224	7.829	0.769	14.323	0.555		10.226	1.837	1.006
31	39.097	80.014	7.786	0.762	14.353	0.546		10.292	1.817	1.004
1ヶ月値	39.431	81.333	7.947	0.799	14.219	0.560		10.235	1.892	1.004
最大値	41.550	85.321	8.441	0.984	14.756	0.740		16.295	2.102	1.099
最大値日時	10/06 10:50	10/05 13:10	10/05 09:10	10/02 08:20	10/07 13:20	10/30 09:30		10/23 11:50	10/04 13:40	10/06 19:40
最小値	37.448	60.936	7.029	0.693	13.232	0.494		8.797	1.724	0.909
最小値日時	10/08 15:00	10/28 12:50	10/06 10:50	10/12 15:10	10/10 15:20	10/23 16:20		10/23 12:00	10/21 06:00	10/18 06:00

測定月報

測定日：2020/10

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 さくら通り正門側	B023 予備機	B024 Hタンクエリア周辺(故障中)	B025 故障中	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	B028 予備機	★ B029 旧情報棟周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.721		△	△	△	6.976		27.929	△
2		0.727					7.014		27.999	
3		0.722					7.051		28.132	
4		0.718					7.072		28.253	
5		0.719					7.115		28.334	
6		0.720					7.096		28.153	
7		0.718					7.054		27.932	
8		0.696					6.711		27.161	
9		0.699					6.759		27.140	
10		0.684					6.676		26.742	
11		0.681					6.700		26.943	
12		0.682					6.727		26.991	
13		0.701					6.836		27.584	
14		0.711					6.914		27.716	
15		0.710					6.847		27.493	
16		※1					※1		※1	
17		0.696					6.625		26.902	
18		0.699					6.704		27.169	
19		0.701					6.739		27.341	
20		0.698					6.833		27.457	
21		0.703					6.865		27.504	
22		0.706					6.943		27.740	
23		0.692					6.763		27.368	
24		0.696					6.739		27.368	
25		0.698					6.812		27.472	
26		0.701					6.833		27.608	
27		0.713					6.825		27.613	
28		0.738					6.832		27.643	
29		0.743					6.921		27.712	
30		0.713					6.831		27.640	
31		0.703					6.839		27.550	
1ヶ月値		0.707					6.859		27.566	
最大値		0.813					8.866		29.262	
最大値日時		10/29 10:20					10/07 19:50		10/05 13:40	
最小値		0.634					6.386		25.918	
最小値日時		10/12 06:50					10/18 04:30		10/10 04:10	

測定月報

測定日：2020/10

(4/11)

日	モニタ									
	B031 HIC保管エリア周辺	B032 予備機	B033 H4タンクエリア周辺	B034 Eタンクエリア周辺	B035 J5タンクエリア周辺	B036 J1タンクエリア周辺	B037 G6タンクエリア周辺	★ B038 1号機R/B西側	B039 予備機	B040 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.422		1.780	0.514	1.310	1.792	0.427	316.641		△
2	0.422		1.784	0.515	1.311	1.795	0.426	317.245		
3	0.422		1.788	0.518	1.319	1.802	0.427	317.404		
4	0.427		1.801	0.518	1.323	1.805	0.429	317.514		
5	0.429		1.816	0.521	1.329	1.809	0.432	317.631		
6	0.421		1.777	0.518	1.328	1.821	0.427	317.234		
7	0.416		1.742	0.511	1.322	1.816	0.422	316.129		
8	0.404		1.684	0.500	1.267	1.726	0.410	312.522		
9	0.408		1.703	0.501	1.268	1.743	0.410	313.522		
10	0.408		1.694	0.492	1.249	1.704	0.409	312.092		
11	0.411		1.722	0.494	1.247	1.697	0.411	312.678		
12	0.413		1.730	0.490	1.250	1.695	0.412	312.968		
13	0.419		1.748	0.499	1.273	1.733	0.416	315.081		
14	0.416		1.736	0.499	1.282	1.752	0.414	315.375		
15	0.407		1.715	0.501	1.281	1.747	0.413	313.979		
16	※1		※1	※1	※1	※1	※1	※1		
17	0.405		1.670	0.495	1.250	1.699	0.402	319.194		
18	0.406		1.690	0.492	1.257	1.718	0.407	320.222		
19	0.410		1.704	0.497	1.266	1.731	0.408	320.418		
20	0.409		1.702	0.497	1.270	1.743	0.408	320.897		
21	0.403		1.693	0.505	1.275	1.751	0.409	321.286		
22	0.415		1.730	0.514	1.282	1.759	0.415	322.325		
23	0.417		1.729	0.507	1.253	1.713	0.413	320.998		
24	0.413		1.719	0.501	1.258	1.723	0.412	321.176		
25	0.411		1.713	0.503	1.264	1.738	0.409	321.030		
26	0.412		1.719	0.504	1.272	1.751	0.413	321.359		
27	0.410		1.706	0.506	1.272	1.753	0.410	320.697		
28	0.409		1.710	0.507	1.274	1.754	0.410	320.392		
29	0.414		1.722	0.511	1.290	1.769	0.413	321.156		
30	0.408		1.692	0.507	1.286	1.776	0.409	320.024		
31	0.404		1.685	0.505	1.285	1.776	0.406	319.333		
1ヶ月値	0.413		1.728	0.505	1.281	1.754	0.414	317.955		
最大値	0.469		1.910	0.563	1.396	1.914	0.485	325.844		
最大値日時	10/04 12:00		10/05 13:10	10/03 18:30	10/05 01:10	10/06 14:50	10/14 17:40	10/22 13:40		
最小値	0.346		1.585	0.447	1.177	1.602	0.364	310.925		
最小値日時	10/08 09:10		10/18 05:50	10/10 12:20	10/23 17:00	10/12 03:10	10/30 08:20	10/12 04:30		

測定月報

測定日：2020/10

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 1, 2号機S/B周辺	★ B046 3, 4号機S/B周辺(故障中)	★ B047 4号機T/B南側(故障中)	★ B048 集中RW南側	★ B049 共用プール西側	★ B050 4号機R/B西側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	3.530	2.889	2.592	14.732	37.205	24.835	△	7.865	22.193	6.151
2	3.538	2.890	2.601	14.760	36.343	24.805		7.963	22.296	6.169
3	3.546	2.902	2.621	14.817	35.788	24.996		7.987	22.359	6.187
4	3.555	2.917	2.630	14.875	35.845	25.017		7.990	22.386	6.200
5	3.559	2.936	2.639	14.980	35.813	24.898		7.990	22.410	6.213
6	3.571	2.883	2.620	14.861	35.886	24.919		8.019	22.437	6.182
7	3.560	2.836	2.592	14.718	35.572	24.807		7.974	22.319	6.139
8	3.431	2.780	2.491	14.176	34.278	24.259		7.618	21.409	5.946
9	3.445	2.790	2.503	14.386	34.631	23.845		7.814	21.826	6.012
10	3.389	2.797	2.486	14.200	33.859	23.295		7.303	20.405	5.941
11	3.382	2.825	2.498	14.248	33.870	23.334		7.501	20.680	5.991
12	3.380	2.837	2.510	14.245	33.728	23.317		7.447	20.553	5.985
13	3.435	2.863	2.535	14.495	34.222	23.802		7.870	21.841	6.078
14	3.467	2.829	2.547	14.541	34.311	24.008		7.954	22.045	6.084
15	3.468	2.807	2.544	14.509	34.953	23.830		7.949	22.034	6.063
16	※1	※1	※1	※1	※1	※1		※1	※1	※1
17	3.392	2.748	2.478	14.078	34.995	23.565		7.569	21.305	5.908
18	3.419	2.779	2.498	14.235	35.389	23.863		7.788	21.691	5.969
19	3.430	2.790	2.516	14.282	35.679	16.410		7.836	21.898	5.999
20	3.456	2.787	2.532	14.365	35.946	12.925		7.823	22.010	6.034
21	3.470	2.772	2.542	14.387	35.672	11.381		7.868	22.057	6.039
22	3.476	2.822	2.568	14.507	35.592	10.554		7.888	22.151	6.086
23	3.402	2.840	2.522	14.244	34.518	10.334		7.516	21.373	5.958
24	3.422	2.817	2.515	14.181	34.600	※2		7.746	21.825	5.968
25	3.446	2.799	2.523	14.212	34.759			7.791	21.969	5.980
26	3.466	2.806	2.542	14.230	34.901			7.835	22.073	5.997
27	3.475	2.782	2.543	14.106	34.964			7.640	22.085	6.029
28	3.480	2.782	2.559	14.127	34.936			7.809	22.094	6.029
29	3.495	2.803	2.574	14.236	35.064			7.724	22.178	6.044
30	3.501	2.772	2.556	14.077	34.321			7.738	22.171	6.035
31	3.505	2.745	2.553	13.996	34.188			7.750	22.144	6.031
1ヶ月値	3.473	2.822	2.549	14.398	35.063	21.695		7.788	21.883	6.051
最大値	3.684	3.027	2.730	21.068	44.418	25.361		8.244	22.771	6.376
最大値日時	10/02 15:00	10/05 09:20	10/04 22:00	10/07 19:50	10/22 19:10	10/05 14:50		10/07 12:50	10/05 10:40	10/03 13:20
最小値	3.244	2.634	2.391	12.274	29.371	9.252		5.824	18.949	5.745
最小値日時	10/12 03:00	10/21 03:40	10/08 12:30	10/24 15:20	10/15 08:20	10/21 11:00		10/29 11:30	10/10 15:10	10/10 04:10

測定月報

測定日：2020/10

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 3号機R/B西側	B052 故障中	★ B053 1号機R/B北側	B054 予備機	B055 物揚場周辺(故障中)	B056 固体庫1, 2棟周辺	B057 旧事務本館北側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	95.598	△	60.404		△	4.931	12.686	0.403		0.633
2	96.186		60.839			4.826	12.707	0.403		0.636
3	96.396		61.243			4.742	12.783	0.404		0.638
4	96.815		61.342			4.783	12.875	0.406		0.641
5	96.498		61.075			4.817	12.935	0.409	0.752	0.646
6	95.995		61.245			4.792	12.798	0.409	0.751	0.645
7	95.708		60.760			5.089	12.681	0.407	0.742	0.643
8	93.623		59.524			5.234	12.191	0.393	0.713	0.620
9	94.696		59.171			5.610	12.327	0.390	0.712	0.615
10	88.829		58.768			5.678	11.998	0.389	0.711	0.608
11	84.601		58.938			5.715	12.087	0.386		0.608
12	89.139		59.045			5.204	12.083	0.386		0.600
13	95.661		58.840			4.851	12.423	0.391	0.714	0.615
14	95.998		58.962			4.988	12.432	0.396	0.719	0.622
15	95.806		59.318			4.833	12.348	0.395	0.724	0.622
16	※1		※1			※1	※1	※1	※1	※1
17	94.209		58.335			4.136	11.967	0.391	0.708	0.614
18	94.968		58.939			4.188	12.140	0.386	0.710	0.615
19	95.221		58.000			4.254	12.203	0.389	0.714	0.616
20	95.626		58.929			4.254	12.252	0.394	0.715	0.621
21	95.462		59.104			4.459	12.198	0.394		0.625
22	95.945		59.141			4.436	12.275	0.394	0.731	0.628
23	94.782		58.652			4.409	12.067	0.391	0.706	0.613
24	95.276		58.473			4.506	12.078	0.388	0.710	0.614
25	95.707		58.537			4.498	12.105	0.390	0.714	0.620
26	95.803		58.805			4.792	12.155	0.393	0.722	0.625
27	95.536		58.187			4.729	12.100	0.393	0.726	0.624
28	95.654		58.258			4.473	12.098	0.390	0.727	0.628
29	96.176		58.332			5.628	12.177	0.393	0.735	0.630
30	95.436		58.641			6.372	12.346	0.395	0.739	0.634
31	95.593		58.517			6.359	12.408	0.397	0.732	0.635
1ヶ月値	94.766		59.295			4.935	12.337	0.395	0.721	0.625
最大値	97.738		63.253			7.023	13.119	0.445	0.811	0.702
最大値日時	10/04 14:30		10/06 12:10			10/09 10:00	10/04 13:50	10/01 15:00	10/06 13:30	10/06 20:50
最小値	83.256		53.584			3.954	11.250	0.314	0.649	0.555
最小値日時	10/10 15:20		10/20 09:30			10/23 09:40	10/10 04:10	10/24 15:40	10/23 07:30	10/11 23:10

測定月報

測定日：2020/10

(7/11)

日	モニタ									
	B061 MP5	B062 雑固体焼却建屋周辺	B063 4号機T/B南側(予備機)	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 予備機	B068 予備機	B069 一時保管エリアH1周辺	B070 予備機
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.989	1.649	7.243	8.351	0.612	3.159				
2	0.998	1.654	7.182	8.368	0.613	3.164				
3	1.004	1.658	7.723	8.364	0.616	3.184			2.862	
4	1.006	1.659	7.789	8.355	0.616	3.191				
5	1.015	1.664	7.430	8.340	0.619	3.186				
6	1.017	1.660	7.424	8.362	0.620	3.196			2.858	
7	1.016	1.655	6.977	8.362	0.611	3.227			2.833	
8	0.963	1.605	6.563	8.234	0.596	3.186			2.708	
9	0.963	1.617	7.334	8.254	0.593	3.232			2.718	
10	0.919	1.592	6.968	8.188	0.592	3.199			2.632	
11	0.905	1.586	6.978	8.174	0.589	3.182				
12	0.884	1.588	6.901	8.159	0.585	3.210				
13		1.620	7.091	8.230	0.596	3.266				
14	0.959	1.626	7.158	8.291	0.602	3.275				
15	0.965	1.628	7.087	8.258	0.601	3.281				
16	※1	※1	※1	※1	※1	※1				
17	0.939	1.597	7.164	8.155	0.589	3.187			2.691	
18	0.953	1.608	7.174	8.196	0.595	3.217			2.716	
19	0.960	1.607	7.156	8.210	0.597	3.147			2.723	
20	0.967	1.626	7.188	8.243	0.598	3.113			2.760	
21	0.975	1.628	7.156	8.256	0.604	3.115			2.766	
22	0.978	1.639	7.178	8.253	0.606	3.100			2.780	
23	0.945	1.610	7.059	8.171	0.594	3.016			2.687	
24	0.946	1.616	7.123	8.196	0.597	3.032			2.719	
25	0.961	1.626	7.136	8.224	0.598	3.056			2.745	
26	0.972	1.631	7.110	8.245	0.598	3.051			2.756	
27	0.982	1.632	7.123	8.249	0.597	3.033			2.763	
28	0.982	1.634	7.186	8.257	0.602	3.108			2.776	
29	0.992	1.647	6.921	8.264	0.605	3.123			2.784	
30	1.000	1.638	6.652	8.266	0.608	3.123			2.799	
31	1.000	1.638	6.695	8.260	0.604	3.129			2.797	
1ヶ月値	0.975	1.629	7.129	8.260	0.602	3.151			2.756	
最大値	1.081	1.760	8.506	8.569	0.666	3.385			2.942	
最大値日時	10/06 08:50	10/02 12:00	10/03 12:30	10/04 09:40	10/06 12:20	10/15 10:10			10/07 17:20	
最小値	0.842	1.507	6.130	7.997	0.539	2.868			2.566	
最小値日時	10/12 01:00	10/12 00:40	10/08 11:30	10/23 14:40	10/11 15:20	10/23 10:00			10/08 12:30	

測定月報

測定日：2020/10

(8/11)

日	モニタ									
	B071 土捨場資材置場東側	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 予備機	B079 旧研修棟正面玄関前	B080 予備機
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	1.773	19.297	0.615	0.597		5.460	0.752		24.957	
2	1.791	19.402	0.623	0.597	0.915	5.477	0.750		25.035	
3	1.794	19.445	0.621	0.602	0.915	5.494	0.752		25.214	
4	1.796	19.479	0.627	0.603	0.920	5.489	0.754		25.355	
5	1.794	19.412	0.627	0.609	0.922	5.491	0.756		25.403	
6	1.794	19.571	0.628	0.597	0.927	5.497	0.755		25.276	
7	1.792	19.499	0.621	0.586	0.910	5.488	0.751		25.015	
8	1.743	18.686	0.599	0.568	0.863	5.334	0.738		23.889	
9	1.744	18.626	0.593	0.571	0.855	5.361	0.738		24.133	
10	1.736	18.763		0.569	0.832	5.295	0.733		23.151	
11	1.733			0.571		5.300	0.729		23.536	
12	1.731	18.426	0.595	0.582		5.301	0.723		23.552	
13	1.745	18.960	0.602	0.594	0.865	5.373			24.249	
14	1.759	18.955	0.604	0.597	0.876	5.408	0.746		24.297	
15	1.755	19.032	0.607	0.590	0.883	5.409	0.745		23.997	
16	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1		※1	
17	1.738	18.779	0.595	0.574	0.853	5.297	0.734		22.557	
18	1.738	18.918	0.598	0.575	0.862	5.337	0.737		22.972	
19	1.738	19.153	0.593	0.582	0.866	5.363	0.739		22.908	
20	1.754	19.600		0.581	0.870	5.385	0.739		23.453	
21	1.755	19.600	0.606	0.576	0.880	5.404	0.742		23.646	
22	1.765	19.496	0.606	0.584	0.896	5.416	0.746		23.638	
23	1.743	19.076	0.597	0.583	0.856	5.314	0.736		22.966	
24	1.749	19.208	0.598	0.576	0.864		0.736		23.042	
25	1.752	19.347	0.600	0.577	0.878	5.398	0.741		23.015	
26	1.764	19.377	0.604	0.580	0.884	5.396	0.737		23.054	
27	1.773	19.433	0.603	0.575	0.889	5.398	0.739		22.980	
28	1.767	19.535	0.603	0.572	0.891	5.395	0.738		22.959	
29	1.771	19.651	0.614	0.579	0.899	5.418	0.743		23.196	
30	1.771	19.553	0.612	0.572	0.909	5.416	0.743		23.183	
31	1.769	19.056	0.610	0.563	0.906	5.414	0.742		23.075	
1ヶ月値	1.760	19.270	0.608	0.583	0.887	5.403	0.743		23.811	
最大値	1.879	20.089	0.672	0.663	0.981	5.654	0.807		25.726	
最大値日時	10/05 12:20	10/30 14:10	10/05 10:50	10/14 11:00	10/31 14:30	10/07 00:50	10/05 14:40		10/06 15:10	
最小値	1.586	18.141	0.547	0.525	0.796	5.155	0.678		21.505	
最小値日時	10/08 07:10	10/08 16:20	10/23 18:50	10/31 03:10	10/10 15:10	10/12 05:00	10/10 17:20		10/10 15:40	

測定月報

測定日：2020/10

(9/11)

日	モニタ									
	★ B081 事務本館南	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No.4倉庫周辺	B087 故障中	B088 予備機(点検中)	B089 Fタンクエリア西側	B090 予備機
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	8.885	1.066	59.360	4.586	0.377	10.384	△		2.502	
2	8.875	1.066	59.657	4.605	0.377	10.410			2.515	
3	8.930	1.070	59.730	4.633	0.380	10.456			2.517	
4	9.012	1.080	59.777	4.654	0.381	10.455			2.520	
5	9.098	1.086	60.298	4.670	0.381	10.461			2.517	
6	8.897	1.067	59.420	4.607	0.380	10.491			2.523	
7	8.694	1.051	58.989	4.539	0.380	10.443			2.522	
8	8.404	1.017	58.046	4.402	0.367	10.052			2.450	
9	8.479	1.026	58.292	4.451	0.366	10.148			2.459	
10	8.436	1.017	50.474	4.421	0.364	9.880			2.424	
11	8.558	1.029	45.895	4.455	0.364	9.901			2.426	
12	8.591	1.032	50.613	4.447	0.365	9.863			2.424	
13	8.709	1.051	57.991	4.511	0.370	10.107			2.445	
14	8.645	1.047	57.941	4.500	0.370	10.205			2.496	
15	8.525	1.038	57.168	4.469	0.369	10.212			2.480	
16	※1	※1	※1	※1	※1	※1			※1	
17	8.245	1.010	57.420	4.363	0.365	9.961			2.427	
18	8.349	1.018	57.754	4.420	0.365	10.086			2.454	
19	8.435	1.030	57.525	4.433	0.366	10.126			2.461	
20	8.442	1.026	58.188	4.427	0.374	10.171			2.472	
21	8.383	1.027	58.354	4.435	0.369	10.217			2.482	
22	8.570	1.045	59.308	4.499	0.370	10.303			2.487	
23	8.462	1.038	58.220	4.485	0.369	10.018			2.447	
24	8.499	1.036	57.569	4.482	0.369	10.111			2.460	
25	8.482	1.034	57.551	4.483	0.368	10.201			2.470	
26	8.452	1.039	57.042	4.484	0.370	10.262			2.485	
27	8.379	1.035	57.337	4.461	0.369	10.270			2.482	
28	8.379	1.033	58.387	4.341	0.367	10.275			2.483	
29	8.486	1.043	58.358	4.301	0.372	10.306			2.496	
30	8.328	1.033	58.294	4.259	0.369	10.322			2.491	
31	8.217	1.024	58.274	4.242	0.370	10.291			2.488	
1ヶ月値	8.568	1.041	57.444	4.471	0.371	10.218			2.478	
最大値	9.316	1.134	66.348	4.796	0.513	10.702			2.624	
最大値日時	10/05 13:40	10/03 17:00	10/22 19:00	10/05 00:40	10/20 10:00	10/04 19:40			10/06 16:20	
最小値	6.902	0.951	40.080	4.098	0.330	9.403			2.143	
最小値日時	10/26 09:20	10/18 06:30	10/10 10:30	10/31 04:20	10/31 18:20	10/31 10:10			10/30 11:10	

測定月報

測定日：2020/10

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示機91	携行利用型線量表示機92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						6.235	8.171			
2						6.239	8.170			
3						6.287	8.205			
4						6.323	8.254			
5						6.376	8.348			
6	※3 7.985					△	※3			
7	7.763									
8	7.445									
9	7.607									
10	7.565									
11	7.649									
12	7.678									
13	7.770					6.444	7.903			
14						6.410	7.769			
15						6.388	7.725			
16						※1	※1			
17						6.196	7.524			
18						6.258	7.633			
19						6.274	7.630			
20						6.295	7.623			
21						6.298	7.670			
22						6.406	7.875			
23						6.379	7.872			
24						6.359	7.820			
25						6.342	7.805			
26						6.343	7.839			
27						6.314	7.773			
28						6.335	7.782			
29						6.418	7.836			
30						6.324	7.713			
31						6.276	7.648			
1ヶ月値	7.660					6.326	7.850			
最大値	8.223					6.609	16.026			
最大値日時	10/06 10:00					10/14 19:30	10/13 10:30			
最小値	7.234					6.075	7.377			
最小値日時	10/08 10:40					10/21 07:50	10/17 20:50			