

# 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3月分）



3月	日	28(日)	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1		5.88E-05 (最大) ND※2 (最小)	2.78E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.93E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.02E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.27E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.00E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.14E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.53E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.41E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.36E-05 ※3 (最大) ND※2 (最小)	5.14E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.11E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.95E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.06E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.86E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.31E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.64E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.77E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.62E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.90E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.30E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.06E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.16E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.19E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.59E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.80E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.59E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	28(日)	29(月)	30(火)	31(水)	1(木)	2(金)	3(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.71E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.34E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.78E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.18E-05 (最大) ND※2 (最小)			

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2021年4月1日時点

※2：ND = 不検出

※3：3/10、点検に伴い線源校正実施した際、MAX:5.00E-03を計測（放射能高高を発報）  
点検時以外の値を記載