

日付	2021年4月1日		タンクNo.	E-E7			作業内容	3・2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	13時10分	北東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	8時50分	北東		西	1.12E-05	1.12E-05			
	8時50分	北東		南	1.16E-05	1.16E-05			
	13時10分	北東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時25分	北東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	14時25分	北東		西	1.12E-05	1.12E-05			
	14時25分	北東		南	1.16E-05	1.16E-05			
	14時25分	北東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年4月6日		タンクNo.	E-E7			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時27分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	9時38分	北		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	9時13分	北		西	1.12E-05	1.12E-05			
	9時13分	北		南	1.16E-05	1.16E-05			
	9時38分	北		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時55分	北		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	12時10分	北		西	1.12E-05	1.12E-05			
	12時10分	北		南	1.16E-05	1.16E-05			
	12時55分	北		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年4月8日		タンクNo.	E-E8			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	10時00分	北西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	8時40分	北西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	8時40分	北西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	10時00分	北西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時00分	南東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	12時55分	南東		西	1.12E-05	1.12E-05			
	12時55分	南東		南	1.16E-05	1.16E-05			
	14時00分	南東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年4月9日		タンクNo.	E-E8			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	9時20分	北西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	9時20分	北西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	9時20分	北西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	9時20分	北西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時45分	北西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	10時45分	北西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	10時45分	北西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	10時45分	北西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2021年4月12日		タンクNo.	E-E8			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時22分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	9時42分	南東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	9時17分	南東		西	1.12E-05	1.12E-05			
	9時17分	南東		南	1.16E-05	1.16E-05			
	9時42分	南東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時45分	南東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	10時45分	南東		西	1.12E-05	1.12E-05			
	10時45分	南東		南	1.16E-05	1.16E-05			
	10時45分	南東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年4月15日		タンクNo.	E-E8			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時27分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	9時20分	北西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	8時51分	北西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	8時51分	北西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	9時20分	北西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時30分	東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	12時10分	東		西	1.12E-05	1.12E-05			
	12時10分	東		南	1.16E-05	1.16E-05			
	12時30分	東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年4月20日		タンクNo.	E-E4			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	9時55分	南東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	8時33分	南東		西	1.12E-05	1.12E-05			
	8時33分	南東		南	1.16E-05	1.16E-05			
	9時55分	南東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時45分	西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	12時40分	西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	12時40分	西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	13時45分	西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年4月21日		タンクNo.	E-E4			作業内容	3段目・2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	12時40分	南東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	9時30分	北西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	9時30分	北西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	12時40分	南東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時00分	南東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	14時00分	南東		西	1.12E-05	1.12E-05			
	14時00分	南東		南	1.16E-05	1.16E-05			
	14時00分	南東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2021年4月26日	タンクNo.	E-E4				作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	9時20分	北西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	8時50分	北西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	8時50分	北西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	9時20分	北西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時35分	北西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	12時05分	北西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	12時05分	北西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	12時35分	北西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					