

# 構内線量表示器測定記録(2021 年 7 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う

※1 : 7/13～7/26 まで B023 (予備機) を B065 (西門研修棟休憩所周辺) の代替機として配備

※2 : 7/13～7/26 まで B028 (予備機) を B081 (事務本館南側) の代替機として配備

※3 : 7/21 (15:00～16:00) 校正場所 (水処理建屋) における通信確認による表示

※4 : 7/26～B071 (土捨場資材置場東側) の表示部不良に伴い B067 (予備機) を代替機として配備

# 測定月報

測定日：2021/07

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	★ B005 厚生棟休憩所周辺	★ B006 登録センター休憩所周辺	B007 故障中	B008 シールド中央制御室周辺	★ B009 免震重要棟周辺	★ B010 5, 6号機防護本部周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.187	0.497	1.320	0.377	0.440	1.152	△	2.440	3.489	1.182
2	0.187	0.497	1.312	0.370	0.437	1.150		2.415	3.473	1.167
3	0.187	0.495	1.316	0.373	0.436	1.149		2.428	3.478	1.170
4	0.187	0.495	1.303	0.372	0.440	1.146		2.425	3.442	1.156
5	0.189	0.497	1.306	0.375	0.436	1.148		2.423	3.500	1.156
6	0.191	0.499	1.331	0.378	0.444	1.154		2.459	3.542	1.192
7	0.192	0.498	1.300	0.376	0.438	1.147		2.416	3.487	1.109
8	0.188	0.494	1.308	0.375	0.436	1.145		2.425	3.477	1.161
9	0.187	0.493	1.297	0.373	0.432	1.142		2.415	3.474	1.129
10	0.189	0.498	1.309	0.374	0.437	1.147		2.423	3.486	1.156
11	0.190	0.498	1.311	0.374	0.437	1.145		2.414	3.489	1.165
12	0.188	0.501	1.324	0.378	0.438	1.149		2.435	3.519	1.181
13	0.196	0.499	1.326	0.379	0.440	1.149		2.417	3.502	1.178
14	0.219	0.499	1.321	0.378	0.439	1.147		2.412	3.487	1.180
15	0.213	0.501	1.332	0.380	0.442	1.148		2.418	3.496	1.194
16	0.216	0.504	1.335	0.384	0.443	1.153		2.429	3.528	1.210
17	0.221	0.495	1.336	0.385	0.447	1.157		2.432	3.541	1.215
18	0.221	0.508	1.344	0.386	0.447	1.155		2.438	3.553	1.226
19	0.221	0.510	1.345	0.387	0.448	1.158		2.437	3.548	1.225
20	0.213	0.512	1.336	0.388	0.449	1.161		2.443	3.542	1.228
21	0.191	0.505	1.344	0.388	0.452	1.158		2.447	3.549	1.229
22	0.193	0.502	1.343	0.388	0.451	1.158		2.458	3.557	1.235
23	0.198	0.511	1.346	0.389	0.450	1.160		2.461	3.559	1.236
24	0.200	0.511	1.343	0.387	0.453	1.162		2.468	3.570	1.237
25	0.202	0.506	1.346	0.387	0.451	1.161		2.456	3.577	1.237
26	0.201	0.511	1.333	0.385	0.447	1.159		2.431	3.552	1.215
27	0.195	0.496	1.285	0.369	0.428	1.143		2.350	3.491	0.983
28	0.197	0.502	1.313	0.376	0.436	1.146		2.381	3.519	1.097
29	0.197	0.500	1.319	0.377	0.438	1.147		2.438	3.519	1.170
30	0.195	0.498	1.323	0.378	0.437	1.144		2.437	3.525	1.178
31	0.196	0.500	1.320	0.376	0.437	1.147		2.419	3.522	1.179
1ヶ月値	0.198	0.501	1.323	0.379	0.441	1.151		2.429	3.516	1.180
最大値	0.251	0.567	1.421	0.434	0.516	1.310		2.563	3.685	1.300
最大値日時	07/14 00:50	07/20 20:40	07/22 13:30	07/26 02:20	07/10 06:40	07/31 05:30		07/23 18:00	07/24 10:50	07/20 07:50
最小値	0.158	0.446	1.166	0.328	0.387	1.067		2.037	3.338	0.626
最小値日時	07/05 22:40	07/12 20:50	07/27 19:20	07/28 03:20	07/09 04:00	07/31 20:30		07/27 19:30	07/04 14:20	07/27 19:20

# 測定月報

測定日：2021/07

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	★ B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	一般焼却炉周辺	車両整備場周辺	故障中	3, 4号機S/B周辺	野鳥の森五差路周辺	5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	42.919	85.194	7.883	0.861	13.803	0.796	△	13.204	1.932	0.915
2	42.634	84.608	7.837	0.853	13.661	0.792		13.121	1.913	0.914
3	42.609	84.717	7.844	0.851	13.685	0.788		13.142	1.910	0.921
4	42.208	84.022	7.751	0.840	13.578	0.785		13.061	1.879	0.912
5	42.593	84.880	7.931	0.852	13.545	0.788		13.065	1.957	0.915
6	43.446	85.829	8.055	0.876	13.771	0.796		13.304	1.997	0.934
7	42.493	84.301	7.889	0.842	13.454	0.787		12.969	1.937	0.910
8	42.619	84.231	7.897	0.849	13.584	0.783		13.106	1.927	0.909
9	42.398	84.126	7.933	0.845	13.396	0.781		13.053	1.940	0.905
10	42.578	84.339	7.994	0.846	13.574	0.786		13.139	1.958	0.910
11	42.555	84.544	7.993	0.849	13.616	0.790		13.137	1.953	0.920
12	43.048	84.957	8.102	0.860	13.684	0.791		13.209	1.995	0.927
13	43.185	85.133	8.047	0.861	13.791	0.790		13.248	1.971	0.926
14	43.191	85.039	8.007	0.861	13.797	0.789		13.254	1.953	0.927
15	43.423	85.309	8.052	0.862	13.892	0.790		13.315	1.960	0.935
16	43.722	85.995	8.146	0.873	13.980	0.792		13.397	2.005	0.951
17	44.039	86.309	8.203	0.880	14.126	0.799		13.437	2.027	0.960
18	44.267	86.495	8.219	0.881	14.190	0.803		13.457	2.039	0.965
19	44.216	86.503	8.247	0.885	14.221	0.806		13.458	2.037	0.962
20	44.233	86.498	8.232	0.880	14.264	0.808		13.463	2.029	0.965
21	44.305	86.490	8.222	0.885	14.290	0.809		13.474	2.027	0.968
22	44.314	86.643	8.236	0.888	14.338	0.809		13.538	2.040	0.975
23	44.317	86.725	8.239	0.887	14.347	0.813		13.543	2.049	0.975
24	44.496	86.850	8.252	0.889	14.350	0.814		13.555	2.054	0.977
25	44.553	86.972	8.275	0.891	14.362	0.812		13.599	2.054	0.977
26	44.373	86.668	8.232	0.883	14.247	0.813		13.469	2.037	0.970
27	42.601	84.872	8.026	0.818	13.229	0.794		12.833	1.984	0.905
28	42.388	85.133	8.094	0.842	13.462	0.792		12.838	2.012	0.922
29	42.653	85.466	8.120	0.868	13.629	0.792		13.051	2.014	0.925
30	42.931	85.777	8.132	0.870	13.719	0.792		13.193	2.031	0.935
31	42.853	85.586	8.139	0.862	13.681	0.790		13.315	2.018	0.928
1ヶ月値	43.296	85.491	8.072	0.864	13.857	0.796		13.256	1.988	0.937
最大値	45.051	88.013	8.445	0.955	14.614	0.866		13.888	2.147	1.032
最大値日時	07/26 15:00	07/25 17:00	07/19 17:00	07/17 08:50	07/25 02:00	07/26 18:40		07/26 00:00	07/20 18:10	07/22 19:40
最小値	40.998	63.567	7.529	0.726	12.136	0.717		11.999	1.801	0.821
最小値日時	07/27 23:50	07/02 13:30	07/02 12:10	07/27 20:20	07/27 19:20	07/11 22:30		07/27 19:20	07/04 14:00	07/27 19:30

# 測定月報

測定日：2021/07

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 さくら通り正門側	B023 予備機	B024 故障中	B025 故障中	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	B028 予備機	★ B029 旧情報棟周辺	B030 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	0.658		△	△	△	6.195		18.005	△
2		0.653					6.122		17.923	
3		0.652					6.122		17.955	
4		0.647					6.044		17.791	
5		0.648					6.077		18.001	
6		0.662					6.209		18.225	
7		0.649					6.056		17.852	
8		1.125					6.093		17.899	
9		0.664					6.021		17.790	
10		0.668					6.061		17.830	
11		0.670					6.082		17.818	
12		0.674					6.148		17.992	
13		0.670	※1 0.531				6.201	※2 9.125	17.985	
14		0.671	0.529				6.186	9.036	17.925	
15		0.676	0.534				6.229	9.078	18.047	
16		0.682	0.537				6.296	9.223	18.164	
17		0.686	0.541				6.345	9.330	18.219	
18		0.689	0.547				6.387	9.373	18.291	
19		0.693	0.548				6.411	9.385	18.298	
20		0.699	0.550				6.435	9.384	18.199	
21		0.696	0.551				6.445	9.412	18.236	
22		0.695	0.551				6.442	9.444	18.281	
23		0.698	0.553				6.451	9.466	18.317	
24		0.696	0.557				6.477	9.483	18.364	
25		0.699	0.555				6.492	9.507	18.363	
26		0.692	0.554				6.450	9.464	18.307	
27		0.663					6.082		17.803	
28		0.668					6.129		17.790	
29		0.667					6.152		17.742	
30		0.676					6.210		17.844	
31		0.680					6.192		17.860	
1ヶ月値		0.689	0.546				6.238	9.339	18.036	
最大値		7.668	0.605				7.744	12.153	18.750	
最大値日時		07/08 10:40	07/26 00:30				07/08 19:10	07/13 11:20	07/26 13:10	
最小値		0.601	0.493				5.774	8.765	16.734	
最小値日時		07/08 06:50	07/13 10:40				07/27 19:20	07/13 11:30	07/30 05:00	

# 測定月報

測定日：2021/07

(4/11)

日	モニタ									
	B031 HIC保管エリア周辺	★ B032 4号機R/B西側	B033 H4タンクエリア周辺	B034 Eタンクエリア周辺	B035 J5タンクエリア周辺	B036 J1タンクエリア周辺	B037 HTI装備交換所周辺	★ B038 1号機R/B西側	B039 予備機	B040 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.431	5.956	1.482	0.545	1.212	1.622	4.749	323.967		△
2	0.434	5.922	1.468	0.544	1.201	1.606	4.715	323.277		
3	0.436	5.915	1.462	0.543	1.193	1.596	4.757	323.506		
4	0.435	5.856	1.446	0.538	1.186	1.576	4.698	321.803		
5	0.442	5.907	1.487	0.545	1.185	1.572	4.700	323.114		
6	0.451	6.023	1.516	0.552	1.205	1.612	4.772	325.571		
7	0.444	5.874	1.478	0.544	1.176	1.564	4.649	321.724		
8	0.438	5.928	1.475	0.544	1.181	1.566	4.698	319.946		
9	0.442	5.868	1.480	0.541	1.175	1.548	4.650	319.294		
10	0.441	5.880	1.487	0.542	1.178	1.562	4.734	319.776		
11	0.442	5.879	1.486	0.543	1.185	1.568	4.732	319.381		
12	0.447	5.946	1.513	0.549	1.191	1.578	4.752	320.739		
13	0.444	5.973	1.502	0.550	1.199	1.595	4.750	320.707		
14	0.440	5.966	1.484	0.545	1.203	1.597	4.763	321.900		
15	0.442	5.985	1.493	0.549	1.208	1.607	4.788	322.043		
16	0.448	6.055	1.519	0.556	1.218	1.623	4.790	322.898		
17	0.455	6.091	1.537	0.562	1.232	1.638	4.837	324.834		
18	0.455	6.117	1.542	0.564	1.242	1.649	4.841	324.985		
19	0.453	6.118	1.538	0.566	1.250	1.660	4.797	335.868		
20	0.455	6.117	1.537	0.568	1.252	1.668	4.818	351.477		
21	0.452	6.108	1.534	0.567	1.256	1.670	4.805	358.892		
22	0.454	6.115	1.539	0.565	1.263	1.684	4.829	358.583		
23	0.456	6.117	1.546	0.567	1.265	1.685	4.837	358.770		
24	0.457	6.127	1.547	0.566	1.267	1.688	4.835	358.982		
25	0.458	6.132	1.550	0.567	1.271	1.697	4.851	359.126		
26	0.454	6.101	1.539	0.566	1.264	1.690	4.794	355.148		
27	0.444	5.825	1.499	0.541	1.180	1.580	4.548	353.661		
28	0.452	5.863	1.520	0.548	1.183	1.582	4.640	358.813		
29	0.451	5.885	1.529	0.556	1.202	1.592	4.652	359.897		
30	0.452	5.931	1.535	0.564	1.206	1.605	4.554	360.713		
31	0.447	5.930	1.526	0.565	1.203	1.601	4.543	360.394		
1ヶ月値	0.447	5.984	1.510	0.554	1.214	1.615	4.738	336.445		
最大値	0.503	6.298	1.629	0.627	1.337	1.770	5.002	363.561		
最大値日時	07/17 17:50	07/18 19:10	07/19 01:00	07/25 01:30	07/23 06:00	07/26 01:20	07/25 19:00	07/26 13:30		
最小値	0.351	5.462	1.361	0.491	1.078	1.457	4.039	138.534		
最小値日時	07/01 10:00	07/27 19:20	07/04 20:10	07/03 02:30	07/27 19:20	07/09 22:10	07/27 19:30	07/26 12:50		

# 測定月報

測定日：2021/07

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 1, 2号機S/B周辺	B046 故障中	B047 故障中	★ B048 集中RW南側	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	3.332	2.746	2.425	15.564	33.000	△	△	7.634	20.777	△
2	3.303	2.736	2.401	15.451	32.793			7.276	20.551	
3	3.290	2.733	2.410	15.441	32.849			7.781	20.522	
4	3.260	2.695	2.385	15.273	32.553			7.671	20.314	
5	3.251	2.732	2.416	15.440	32.591			7.398	20.295	
6	3.316	2.772	2.453	15.719	33.207			7.523	20.849	
7	3.240	2.752	2.402	15.344	32.391			7.309	19.833	
8	3.254	2.737	2.402	15.372	32.691			7.567	20.340	
9	3.225	2.737	2.396	15.326	32.439			7.555	20.037	
10	3.242	2.744	2.402	15.341	32.520			7.700	20.329	
11	3.258	2.742	2.403	15.348	32.546			7.733	20.466	
12	3.282	2.778	2.434	15.509	32.823			7.476	20.652	
13	3.299	2.751	2.442	15.515	32.941			7.577	20.832	
14	3.292	2.733	2.440	15.486	32.948			7.623	20.835	
15	3.323	2.743	2.454	15.577	33.133			7.751	21.022	
16	3.346	2.780	2.485	15.721	33.327			7.658	21.144	
17	3.379	2.797	2.510	15.843	33.477			7.982	21.246	
18	3.396	2.811	2.517	15.905	33.597			8.006	21.346	
19	3.409	2.810	2.519	15.890	33.624			7.634	21.365	
20	3.412	2.803	2.525	15.916	33.663			7.661	21.404	
21	3.421	2.802	2.524	15.970	33.720			7.814	21.434	
22	3.425	2.813	2.533	16.021	33.776			8.002	21.477	
23	3.437	2.820	2.540	16.036	33.765			7.993	21.507	
24	3.448	2.818	2.539	16.069	33.871			8.001	21.547	
25	3.454	2.821	2.541	16.078	33.931			8.036	21.589	
26	3.426	2.800	2.523	16.009	33.734			7.841	21.339	
27	3.246	2.775	2.411	15.304	31.712			6.933	19.010	
28	3.271	2.793	2.425	15.179	31.809			5.309	19.839	
29	3.288	2.786	2.434	15.287	32.142			4.284	20.631	
30	3.310	2.792	2.446	15.381	32.343			6.289	20.829	
31	3.302	2.774	2.445	15.357	32.284			7.875	20.743	
1ヶ月値	3.328	2.772	2.457	15.603	32.974			7.448	20.778	
最大値	3.555	2.946	2.636	19.110	36.810			8.206	21.879	
最大値日時	07/24 18:20	07/20 18:10	07/25 14:10	07/20 20:10	07/20 20:10			07/30 22:20	07/24 19:50	
最小値	3.029	2.596	2.284	14.447	29.178			4.148	15.746	
最小値日時	07/28 00:30	07/05 09:20	07/04 21:10	07/28 12:40	07/27 23:50			07/29 23:10	07/27 19:30	

# 測定月報

測定日：2021/07

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 3号機R/B西側	B052 故障中	★ B053 1号機R/B北側	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	B057 旧事務本館北側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	91.960	△	77.286	0.980	△	3.974	5.970	0.397	0.711	1.368
2	91.238		77.658	0.960		4.000	5.932	0.391	0.697	1.350
3	91.508		77.562	0.956		4.084	5.943	0.392	0.698	1.343
4	90.863		76.884	0.950		4.037	5.905	0.388	0.692	1.332
5	91.201		74.427	0.939		4.063	5.952	0.390	0.697	1.326
6	89.434		74.047	0.968		4.650	5.945	0.398	0.712	1.356
7	88.401		72.765	0.924		5.093	5.695	0.391	0.689	1.320
8	88.044		72.487	0.929		5.150	5.629	0.387	0.688	1.323
9	88.541		73.271	0.924		5.137	5.737	0.388	0.683	1.315
10	90.186		73.689	0.922		5.138	5.932	0.388	0.687	1.321
11	90.202		73.705	0.929		5.152	5.931	0.392	0.692	1.327
12	90.710		72.936	0.945		5.127	5.974	0.393	0.700	1.331
13	90.822		71.984	0.955		5.052	5.950	0.395	0.708	1.347
14	90.869		71.873	0.955		5.004	5.919	0.394	0.705	1.353
15	92.152		71.759	0.969		5.067	5.952	0.399	0.713	1.367
16	93.818		71.401	0.984		5.083	5.887	0.399	0.723	1.380
17	94.366		71.674	0.999		5.125	5.754	0.406	0.730	1.396
18	94.515		72.002	1.012		5.144	5.787	0.408	0.734	1.412
19	98.839		72.903	1.023		5.121	5.761	0.413	0.739	1.418
20	100.466		72.044	1.029		5.117	5.763	0.412	0.741	1.419
21	98.637		71.399	1.035		5.106	5.765	0.414		
22	93.219		71.532	1.041		5.136	5.786	0.415		
23	93.284		73.133	1.044		5.148	5.792	0.417		
24	93.337		74.129	1.049		5.143	5.808	0.417		
25	93.531		74.168	1.056		5.152	5.816	0.417		
26	93.028		73.433	1.047		5.119	5.759	0.415		
27	90.188		71.147	0.935		5.026	5.639	0.396		
28	90.641		70.521	0.920		4.997	5.658	0.397		
29	91.150		71.287	0.931		5.032	5.663	0.395		
30	90.741		72.005	0.949		5.031	5.699	0.398		
31	90.458		71.998	0.956		5.050	5.685	0.399		
1ヶ月値	92.140		73.133	0.975		4.920	5.819	0.400	0.706	1.354
最大値	110.207		79.250	1.116		12.702	6.188	0.456	0.784	1.487
最大値日時	07/05 09:40		07/03 07:50	07/20 03:30		07/06 15:00	07/12 18:40	07/23 01:40	07/19 22:00	07/19 18:50
最小値	71.588		63.771	0.831		3.811	5.314	0.277	0.630	1.246
最小値日時	07/15 07:50		07/08 09:20	07/28 00:00		07/01 23:10	07/27 19:30	07/16 08:30	07/04 20:00	07/08 05:10

# 測定月報

測定日：2021/07

(7/11)

日	モニタ									
	B061 故障中	B062 雑固体焼却建屋周辺	★ B063 4号機T/B南側	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	B068 予備機	B069 一時保管エリアH1周辺	B070 予備機
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	1.729	5.599	6.044	0.547	2.381				
2		1.730	5.589	5.999	0.540	2.365				
3		1.719	5.628	5.888	0.542	2.352				
4		1.712	5.585	5.804	0.540	2.333				
5		1.705	5.576	5.761	0.538	2.300				
6		1.733	5.642	5.676	0.545	2.387				
7		1.700	5.532	6.278	0.542	2.228				
8		1.698	5.515	6.136	0.539	2.315				
9		1.693	5.502	5.767	0.535	2.311				
10		1.699	5.540	5.889	0.538	2.265				
11		1.704	5.514	5.987	0.538	2.351				
12		1.717	5.577	5.998	0.542	2.413				
13		1.733	5.588	6.015	※1 0.547	△ 2.414			△	
14		1.731	5.599	6.023						
15		1.747	5.624	6.063						
16		1.766	5.528	6.112						
17		1.783	5.456	6.154						
18		1.786	5.474	6.169						
19		1.790	5.504	6.212						
20		1.796	5.485	6.289						
21		1.802	5.468	6.237			※3 1.456	※3 0.281		※3 0.524
22		1.803	5.439	6.193						
23		1.802	5.471	6.109						
24		1.802	5.504	5.877						
25		1.810	5.508	5.871						
26		1.797	5.526	5.811	0.555	2.604	※4			
27		1.723	5.247	5.536	0.536	2.460				
28		1.733	5.205	5.637	0.537	2.505				
29		1.739	5.200	5.360	0.540	2.606				
30		1.742	5.209	5.293	0.543	2.642				
31		1.733	5.260	5.331	0.542	2.627				
1ヶ月値		1.748	5.487	5.928	0.541	2.376	1.456	0.281		0.524
最大値		1.894	5.834	6.853	0.598	2.737	7.129	0.300		1.207
最大値日時		07/26 19:40	07/02 14:10	07/23 12:30	07/26 16:00	07/26 20:00	07/21 15:10	07/21 15:40		07/21 15:10
最小値		1.622	4.887	4.783	0.439	2.119	0.302	0.272		0.369
最小値日時		07/05 03:50	07/27 23:40	07/29 14:30	07/26 12:10	07/07 04:30	07/21 15:30	07/21 16:00		07/21 15:20



# 測定月報

測定日：2021/07

(8/11)

日	モニタ									
	B071 土捨場資材置場東側(故障中)	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 予備機	B079 旧研修棟正面玄関前	B080 予備機
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	1.695	23.912	0.564	0.536	0.853	5.208	0.731		19.554	
2	1.682	23.745	0.558	0.532	0.833	5.174	0.727		19.354	
3	1.680	23.708	0.555	0.533	0.830	5.175	0.729		19.367	
4	1.674	23.604	0.553	0.528	0.827	5.139	0.725		19.106	
5	1.677	23.525	0.553	0.532	0.822	5.145	0.726		19.317	
6	1.686	23.509	0.559	0.541	0.842	5.228	0.736		19.709	
7	1.660	21.205	0.552	0.532	0.817	5.124	0.726		19.148	
8		21.426	0.550	0.524	0.821	5.141	0.727		19.382	
9		21.107	0.546	0.517	0.813	5.102	0.722		19.018	
10		21.226	0.548	0.522	0.811	5.140	0.727		19.214	
11	1.686	21.291	0.551	0.519	0.820	5.155	0.728		19.389	
12	1.691	21.300	0.555	0.529	0.815	5.140	0.731		19.595	
13	△ 1.683	△ 21.394	0.557	△ 0.534			0.736		△ 19.495	
14							0.735			
15							0.736			
16							0.743			
17							0.747			
18							0.750			
19							0.749			
20						5.250	0.751			
21						5.264	0.751			
22						5.288	0.752			
23						5.302	0.753			
24						5.317	0.753			
25						5.323	0.752			
26	※4	21.062		0.506	0.861	5.298	0.749		19.643	
27		20.796		0.500	0.812	5.087			18.432	
28		20.941		0.508	0.788	5.156			18.740	
29		21.052	0.545	0.510	0.814	5.181	0.722		19.238	
30			0.551		0.830	5.210	0.728		19.512	
31		21.081	0.535	0.514	0.817	5.202	0.730		19.427	
1ヶ月値	1.682	22.302	0.554	0.524	0.822	5.198	0.737		19.282	
最大値	1.776	27.472	0.614	0.584	0.952	5.476	0.812		20.265	
最大値日時	07/06 10:10	07/08 19:30	07/04 14:00	07/01 14:40	07/26 19:40	07/26 08:10	07/25 18:50		07/26 14:10	
最小値	1.602	19.954	0.493	0.454	0.715	4.067	0.674		16.102	
最小値日時	07/02 07:50	07/27 19:20	07/04 22:20	07/28 01:40	07/28 00:40	07/27 19:30	07/05 03:50		07/27 19:30	

# 測定月報

測定日：2021/07

(9/11)

日	モニタ									
	★ B081 事務本館南	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No.4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 予備機
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	9.211	1.018	56.162	4.343	0.349	9.813	△	△	2.324	
2	9.144	1.010	58.740	4.306	0.347	9.742			2.321	
3	9.129	1.010	58.755	4.328	0.348	9.747			2.314	
4	9.004	1.000	58.293	4.284	0.347	9.640			2.295	
5	9.239	1.016	58.812	4.328	0.350	9.660			2.290	
6	9.412	1.039	59.555	4.406	0.354	9.829			2.319	
7	9.189	1.015	58.789	4.310	0.350	9.545			2.287	
8	9.154	1.012	58.718	4.282	0.345	9.640			2.293	
9	9.139	1.014	58.892	4.265	0.345	9.550			2.274	
10	9.176	1.013	59.326	4.276	0.347	9.626			2.285	
11	9.160	1.014	59.269	4.271	0.348	9.657			2.287	
12	9.334	1.029	59.770	4.372	0.349	9.748			2.308	
13	※2 9.247	1.026	59.721	4.381	0.350	9.792			2.324	
14		1.019	59.554	4.364	0.349	9.784			2.330	
15		1.028	59.803	4.375	0.352	9.834			2.350	
16		1.040	60.192	4.420	0.358	9.975			2.368	
17		1.050	60.381	4.455	0.359	10.038			2.382	
18		1.053	60.543	4.471	0.362	10.102			2.398	
19		1.056	60.797	4.458	0.362	10.116			2.400	
20		1.049	60.975	4.455	0.364	10.147			2.416	
21		1.055	60.673	4.464	0.365	10.182			2.423	
22		1.053	60.668	4.466	0.366	10.206			2.440	
23		1.059	60.757	4.477	0.365	10.224			2.443	
24		1.058	60.844	4.489	0.366	10.249			2.441	
25		1.061	60.868	4.500	0.367	10.274			2.446	
26	9.178	1.054	60.681	4.470	0.362	10.194			2.432	
27	9.018	1.009	59.480	4.337	0.345	9.469			2.325	
28	9.138	1.028	59.546	4.317	0.351	9.569			2.345	
29	9.178	1.033	59.749	4.361	0.351	9.654			2.350	
30	9.258	1.039	60.028	4.411	0.352	9.715			2.345	
31	9.212	1.031	60.015	4.416	0.354	9.685			2.359	
1ヶ月値	9.184	1.032	59.689	4.382	0.354	9.852			2.353	
最大値	9.652	1.137	61.752	4.630	0.440	10.468			2.574	
最大値日時	07/12 16:50	07/25 08:50	07/20 16:50	07/26 00:20	07/10 06:40	07/24 17:50			07/26 19:30	
最小値	7.456	0.818	51.821	4.130	0.305	8.719			2.177	
最小値日時	07/26 11:50	07/27 19:40	07/01 07:30	07/09 09:20	07/09 23:00	07/27 19:20			07/09 21:00	

# 測定月報

測定日：2021/07

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携帯利用型線量表示機91	携帯利用型線量表示機92	携帯利用型線量表示器93	携帯利用型線量表示器94	携帯利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携帯利用型線量表示器98	携帯利用型線量表示器99	携帯利用型線量表示器100
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1						6.363	8.395			
2						6.370	8.357			
3						6.360	8.342			
4						6.298	8.230			
5						6.369	8.380			
6						6.528	8.549			
7						6.348	8.328			
8						6.327	8.350			
9						6.327	8.341			
10						6.326	8.336			
11						6.334	8.321			
12						6.413	8.444			
13						6.400	8.406			
14						6.347	8.370			
15						6.362	8.272			
16						6.431	8.386			
17						6.462	8.433			
18						6.486	8.470			
19						6.494	8.490			
20						6.483	8.476			
21						6.498	8.510			
22						6.516	8.546			
23						6.530	8.568			
24						6.531	8.574			
25						6.531	8.592			
26						6.542	8.570			
27						6.310	8.235			
28						6.286	8.181			
29						6.319	8.256			
30						6.375	8.311			
31						6.381	8.295			
1ヶ月値						6.408	8.397			
最大値						6.736	8.804			
最大値日時						07/06 21:20	07/25 18:10			
最小値						6.040	7.874			
最小値日時						07/28 00:00	07/28 00:20			