

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/29	電線・ケーブル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/29	磚子	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/29	腕金・ボルト	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/29	カバー	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 エエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.008 mSv/h
6	1F1-4号機 エエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
7	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	紙・ウエス類	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
10	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 マスク洗浄室	保安総括グループ	2021/12/7	圧縮機	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
11	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 マスク洗浄室	保安総括グループ	2021/12/7	木材	0.05	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
12	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
13	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/8	可燃物その他	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
14	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/13	不燃物その他(2021SK-00061)	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
16	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/13	不燃物その他(2021SK-00055)	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
17	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/13	不燃物その他(2021SK-00058)	5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
18	1F 1~4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	不燃物(金属ガラ・コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
19	1F 1~4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	不燃物(金属ガラ・コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
20	1F 1~4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	不燃物(金属ガラ・コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	多核種除去設備 空調点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	金属ガラ	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
22	多核種除去設備 空調点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	不燃物その他(空調系フィルタ)	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
23	多核種除去設備 空調点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	紙・ウエス類	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
24	多核種除去設備 空調点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
25	多核種除去設備 空調点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	ゴム類	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
26	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	5	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
27	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2021/12/6	紙	5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.008 mSv/h
29	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
30	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	水処理建屋西側	地下水対策設備グループ	2021/12/3	街路灯	4	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
31	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/12/6	紙類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/12/6	ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	プロセス建屋北側	電気設備建設グループ	2021/11/2	木屑	4	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
34	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類( 2021FU- 10024)	5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
35	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類( 2021FU- 10017)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
36	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	5	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
37	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2021/12/6	紙	5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
38	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/12/8	採水器(透明塩化ビニール製)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/12/8	紙	0.06	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/12/8	ポリ袋	0.08	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/12/8	ウエス	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/12/8	ローブ	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/12/8	難燃シート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/12/8	可燃テープ	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/12/8	合成繊維くず	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	紙・ウェス類(2021KK-00001)	3.2	0.003 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
47	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	プラ・ホリ類(2021KK-00001)	2	0.003 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
48	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	可燃その他(2021KK-00001)	0.8	0.003 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
49	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	紙・ウェス類(2021KK-00002)	2	0.003 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
50	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	木材類(2021KK-00002)	3	0.003 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
51	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	プラ・ホリ類(2021KK-00002)	1	0.003 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
52	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	紙・ウェス類(2021KK-00003)	3.5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
53	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	可燃その他(2021KK-00003)	2.5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
54	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	紙・ウェス類(2021KK-00004)	4	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
55	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	#4T/B、Rw/B、S/B	共用機械設備グループ	2021/11/29	可燃その他(2021KK-00004)	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
56	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備屋根設置工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	【直営】5,6号機当直 自主保全活動発生廃棄物(可燃物その他)	福島第一5、6号機逆洗弁ピット廻り	作業管理グループ	2021/12/7	草	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	電気品設置エリア清掃委託(2021)	福島第一原子力発電所構内1～6号機	電気設備保守グループ	2021/11/30	刈草	5	7 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
60	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物その他(2021SK-00056)	5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物その他(2021SK-00066)	5	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
62	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/14	プラ・ポリ・ビニール類(2021SK-00067)	3	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
63	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/14	木材類(2021SK-00067)	2	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
64	1F 構内4/5号線連絡線新設ならびにルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/29	電線・ケーブル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1F 構内4/5号線連絡線新設ならびにルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/29	端子	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F 構内4/5号線連絡線新設ならびにルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/29	腕金・ボルト	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	1F 構内4/5号線連絡線新設ならびにルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/29	カバー	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/26	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
70	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/26	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	鉄くず	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	4 mSv/h
72	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	可燃物その他(木材・ブルーシート)	5	0.001 mSv/h	0.009 mSv/h	$\beta$ 有	4.5 mSv/h
73	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(コンクリートガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
74	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/11/19	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
78	1F-1-4号機 G4南エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/26	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
79	1F-1-4号機 G4南エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
80	1F-1-4号機 G4南エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/26	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
82	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
83	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/13	不燃物(金属ガラ・コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
85	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/13	不燃物(コンクリートガラ・土砂類)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
86	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/13	不燃物(コンクリートガラ・土砂類)	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
87	廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/12/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/12/14	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
90	多核種除去設備 空調点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/11/30	金属ガラ	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
91	多核種除去設備 空調点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/11/30	不燃物その他(空調系フィルタ)	4.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
93	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
94	電気品設置エリア清掃委託(2021)	福島第一原子力発電所構内1～6号機	電気設備保守グループ	2021/11/30	刈草	5	7 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
95	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/11/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/11/19	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
98	1F 南側66kV開閉所集中監視制御装置二重化	免震重要棟	電気設備建設グループ	2021/9/16	監視制御装置	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	1F 南側66kV開閉所集中監視制御装置二重化	免震重要棟	電気設備建設グループ	2021/9/16	梱包材	1.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2021)	一時保管施設(第四施設)(GP-22)	処理設備グループ	2021/12/3	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2021)	一時保管施設(第四施設)(GP-22)	処理設備グループ	2021/12/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
102	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2021)	一時保管施設(第四施設)(GP-22)	処理設備グループ	2021/12/3	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
104	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	固体廃棄物貯蔵庫北側避難通路	土木基盤設備グループ	2021/12/15	伐採木	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
105	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/11/30	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	多核種除去設備(GQ-20 北側)	処理設備グループ	2021/12/3	保温材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設置工事	一次中継タンク設置エリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/29	紙・ウエス類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
109	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設置工事	一次中継タンク設置エリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
110	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設置工事	一次中継タンク設置エリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/29	木材類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
111	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設置工事	一次中継タンク設置エリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/29	不燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
112	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設置工事	一次中継タンク設置エリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/29	ゴム類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
113	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設置工事	一次中継タンク設置エリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/29	金属ガラ	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
114	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設置工事	一次中継タンク設置エリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/29	難燃シート類	0.03	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
115	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
116	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
117	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
118	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	電気品設置エリア清掃委託(2021)	福島第一原子力発電所構内1~6号機	電気設備保守グループ	2021/11/30	刈草	5	7 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
120	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機1階北東D/W前	1~6号機械設備グループ	2021/12/13	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/12/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
122	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/12/13	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
123	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/12/13	難燃シート類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
124	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/12/13	ゴム類	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
125	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	固体廃棄物貯蔵庫北側避難通路	土木基盤設備グループ	2021/12/15	伐採木	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
126	1F 構内4／5号線連絡線新設ならびに ルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/15	紙	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F 構内4／5号線連絡線新設ならびに ルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/15	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F 構内4／5号線連絡線新設ならびに ルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/15	ビニール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F 構内4／5号線連絡線新設ならびに ルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/15	コンクリートトラフ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(鉄クズ・コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	6 mSv/h
131	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(鉄クズ・コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	8 mSv/h
132	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	可燃物その他(木材・ブルーシート)	5	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
133	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
136	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
137	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/10	紙・ウエス類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
138	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
139	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/10	可燃物その他	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
140	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/13	可燃物(木材類)	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
142	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/13	可燃物(プラスチック・ビニール類)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
143	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/13	不燃物(コンクリートガラ・金属ガラ)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
144	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/12/15	ミラクルパウダー	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
145	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/12/15	ビニール袋	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
146	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/12/15	紙・ウエス類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
147	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
148	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	5	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
149	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(防災シート・ダクト)	5	0.001 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	9.5 mSv/h
150	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	木材	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
151	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(防災シート・コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	6 mSv/h
152	電気品設置エリア清掃委託(2021)	福島第一原子力発電所構内1～6号機	電気設備保守グループ	2021/11/30	刈草	5	7 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
153	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
154	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2021)	一時保管施設(第四施設)(GP-22)	処理設備グループ	2021/12/3	土砂類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2021)	一時保管施設(第四施設)(GP-22)	処理設備グループ	2021/12/3	木材類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
156	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/12/7	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/12/7	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/12/7	ポリ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
160	増設多核種除去設備 点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/11/30	紙・ウエス類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	増設多核種除去設備 点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
162	増設多核種除去設備 点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/11/30	ホース類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
163	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機械設備グループ	2021/10/26	ダンボール	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
164	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その2)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	木材類	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
165	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その2)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	紙・ウェス	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
166	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その2)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	紙・ウェス	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
167	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その2)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
168	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その2)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	可燃物その他	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
169	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
171	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
172	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/17	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
173	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/17	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
174	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	#1カバー工事(カバー解体工事)	情報棟休憩所 ・ 北ヤード ・ 第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/12/10	紙・ウェス類	0.8	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
176	#1カバー工事(カバー解体工事)	情報棟休憩所 ・ 北ヤード ・ 第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/12/10	プラ・ポリ・ビニール類	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
177	#1カバー工事(カバー解体工事)	情報棟休憩所 ・ 北ヤード ・ 第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/12/10	可燃物その他(ラミネート類他)	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
178	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/13	紙・ウェス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
180	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/17	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
182	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/17	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
183	電気品設置エリア清掃委託(2021)	福島第一原子力発電所構内1~6号機	電気設備保守グループ	2021/11/30	刈草	5	7 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
184	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	革手袋	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	トンパック	1.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	ビニール袋	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	ウェス	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	木材	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	プラスチックマット	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	ゴム手袋	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/13	ピンクシート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2021/12/13	金属ガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
195	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2021/12/13	不燃物その他	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
196	56T 屋外ピット屋根設置工事	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2021/12/10	番線クズ、空缶	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
197	56T 屋外ピット屋根設置工事	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2021/12/10	スラッジ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
198	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機 廃棄物処理建屋	1~6号機械設備グループ	2021/12/14	木材	2	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
199	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機 廃棄物処理建屋	1~6号機械設備グループ	2021/12/14	ゴム類	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
200	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機 廃棄物処理建屋	1~6号機械設備グループ	2021/12/14	ホース類	2	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	