

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	鉄筋・スクラップ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/9	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
3	1F 廃油保管タンク設備点検関連業務委託(2021)	構内危険物注油所	運用支援グループ	2022/2/14	キムタオル・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 廃油保管タンク設備点検関連業務委託(2021)	構内危険物注油所	運用支援グループ	2022/2/14	ビニール類・ポリ袋	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	木材類	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
6	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/21	不燃物(鉄クズ・切削クズ)	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	12 mSv/h
7	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/21	可燃物(木)	1.5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	2 mSv/h
8	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/21	不燃物(鉄クズ・切削クズ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	20 mSv/h
9	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/21	可燃物(プラスチック)	3.5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	2 mSv/h
10	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	20	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
11	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	スクラップ、廃鉄	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	スクラップ、機械部品	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	電源ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	不燃シート、不燃材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	廃ゴム、ゴム製品	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋西側(ヤード)	建築設備保守グループ	2022/1/5	可燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
18	1~4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1~4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
19	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	J・Hエリア	貯留設備グループ	2022/2/8	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
20	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	J・Hエリア	貯留設備グループ	2022/2/8	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	J・Hエリア	貯留設備グループ	2022/2/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
22	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	J・Hエリア	貯留設備グループ	2022/2/8	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
23	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	鉄筋・スクラップ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	コンクリートガラ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
25	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/2/3	不燃物入りドラム缶	5	8 μ Sv/h	29 μ Sv/h	無	
26	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
27	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/31	機器類・制御盤類(ポンプ)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
28	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/31	金属ガラ	3.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
29	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/31	塩化ビニール類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
30	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/31	ケーブル類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
31	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/9	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
32	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/9	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
33	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/9	可燃物その他	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	木材類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋西側(ヤード)	建築設備保守グループ	2022/1/5	伐採木(枝・葉)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	コンクリートガラ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
37	2号予備品倉庫シャッター修理工事	2号予備品倉庫	建築設備保守グループ	2022/2/15	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
38	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/2/3	機器類・制御盤類	1	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
39	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/2/3	金属ガラ	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
40	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/2/3	不燃物その他	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/9	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
42	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J・Hエリア	貯留設備グループ	2022/2/8	不燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
43	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J・Hエリア	貯留設備グループ	2022/2/8	塩化ビニール類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
44	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J・Hエリア	貯留設備グループ	2022/2/8	保温材	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
45	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/2/9	採水器(透明塩化ビニール製)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/2/9	S環	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/2/9	紙	0.04	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/2/9	ウエス	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/2/9	ロープ	0.04	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/2/9	可燃テープ	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/2/9	ポリ袋	0.08	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/2/9	プラスチックケース	0.08	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/2/9	不燃物その他	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
54	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
55	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
56	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	テープ類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
57	Sr処理水配管止水工事関連	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	安全帯・安全靴・コーキング容器等	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	Sr処理水配管止水工事関連	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	保温材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	5, 6T SW配管点検手入工事(2021年)	5・6号機 取水路エリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/4	防食材	1.8	1.3 μ Sv/h	1.3 μ Sv/h	無	
60	5, 6T SW配管点検手入工事(2021年)	5・6号機 取水路エリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/4	防食材	1.8	1.3 μ Sv/h	1.3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	鉄筋・スクラップ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋西側(ヤード)	建築設備保守グループ	2022/1/5	伐採木(幹・根)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	コンクリートガラ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
64	1~4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1~4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
65	1~4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1~4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	可燃物その他	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
66	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	金属ガラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
67	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	不燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
68	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	汚泥	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
69	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	ケーブル	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
70	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1~4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/9	難燃ホース	3	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
71	1F-1~4号機 G4北エリア他雨水移送設備移設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	金属類	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
72	1F-1~4号機 G4北エリア他雨水移送設備移設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	フィルター類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
73	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	コンクリートガラ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
74	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/8	不燃物その他(切削クズ・鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
75	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/8	不燃物その他(切削クズ・鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
76	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/8	不燃物その他(切削クズ・鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	4 mSv/h
77	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	木材類	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
79	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1~4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
80	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1~4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	可燃物その他	1	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	金属ガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
82	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
83	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	可燃物その他	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
84	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/2/9	プラスチック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/2/9	コンパネ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	アスファルトガラ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
88	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/1	コンクリートガラ(2021SS-10388)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
89	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/1	コンクリートガラ(2021SS-10385)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
90	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	不燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	ケーブル類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2022/2/7	紙・ウエス類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
93	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2022/2/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
94	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2022/2/7	木材類	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
95	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2022/2/7	可燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
96	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2022/2/7	不燃物その他(金属鋸ガラ)	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
97	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2022/2/7	不燃物その他(安全带)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2022/2/7	金属ガラ	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
99	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2022/2/7	ゴム類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
100	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2022/2/7	難燃シート類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 T/B 屋上	1~6号機械設備グループ	2022/2/7	難燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
102	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	アスファルトガラ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
103	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアW1	固体廃棄物グループ	2022/2/15	防災シート	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
104	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
105	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/1	オイル固化後可燃物	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	アスファルトガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	増設多核種除去設備 点検手入工事	増設多核種除去設備 HIC交換用橋形クレーン周り	処理設備グループ	2022/2/14	機器類・制御盤類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアW1	固体廃棄物グループ	2022/2/15	防災シート	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
109	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/1	コンクリートガラ(2021SS-10391)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
110	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/1	コンクリートガラ(2021SS-10390)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
111	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/24	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/24	プラスチック・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/24	ポリ(減容)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/24	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	1F-1~4号機 RO3設備修理工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/2/1	ダンボール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	J・Hエリア	貯留設備グループ	2022/2/8	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
117	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/2/3	不燃物入りドラム缶	5	8 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
118	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアW1	固体廃棄物グループ	2022/2/15	防災シート	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
119	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/9	金属ガラ(鉄くず)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
120	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/9	不燃物その他(防災シート類)	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
122	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	ホース類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
123	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	可燃物その他	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
124	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	難燃シート	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
125	増設多核種除去設備 点検手入工事	増設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/1/8	可燃物その他(2020FU-00221)	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
126	増設多核種除去設備 点検手入工事	増設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/1/8	不燃物その他(2021ZK-05028)	5	0.005 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
127	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアW1	固体廃棄物グループ	2022/2/15	防災シート	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/1	コンクリートガラ(2021SS-10387)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
129	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/1	コンクリートガラ(2021SS-10386)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
130	1F 5号機取水口バルブピット改造工事	5号吐出弁ピット	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/15	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
131	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G1,G2エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	紙・段ボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	トンパック(空袋)・軍手	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/16	土砂	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	20 mSv/h
138	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/16	鉄屑	1	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
139	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/16	土砂	4.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	1 mSv/h
140	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/16	コンクリートガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/16	土砂	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	4 mSv/h
142	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	トンパック(空袋)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
143	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
144	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	プラ・ポリ・ビニール類・発泡スチロール	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	吸着剤	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	難燃シート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G1,G2エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	金属	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	木材	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
151	1F一時保管エリアコンテナ兩養生業務委託	エリアD	固体廃棄物グループ	2021/12/9	刈り草	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
152	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	不燃シート・不燃テープ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	保温材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	グランドパッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	パッキン類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	1F 陸側遮水壁一般弁点検手入工事(2021)	一時貯留タンク・揚水受タンク	地下水対策設備グループ	2022/1/27	番線・金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	金属ガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
158	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/16	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
159	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/16	土砂	2	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	2 mSv/h
160	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/16	土砂	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	4 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/16	土砂	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	1 mSv/h
162	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	ゴム類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	ホース類	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	難燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/21	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
166	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/21	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
167	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/2/3	不燃物入りドラム缶	5	8 μ Sv/h	27 μ Sv/h	無	
168	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
169	1F 1～4号機 水処理設備タンクエリアパ トロール業務委託1(TPT)	タンクエリア	運用支援グループ	2022/1/28	長靴	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
170	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/21	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
171	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/9	アクアポイ、可燃テープ類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/9	フレコンバック類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委 託	一時保管エリアW1	固体廃棄物グループ	2022/2/15	防災シート	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
174	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/21	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
175	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/21	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
176	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	木材	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
177	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021 年度)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/2/9	床材長尺シート	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
178	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021 年度)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/2/9	照明器具	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F日本海津津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	千島海津津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
180	構内休憩所他衛生器具修理工事	入退域管理棟機械室	建築設備保守グループ	2022/2/1	不燃物その他	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	プラ・ポリ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
182	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	木材類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
183	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
184	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/2/8	金属ガラ	0.8	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
185	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/2/8	不燃物その他	0.7	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
186	1～4号機 高レベル放射性滞留水設備運 営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備 (RO)) (GN-27 西)	運用支援グループ	2022/2/7	キュービテナー梱包段ボール	2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
187	1～4号機 高レベル放射性滞留水設備運 営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備 (RO)) (GN-27 西)	運用支援グループ	2022/2/7	空キュービテナー(35Lポリ袋 入)	2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
188	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/4	金属ガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
189	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/4	保温材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
190	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/4	不燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
191	1F一時保管エリアコンテナ兩養生業務委 託	エリアD	固体廃棄物グループ	2021/12/9	伐採木(枝・葉)	2.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
192	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
193	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	土砂	4.5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	15 mSv/h
194	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	不燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
195	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	土砂	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	25 mSv/h
196	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	土砂	3	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	10 mSv/h
197	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	コンガラ	1	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	15 mSv/h
198	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	鉄	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	4 mSv/h
199	1F 1～4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	紙・ウエス類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
200	1F 1～4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	