

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
2	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	20 mSv/h
3	2021年度防火帯除草業務委託	1F防火水槽・消火栓 周辺	労働安全・防火グループ	2022/1/26	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
4	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	北側防災道路	防護管理グループ	2022/2/18	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
5	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/24	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1F 陸側遮水壁ブライン配管弁追設工事	1～4号機周辺	地下水対策設備グループ	2022/1/28	ケーブル類	2.5	3 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
8	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	不燃物その他(カムロック)	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
9	2021年度防火帯除草業務委託	1F防火水槽・消火栓 周辺	労働安全・防火グループ	2022/1/26	刈草	2	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
10	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	土砂	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
11	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	不燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	15 mSv/h
12	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	1 mSv/h
13	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	土砂	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
14	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	コンクリート	0.5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	25 mSv/h
15	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	不燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
16	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	土砂	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
17	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	コンクリートガラ	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	15 mSv/h
18	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	3 mSv/h
19	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.5危険物倉庫	運用支援グループ	2022/1/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/10	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 5／6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/24	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
23	1F-3号機T/Bガラリ・2号機T/BBOP開口塞ぎ工事	2号機T/B(GJ-23)	建築設備建設グループ	2022/1/26	不燃物その他(2022KKKG-003)	6	0.3 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/10	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
25	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/10	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
26	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
27	1F-1～4号機 H2エリア他外周堰排水弁制御盤改修工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/1	安全帯部品類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
28	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/1	安全帯ベルト類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
29	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
30	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2022/2/24	木材類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
31	1F 雑固体焼却設備電気品点検工事(2021)	雑固体焼却設備建屋 屋外	電気設備保守グループ	2022/2/22	電動機	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	5T SW配管点検手入工事(2020年)	5・6号機 原子炉建屋 全域	1～6号機械設備グループ	2022/1/24	金属類	0.1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	5T SW配管点検手入工事(2020年)	5・6号機 原子炉建屋 全域	1～6号機械設備グループ	2022/1/24	不燃シート	0.3	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
35	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	不燃物その他	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
36	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
37	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/28	フロンジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/1	フロンジタンク片 (200033)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/2	フロンジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/3	フロンジタンク片側板 (200036)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]