

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	紙・段ボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	トンパック(空袋)・軍手	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
7	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
8	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
9	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	GGR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	木材	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
10	1F-1~4号機 Dエアータンク他水移送業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/14	難燃物 ホース類	5	0.008 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	10 mSv/h
11	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	木材類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
12	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2021)	33. 5m盤 1・2号機超高压開閉所	地下水対策設備グループ	2022/1/28	金属ガラ	1.9	3 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
13	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/7	木材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/7	トンパック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/7	ビニール袋	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/7	ダンボール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	木材類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
18	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/2/4	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	2 mSv/h
19	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/16	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
20	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/16	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/2/14	不燃物入りドラム缶	5	8 μ Sv/h	26 μ Sv/h	無	
22	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(202 1)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	木材他	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
23	1F-3号機T/Bガラリ・2号機T/BBOP開口塞 ぎ工事	2号機T/B(GJ-23)	建築設備建設グループ	2022/1/26	不燃物その他(2022KKKG- 001)	6	0.3 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/16	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
25	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	工具管理センター	保全計画グループ	2022/1/31	難燃シート	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
26	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	工具管理センター	保全計画グループ	2022/1/31	紙・ウエス	0.8	2 mSv/h	2 mSv/h	無	
27	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	工具管理センター	保全計画グループ	2022/1/31	ビニール	0.5	2 mSv/h	2 mSv/h	無	
28	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	工具管理センター	保全計画グループ	2022/1/31	シリカゲル	0.2	2 mSv/h	2 mSv/h	無	
29	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	可燃物(紙・ウエス類)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
30	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	可燃物(プラスチック・ビニール 類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
31	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	可燃物(その他)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
32	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	不燃物(金属ガラ)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
33	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	不燃物(コンクリートガラ)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
34	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	不燃物(機器類)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
35	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	不燃物(土砂類)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
36	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	不燃物(ケーブル類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
37	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	難燃物(難燃シート類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
38	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/16	マットレス	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
39	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/16	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
40	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/16	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/16	紙	1	4 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
42	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/16	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
43	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
44	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/2/17	ダンボール	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F-1~4号機滞留水移送設備PE管交換 工事	2,3号機タービン建屋	地下水対策設備グループ	2022/2/10	シート類	1	10 μ Sv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
46	1F-1~4号機滞留水移送設備PE管交換 工事	2,3号機タービン建屋	地下水対策設備グループ	2022/2/10	PE管	0.5	5 μ Sv/h	0.7 mSv/h	β 有	20 mSv/h
47	1F-1~4号機滞留水移送設備PE管交換 工事	2,3号機タービン建屋	地下水対策設備グループ	2022/2/10	紙・ウエス類	0.5	5 μ Sv/h	0.08 mSv/h	β 有	70 mSv/h
48	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/4	金属ガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
49	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/4	保温材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
50	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/4	不燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
51	構内休憩所他衛生器具修理工事	入退域管理棟機械室	建築設備保守グループ	2022/2/1	紙・ウエス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
52	構内休憩所他衛生器具修理工事	入退域管理棟機械室	建築設備保守グループ	2022/2/1	プラ・ポリ・ビニール	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
53	構内休憩所他衛生器具修理工事	入退域管理棟機械室	建築設備保守グループ	2022/2/1	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
54	1F-原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	紙	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
55	1F-原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	ビニール	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
56	1F-原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	ゴム	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
57	1F-原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	ピンクシート	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
58	1F-原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	可燃物その他	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
59	1F-原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	塩ビホース	0.6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	β 有	40 μ Sv/h
60	1F-原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	塩ビ波板	1	2 mSv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F—原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	軸受	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
62	1F—原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	安全帯	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
63	1F—原子炉注水ポンプ他点検手入工事	高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/2/14	鉄くず	0.3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
64	セシウム吸着装置保守管理業務委託	AREVAエリア	処理設備グループ	2022/2/17	使用済HEPAフィルター(ゴムシート養生)	1	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
65	セシウム吸着装置保守管理業務委託	AREVAエリア	処理設備グループ	2022/2/17	難燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
66	セシウム吸着装置保守管理業務委託	AREVAエリア	処理設備グループ	2022/2/17	紙ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
67	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	3.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
68	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	可燃物その他	1.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
69	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1—4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
70	1F 陸側遮水壁ブライン配管弁追設工事	1～4号機周辺	地下水対策設備グループ	2022/1/28	金属ガラ	2.5	3 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
71	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	紙	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
72	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	ダンボール	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
73	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/2/15	不燃物入リドラム缶	5	8 μ Sv/h	29 μ Sv/h	無	
74	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/8	トンパック	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/8	ビニール袋	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/8	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/8	A/バリ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/8	ゴム類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/2/18	FU用フィルタ	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/2/18	FU用フィルタ(メディア・セパレータ)	0.25	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/2/18	紙・段ボール	1.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/2/18	FU用フィルタ(セパレータ・クリップ・支持体)	0.15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/2/18	処理装置用フィルタ(メディア)	0.25	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/2/18	ガasket	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	紙	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
87	1F日本海津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
88	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	木材類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
89	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/9	PE管(2021 ZK-05144)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
90	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/9	PE管(2021 SS-30004)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
91	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/9	PE管(2021 ZK-05156)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
92	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/9	紙・ウエス類(2020 SS-00296)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
93	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/9	ホリプラ・ビニール類(2020 SS-00296)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
94	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/9	保温材(2020 SS-00296)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
95	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/9	防災シート(2020 SS-00296)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
96	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	木材類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
97	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/21	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	紙・ウエス類	0.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
99	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	可燃物その他	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
100	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	木材類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管 建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/2/24	不燃その他(キャスク)	5	0.01 mSv/h	0.22 mSv/h	無	
102	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/2/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
103	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/2/3	可燃物その他	2	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
104	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(202 1)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	可燃物その他	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
105	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(202 1)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
106	1F 陸側遮水壁ブライン配管弁追設工事	1~4号機周辺	地下水対策設備グループ	2022/1/28	金属ガラ	2.5	3 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
107	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
108	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(202 1)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
109	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(202 1)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	木材類	0.7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
110	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務 委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/14	ビニール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
111	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務 委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/14	ビニール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1.4 mSv/h
112	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
113	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
114	1F-3号機T/Bガラリ・2号機T/BBOP開口塞 ぎ工事	2号機T/B(GJ-23)	建築設備建設グループ	2022/1/26	不燃物その他(2022KKKG- 0002)	6	0.3 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
115	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
116	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
117	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202 1)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
118	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/18	金属ガラ(鉄くず)	4	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	4 mSv/h
119	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/18	不燃物その他(防災シート類)	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
120	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/2/17	保温材	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	ダンボール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
122	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/9	難燃ホース	3	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
123	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/14	ダクト	5	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
124	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/14	鉄、フィルター	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	9 mSv/h
125	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
126	2021年度防火帯除草業務委託	4号機 S/B	共用機械設備グループ	2022/2/16	紙・ウエス類	4	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
127	2021年度防火帯除草業務委託	4号機 S/B	共用機械設備グループ	2022/2/16	プラ・ポリ類	0.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
128	2021年度防火帯除草業務委託	4号機 S/B	共用機械設備グループ	2022/2/16	可燃物その他	0.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
129	2021年度防火帯除草業務委託	4号機 S/B	共用機械設備グループ	2022/2/16	紙・ウエス類	4	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
130	2021年度防火帯除草業務委託	4号機 S/B	共用機械設備グループ	2022/2/16	プラ・ポリ類	0.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
131	2021年度防火帯除草業務委託	4号機 S/B	共用機械設備グループ	2022/2/16	可燃物その他	0.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
132	2021年度防火帯除草業務委託	4号機 S/B	共用機械設備グループ	2022/2/16	紙・ウエス類	4	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
133	2021年度防火帯除草業務委託	4号機 S/B	共用機械設備グループ	2022/2/16	プラ・ポリ類	0.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
134	2021年度防火帯除草業務委託	4号機 S/B	共用機械設備グループ	2022/2/16	可燃物その他	0.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
135	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジャード	保全計画グループ	2022/2/24	木材類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
136	地下水揚水設備運転管理委託(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	難燃シート類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
137	地下水揚水設備運転管理委託(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
138	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/15	ホース類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
139	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/2/24	不燃その他(キャスク)	5	0.02 mSv/h	0.22 mSv/h	無	
140	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	ビニール	3	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	プラスチック	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
142	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
143	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
144	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
145	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグループ	2022/2/9	塩ビ管	5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
146	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/24	紙・段ボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/24	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/24	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/24	トンパック(空袋)・軍手	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/24	草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	1F 陸側遮水壁ブライン配管弁追設工事	1～4号機周辺	地下水対策設備グループ	2022/1/28	金属ガラ	2.5	3 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
152	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
153	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	土砂	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
154	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	ビニール	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
155	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	プラスチック	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
156	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	木材	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
157	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	土砂	3.5	0.001 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	15 mSv/h
158	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	5 mSv/h
159	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	不燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
160	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	木材類	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	ペットボトル	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
162	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	ビニール	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
163	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	プラスチック	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
164	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	スラッジャード	保全計画グループ	2022/2/24	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
165	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	ビニール	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
166	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	紙	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
167	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	ダンボール	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
168	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	防草シート	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
169	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202 1)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
170	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	わりばし	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
171	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	ペットボトル	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
172	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	ビニール	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
173	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/8	紙	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
174	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	5号T/B 東側ヤード	電気設備保守グループ	2022/2/10	ケーブル	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	1～4号当直関連業務(2021)	1F構内	作業管理グループ	2022/2/22	紙・ウエス類	0.09	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
176	1～4号当直関連業務(2021)	1F構内	作業管理グループ	2022/2/22	紙・ウエス類	0.09	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
177	1～4号当直関連業務(2021)	1F構内	作業管理グループ	2022/2/22	紙・ウエス類	0.09	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
178	1～4号当直関連業務(2021)	1F構内	作業管理グループ	2022/2/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.09	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
179	1～4号当直関連業務(2021)	1F構内	作業管理グループ	2022/2/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.09	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
180	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202 1)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	5号T/B 東側ヤード	電気設備保守グループ	2022/2/10	エフレックス	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	紙・ウェス	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
183	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	ポリ・ビニール	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
184	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	パウチ	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
185	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	OHバンド	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
186	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	難燃シート	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
187	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	ゴムパッキン	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
188	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	塩化ビニール類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
189	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	汚泥	0.15	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
190	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	不燃シート	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
191	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	空缶・番線	0.87	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
192	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	5号機 R/B 2FL RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	金属製チューブ	0.15	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
193	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管 建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/2/24	不燃その他(キャスク)	5	0.03 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
194	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	北側防災道路	防護管理グループ	2022/2/18	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
195	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	土砂	4.5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	7 mSv/h
196	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	不燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
197	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	コンクリートガラ	1	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
198	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	4 mSv/h
199	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
200	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/25	土砂	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h