

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.12 | 2022.5.10 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 5月 第1週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (2階) | 3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階) | 4 1・2号機サービス建屋休憩所 (2階) | 5 3・4号機サービス建屋休憩所 (2階) | 6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階) | 7 企業センター厚生棟休憩所 | 8 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 9 登録センター休憩所 | 10 土捨て場南造成エリア休憩所 | 11 正門整備所休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------|
| 25日(月) | | | | | | | | | | | | |
| 26日(火) | | | | | | | | | | | | |
| 27日(水) | | | | | | | | | | | | |
| 28日(木) | | | | | | | | | | | | |
| 29日(金) | | | | | | | | | | | | |
| 30日(土) | | | | | | | | | | | | |
| 1日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | 閉鎖 | ○ | |

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空気中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2022.5.12 | 2022.5.12 | 2022.5.10 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 5月 第1週)

| 設置場所 | 12 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部) | 13 五差路休憩所 | 14 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 15 自力操休憩所 | 16 総合情報棟休憩所(2階) | 17 自力操休憩所 | 18-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所(東電H D) | 18-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 19 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 20 西門研修棟休憩所 | 21 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所 | 22 6号機ポンプ室北側休憩所 | 23 旧消防車庫休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 25日(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 26日(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 27日(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 28日(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 29日(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| 30日(土) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|----|
| | | |
| | 2022.5.12 | |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 5月 第2週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟前プレハブ休憩所／ 事務本館休憩所（1階） | 2 免震重要棟／事務本館休憩所（2階） | 3 1・2号機サービス建屋休憩所（1階） | 4 1・2号機サービス建屋休憩所（2階） | 5 3・4号機サービス建屋休憩所（2階） | 6 5・6号機サービス建屋休憩所 （1階・2階・3階） | 7 企業センター厚生棟休憩所 | 8 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階） | 9 登録センター休憩所 | 10 土捨て場南造成エリア休憩所 | 11 正門警備所休憩所 | 監理員確認欄 |
|-------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------|
| 2日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 3日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 4日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 5日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 7日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 8日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | 閉鎖 | ○ | |

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施／

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2022.5.12 | 2022.5.12 | 2022.5.11 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 5月 第2週)

| 設置場所 | 12 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部) | 13 五差路休憩所 | 14 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 15 自力棟休憩所 | 16 総合情報棟休憩所(2階) | 17 自力棟休憩所 | 18-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所(東電H D) | 18-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 19 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 20 西門研修棟休憩所 | 21 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所 | 22 6号機ポンプ室北側休憩所 | 23 旧消防車庫休憩所 | 監理員確認欄 |
|-------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 2日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.19 | 2022.5.17 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 5月 第3週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／事務本館休憩所（1階） | 2 免震重要棟／事務本館休憩所（2階） | 3 1・2号機サービス建屋休憩所（1階） | 4 1・2号機サービス建屋休憩所（2階） | 5 3・4号機サービス建屋休憩所（2階） | 6 5・6号機サービス建屋休憩所（1階・2階・3階） | 7 企業センター厚生棟休憩所 | 8 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階） | 9 登録センター休憩所 | 10 土捨て場南造成エリア休憩所 | 11 正門警備所休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------|
| 9日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 10日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 11日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 12日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 13日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 14日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 15日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | 閉鎖 | ○ | |

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.19 | 2022.5.17 |

休憩所サーバイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 5月 第3週)

| 設置場所 | 12 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部) | 13 五差路休憩所 | 14 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 15 自力操休憩所 | 16 総合情報棟休憩所(2階) | 17 自力操休憩所 | 18-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所(東電HD) | 18-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 19 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 20 西門研修棟休憩所 | 21 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所 | 22 6号機ポンプ室北側休憩所 | 23 旧消防車庫休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 9日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 線量当量率(γ) | 30 μSv/h以下 | 5 μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.25 | 2022.5.24 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 5月 第4週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／事務本館休憩所（1階） | 2 免震重要棟／事務本館休憩所（2階） | 3 1・2号機サービス建屋休憩所（1階） | 4 1・2号機サービス建屋休憩所（2階） | 5 3・4号機サービス建屋休憩所（2階） | 6 常設給水所 | 7 5・6号機サービス建屋休憩所（1階・2階・3階） | 8 企業センター厚生棟休憩所 | 9 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階） | 10 登録センター休憩所 | 11 土捨て場南造成エリア休憩所 | 12 正門警備所休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------|
| 16日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 17日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 18日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 19日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 21日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 22日(日) | ○ / | ○ / | ○ / | ○ / | ○ / | ○ / | ○ / | ○ / | ○ ※1 | ○ / | 閉鎖 | ○ / | |

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|-----------------------------|------------|
| 線量当量率(γ) | 30μSv/h以下 ✓ | 5μSv/h未満 ✓ |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 ✓ | 検出限界値未満 ✓ |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓ | 検出限界値未満 ✓ |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.26 | 2022.5.24 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 5月 第4週)

| 設置場所 | 13 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部) | 14 五差路休憩所 | 15 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 16 自力操休憩所 | 17 総合情報棟休憩所(2階) | 18 自力操休憩所 | 19-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 19-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 20 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 21 西門研修棟休憩所 | 22 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所 | 23 6号機ポンプ室北側休憩所 | 24 旧消防車庫休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 16日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|----------|----------|
| | | |
| | 2022.6.2 | 2022.6.1 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 5月 第5週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／事務本館休憩所（1階） | 2 免震重要棟／事務本館休憩所（2階） | 3 1・2号機サービス建屋休憩所（1階） | 4 1・2号機サービス建屋休憩所（2階） | 5 3・4号機サービス建屋休憩所（2階） | 6 常設給水所 | 7 5・6号機サービス建屋休憩所（1階・2階・3階） | 8 企業センター厚生棟休憩所 | 9 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階） | 10 登録センター休憩所 | 11 土捨て場南造成エリア休憩所 | 12 正門警備所休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------|
| 23日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 24日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 25日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 26日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 28日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 29日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | 閉鎖 | ○ | |

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|----------|----------|
| | | |
| | 2022.6.2 | 2022.6.1 |

休憩所サーバイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 5月 第5週)

| 設置場所 | 13 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部) | 14 五差路休憩所 | 15 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 16 自力棟休憩所 | 17 総合情報棟休憩所(2階) | 18 自力棟休憩所 | 19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 20 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 21 西門研修棟休憩所 | 22 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所 | 23 6号機ポンプ室北側休憩所 | 24 旧消防車庫休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 23日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|----------|----------|
| | | |
| | 2022.6.9 | 2022.6.8 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 5月 第6週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階) | 2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(2階) | 3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階) | 4 1・2号機サービス建屋休憩所(2階) | 5 3・4号機サービス建屋休憩所(2階) | 6 常設給水所 | 7 5・6号機サービス建屋休憩所(1階・2階・3階) | 8 企業センター厚生棟休憩所 | 9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階) | 10 登録センター休憩所 | 11 土捨て場南造成エリア休憩所 | 12 正門警備所休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------|
| 30日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 31日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 1日(水) | | | | | | | | | | | | | |
| 2日(木) | | | | | | | | | | | | | |
| 3日(金) | | | | | | | | | | | | | |
| 4日(土) | | | | | | | | | | | | | |
| 5日(日) | | | | | | | | | | | | | |

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下✓ | 5 μ Sv/h未満✓ |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下✓ | 検出限界値未満✓ |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下✓ | 検出限界値未満✓ |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|----------|----------|
| | | |
| | 2022.6.9 | 2022.6.8 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 5月 第6週)

| 設置場所 | 13 旧5・6号出入管理所休憩所（防護本部） | 14 五差路休憩所 | 15 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 16 自力棟休憩所 | 17-1 総合情報棟休憩所（2階） | 17-2 総合情報棟休憩所（2階） | 18 自力棟休憩所 | 19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 20 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 21 西門研修棟休憩所 | 22 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所 | 23 6号機ポンプ室北側休憩所 | 24 旧消防車庫休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 31日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1日(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2日(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3日(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4日(土) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5日(日) | | | | | | | | | | | | | | |

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 ✓ | 5 μ Sv/h未満 ✓ |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 ✓ | 検出限界値未満 ✓ |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓ | 検出限界値未満 ✓ |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.12 | 2022.5.11 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 5月 第2週)

| 設備交換所名称 | ① A1 1u東側 | ① A2 3u東側 | ① A3 3u東側 | ② B 2・3号機間法面 | ③ C HTI周辺 | ④ D CCR周辺 | ⑤ E1 既設ALPS周辺 | ⑤ E3 高性能ALPS周辺 | ⑥ F Hタンクエリア | ⑦ G Gタンクエリア | ⑧ H 情報棟 | 監理員確認欄 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| 2日(月) | | | | | | | | | | | | |
| 3日(火) | | | | | | | | | | | | |
| 4日(水) | | | | | | | | | | | | |
| 5日(木) | | | | | | | | | | | | |
| 6日(金) | | | | | | | | | | | | |
| 7日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8日(日) | | | | | | | | | | | | |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.12 | 2022.5.11 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 5月 第2週)

| 設備交換所名称 | ⑨ 4号T/B東側2.5m盤 | ⑩ 1号機T/B東側6m盤Gゾーンエリア | ⑪ 事務本館1階 | ⑫ 山加工場 | ⑬ 棟体操広場 | ⑭ 盤4号機T/B東側8.5m | ⑮ 5号機重油タンクエリア | ⑯ 5号機スクリーンヤード前面 | 監理員確認欄 |
|---------|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| 2日(月) | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | | 閉鎖 | ○ | | | |
| 3日(火) | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | | 閉鎖 | | | | |
| 4日(水) | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | | 閉鎖 | | ○ | ○ | |
| 5日(木) | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | | 閉鎖 | | | | |
| 6日(金) | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | | 閉鎖 | | | | |
| 7日(土) | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | | 閉鎖 | | | | |
| 8日(日) | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | | 閉鎖 | | | | |

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|-------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(r)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.19 | 2022.5.17 |

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 5月 第3週)

| 装備交換所名称 | ① A1 1u東側 | ① A2 3u東側 | ① A3 3u東側 | ② B 2・3号機間法面 | ③ C HTI周辺 | ④ D CCR周辺 | ⑤ E1 既設ALPS周辺 | ⑤ E3 高性能ALPS周辺 | ⑥ F Hタンクエリア | ⑦ G Gタンクエリア | ⑧ H 情報棟 | 監理員確認欄 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| 9日(月) | | | | | | | | | | | | |
| 10日(火) | | | | | | | | | | | | |
| 11日(水) | | | | | | | | | | | | |
| 12日(木) | | | | | | | | | | | | |
| 13日(金) | | | | | | | | | | | | |
| 14日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15日(日) | | | | | | | | | | | | |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) /

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 /

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.17 | 2022.5.17 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 5月 第3週)

| 設備交換所名称 | ⑨ 4号T / B東側2.5m盤 | ⑩ 1号機T / B東側6m盤Gゾ ンエリア | ⑪ 事務本館1階 | ⑫ 山加工場 | ⑬ 棟体操広場 | ⑭ 盤4号機T / B東側8.5m | ⑮ 5号機重油タンクエリア | ⑯ 5号機スクリーンヤード 開口部エリア 前面 | 監理員確認欄 |
|---------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------|
| 9日(月) | 閉鎖 | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| 10日(火) | ○ | | | | ○ | | | | |
| 11日(水) | | | | | | | ○ | ○ | |
| 12日(木) | | | | | | | | | |
| 13日(金) | | | | | | | | | |
| 14日(土) | | | | | | | | 閉鎖 | |
| 15日(日) | | | | | | | | 閉鎖 | |

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|-------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.25 | 2022.5.24 |

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 5月 第4週)

| 装備交換所名称 | ① A1 1u東側 | ① A2 3u東側 | ① A3 3u東側 | ② B 2・3号機間法面 | ③ C HTI周辺 | ④ D CCR周辺 | ⑤ E1 既設ALPS周辺 | ⑤ E3 高性能ALPS周辺 | ⑥ F Hタンクエリア | ⑦ G Gタンクエリア | ⑧ H 情報棟 | 監理員確認欄 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| 16日(月) | | | | | | | | | | | | |
| 17日(火) | | | | | | | | | | | | |
| 18日(水) | | | | | | | | | | | | |
| 19日(木) | | | | | | | | | | | | |
| 20日(金) | | | | | | | | | | | | |
| 21日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22日(日) | | | | | | | | | | | | |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|-----------|-----------|
| | | |
| | 2022.5.25 | 2022.5.24 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 5月 第4週)

| 設備交換所名称 | ⑨ 4号T / B東側2・5m盤 | ⑩ 1号機T / B東側6m盤Gゾーンエリア | ⑪ 事務本館1階 | ⑫ 山加工場 | ⑬ 棟体操広場 | ⑭ 盤4号機T / B東側8・5m | ⑮ 5号機重油タンクエリア | ⑯ 2号機R / B構台下段エリア | 監理員確認欄 |
|---------|---------------------|---------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
| 16日(月) | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| 17日(火) | | | | | | | | | |
| 18日(水) | | | | | | | ○ | | |
| 19日(木) | | | | | ○ | | | | |
| 20日(金) | | | | | | | | | |
| 21日(土) | | | | | | | | ○ | |
| 22日(日) | | | | | | | | | |

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|-------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|----------|----------|
| | | |
| | 2022.6.2 | 2022.6.1 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 5月 第5週)

| 設備交換所名称 | ① A1 1u東側 | ① A2 3u東側 | ① A3 3u東側 | ② B 2・3号機間法面 | ③ C HTI周辺 | ④ D CCR周辺 | ⑤ E1 既設ALPS周辺 | ⑤ E3 高性能ALPS周辺 | ⑥ F Hタンクエリア | ⑦ G Gタンクエリア | ⑧ H 情報棟 | 監理員確認欄 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| 23日(月) | | | | | | | | | | | | |
| 24日(火) | | | | | | | | | | | | |
| 25日(水) | | | | | | | | | | | | |
| 26日(木) | | | | | | | | | | | | |
| 27日(金) | | | | | | | | | | | | |
| 28日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29日(日) | | | | | | | | | ○ ※1 | | | |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)/

※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|----------|----------|
| | | |
| | 2022.6.2 | 2022.6.1 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 5月 第5週)

| 設備交換所名称 | ⑨ 4号機T/B東側2.5m盤 | ⑩ 1号機T/B東側6m盤Gゾーンエリア | ⑪ 事務本館1階 | ⑫ 山加工場 | ⑬ 棟体操広場 | ⑭ 4号機T/B東側8.5m盤 | ⑮ 5号機重油タンクエリア | ⑯ 2号機R/B構台下段エリア | 監理員確認欄 |
|---------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| 23日(月) | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| 24日(火) | | | | | | | | | |
| 25日(水) | | | | | | | ○ | ○ | |
| 26日(木) | | | | | ○ | | | | |
| 27日(金) | | | | | | | | | |
| 28日(土) | | | | | | | | | |
| 29日(日) | | | | | | | | | |

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|-------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----|----------|----|
| | | |
| | 2022.6.9 | |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 5月 第6週/ 6月 第1週)

| 設備交換所名称 | ⑨ 4号T / B東側2.5m盤 | ⑩ 1号機T / B東側6m盤Gゾーンエリア | ⑪ 事務本館1階 | ⑫ 山加工場 | ⑬ 操体操広場 | ⑭ 盤4号機T / B東側8.5m | ⑮ 5号機重油タンクエリア | ⑯ 2号機R / B構台下段エリア | 監理員確認欄 |
|---------|---------------------|---------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
| 30日(月) | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | |
| 31日(火) | | | | | | | | | |
| 1日(水) | | | | | | | ○ | | |
| 2日(木) | | | | | ○ | | | | |
| 3日(金) | | | | | | | | | |
| 4日(土) | | | | | | | | | |
| 5日(日) | | | | | | | | | |

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定