

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（5月分）



日	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.77E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.18E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.41E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.86E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.13E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.67E-05 (最大) ND※2 (最小)
日	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.06E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.36E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.06E-04 (最大) ND※2 (最小)	9.32E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.96E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.43E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.15E-05 (最大) ND※2 (最小)
日	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)	21(土)
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.93E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.98E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.98E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.38E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.90E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.85E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.02E-05 (最大) ND※2 (最小)
日	22(日)	23(月)	24(火)	25(水)	26(木)	27(金)	28(土)
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.01E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.05E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.20E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.15E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.90E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.37E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.25E-05 (最大) ND※2 (最小)
日	29(日)	30(月)	31(火)				
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.34E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.39E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.91E-05 (最大) ND※2 (最小)				

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2022年6月1日時点