

承認	審査	確認
	2022. 9. 8	2022. 9. 7

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 9月 第1週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所(1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門警備所休憩所	監理員確認欄
29日(月)													
30日(火)													
31日(水)													
1日(木)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(金)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(土)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(日)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.9.8	2022.9.7

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 9月 第1週)

設置場所	13 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力操休憩所	17-1 総合情報棟休憩所(2階)	17-2 総合情報棟休憩所(2階)	18 自力操休憩所	19-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19-3 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	23 6号機ポンプ室北側休憩所	24 旧消防車庫休憩所	25 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	監理員確認欄
29日(月)																	
30日(火)																	
31日(水)																	
1日(木)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(金)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(土)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(日)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.9.15	

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 9月 第2週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービスマン建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービスマン建屋休憩所(1階・2階)	5 3・4号機サービスマン建屋休憩所(1階・2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービスマン建屋休憩所(1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門警備所休憩所	監理員確認欄
5日(月)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(火)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(水)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(木)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(金)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(土)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(日)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.9.15	

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 9月 第2週) ✓

	13	14	15	16	17-1	17-2	18	19-1	19-2	19-3	20	21	22	23	24	25	監理員確認欄
設置場所	旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	五差路休憩所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力棟休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	企業厚生棟南側車両サーベイエリア	
5日(月)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(火)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(水)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(木)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(金)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(土)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(日)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下 ✓	5 μ Sv/h未満 ✓
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

承認	審査	確認
	2022.9.24	2022.9.22

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 9月 第3週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所(1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門警備所休憩所	監理員確認欄
12日(月)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
13日(火)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(水)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(木)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(金)	○	○	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	

※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.9.24	2022.9.22

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 9月 第3週)

設置場所	13 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力棟休憩所	17-1 総合情報棟休憩所(2階)	17-2 総合情報棟休憩所(2階)	17-3 総合情報棟休憩所(2階)	18 自力棟休憩所	19-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19-3 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	23 6号機ポンプ室北側休憩所	24 旧消防車庫休憩所	25 企業厚生棟南側車庫サーベイエリア 車両測定機待機所	監理員確認欄
12日(月)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13日(火)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(水)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(木)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(金)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(土)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(日)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.9.29	2022.9.28

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 9月 第4週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所(1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門警備所休憩所	監理員確認欄
19日(月)	●	●	●	●	●	閉鎖	●	●	●	●	●	●	
20日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(金)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
24日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(日)	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	閉鎖	●	

※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.9.29	

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 9月 第4週)

設置場所	13 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力棟休憩所	17-1 総合情報棟休憩所(2階)	17-2 総合情報棟休憩所(2階)	17-3 総合情報棟休憩所(2階)	18 自力棟休憩所	19-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19-3 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	23 6号機ポンプ室北側休憩所	24 旧消防車庫休憩所	25 企業厚生棟南側車庫サーベイエリア	監理員確認欄
19日(月)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(火)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(水)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(木)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(金)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(土)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(日)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.10.5	2022.10.4

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 9月 第5週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所(1階) 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟/事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門整備所休憩所	監理員確認欄
26日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1日(土)													
2日(日)													

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.10.5	2022.10.4

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 9月 第5週)

設置場所	13 旧5・6号出入管理事務所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力棟休憩所	17-1 総合情報棟休憩所(2階)	17-2 総合情報棟休憩所(2階)	17-3 総合情報棟休憩所(2階)	18 自力棟休憩所	19-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19-3 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	23 6号機ポンプ室北側休憩所	24 旧消防車庫休憩所	25 企業厚生棟南側車両サーベイエリア	監理員確認欄
26日(月)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27日(火)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(水)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(木)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日(金)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1日(土)																		
2日(日)																		

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.9.8	2022.9.17

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 8月 第5週/ 9月 第1週)

装備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ D CCR 周辺	⑤ E 1 既設 ALPS 周辺	⑤ E 3 高性能 ALPS 周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ H 情報棟	監理員確認欄
29日(月)											
30日(火)											
31日(水)											
1日(木)											
2日(金)											
3日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(日)											

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2022.9.15	

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 9月 第2週)

装備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ D CCR 周辺	⑤ E 1 既設 ALPS 周辺	⑤ E 3 高性能 ALPS 周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ H 情報棟	監理員確認欄
5日(月)											
6日(火)											
7日(水)											
8日(木)											
9日(金)											
10日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(日)											

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2022.9.15	

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 9月 第2週) ✓

装備交換所名称	⑧ 4号機T/B東側2・5m盤	⑨ 1号機T/B東側6m盤Gゾニアエリア	⑩ 事務本館1階	⑪ 山加工場	⑫ 棟体操広場	⑬ 4号機T/B東側8・5m盤	⑭ 5号機重油タンクエリア	⑮ ア2号機R/B構台下段エリア	監理員確認欄
5日(月)	○	○	○			○			
6日(火)									
7日(水)							○		
8日(木)					○				
9日(金)									
10日(土)									
11日(日)									

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(r)は参考に測定

承認	審査	確認
	2022.9.24	2022.9.22

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 9月 第3週)

設備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ D CCR 周辺	⑤ E 1 既設 ALPS 周辺	⑤ E 3 高性能 ALPS 周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ H 情報棟	監理員確認欄
12日(月)											
13日(火)											
14日(水)											
15日(木)				○ ※1							
16日(金)											
17日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(日)											

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

※1 運用前サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2022.9.27	2022.9.27	2022.9.22

24

誤記訂正 2022.9.27

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(2022年9月 第3週)

装備交換所名称	⑧ 4号T / B東側2.5m盤	⑨ 1号機T / B東側6m盤Gゾーンエリア	⑩ 事務本館1階	⑪ 山加工場	⑫ 棟体操広場	⑬ 盤4号機T / B東側8.5m	⑭ 5号機重油タンクエリア	⑮ ア2号機R / B構台下段エリ	監理員確認欄
12日(月)	○	○	○						
13日(火)						○			
14日(水)							○		
15日(木)					○				
16日(金)									
17日(土)									
18日(日)									

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2022.9.29	2022.9.28

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 9月 第4週)

設備交換所名称	① A1 1u東側	① A2 3u東側	① A3 3u東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI周辺	④ D CCR周辺	⑤ E1 既設ALPS周辺	⑤ E3 高性能ALPS周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ H 情報棟	監理員確認欄
19日(月)											
20日(火)						○ ※1					
21日(水)											
22日(木)											
23日(金)											
24日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(日)											

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2022.9.29	2022.9.28

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(2022年9月 第4週)

装備交換所名称	⑧ 4号機T/B東側2・5m盤	⑨ 1号機T/B東側6m盤Gゾー ンエリア	⑩ 事務本館1階	⑪ 山加工場	⑫ 棟体操広場	⑬ 4号機T/B東側8・5m盤	⑭ 5号機重油タンクエリア	⑮ ア2号機R/B構台下段エリ	監理員確認欄
19日(月)	○	○				○			
20日(火)			○						
21日(水)							○		
22日(木)					○				
23日(金)									
24日(土)									
25日(日)									

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2022.10.5	2022.10.4

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 9月 第5週/ 10月 第1週)

装備交換所名称	⑧ 4号T/B東側2.5m盤	⑨ 1号機T/B東側6m盤Gゾーンエリア	⑩ 事務本館1階	⑪ 山加工場	⑫ 棟体操広場	⑬ 盤4号機T/B東側8.5m	⑭ 5号機重油タンクエリア	⑮ ア2号機R/B構台下段エリ	監理員確認欄
26日(月)	○	○	○			○			
27日(火)									
28日(水)							○		
29日(木)					○				
30日(金)									
1日(土)									
2日(日)									

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(r)は参考に測定