

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（1月分）



1月	日	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	4.09E-05 (最大)	4.43E-05 (最大)	7.52E-05 (最大)	6.59E-05 (最大)	4.38E-05 (最大)	5.11E-05 (最大)	6.81E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	5.75E-05 (最大)	3.75E-05 (最大)	7.26E-05 (最大)	8.03E-05 (最大)	7.62E-05 (最大)	7.15E-05 (最大)	6.73E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)	21(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	1.13E-04 (最大)	5.71E-05 (最大)	7.12E-05 (最大)	7.71E-05 (最大)	7.65E-05 (最大)	8.23E-05 (最大)	7.44E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	22(日)	23(月)	24(火)	25(水)	26(木)	27(金)	28(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.65E-05 (最大)	1.30E-04 (最大)	7.87E-05 (最大)	5.73E-05 (最大)	6.30E-05 (最大)	7.13E-05 (最大)	6.73E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	29(日)	30(月)	31(火)				
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.70E-05 (最大)	7.10E-05 (最大)	4.75E-05 (最大)				
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)				

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2023年2月1日時点

※2：ND = 不検出