

1F-2原子炉建屋内調査業務委託（その1） 速報データ

P.N



【作業日時】 2022年12月16日 時分～14時25分


【作業人員】 作業準備片付け10名、測定監視 2名、
放管2名

【作業装備】 アノラック上下、カバオール1重、
全面マスク、ゴム手袋4重、靴カバー


【最大被ばく】 1.97mSv

【カメラ位置】 ●

【調査使用機器】 Spectrum90 水中線量計



○2号機 速報データ（線量測定）



測定点	空間線量率 (m S v / h)
①	205mSv/h
②	230mSv/h
③	225mSv/h
④	77mSv/h