

896-01

作業件名	1F 構内電源設備他増設工事(2)			測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input checked="" type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミヤ <input checked="" type="checkbox"/> ダスト	
測定場所	2号機R／B大物搬入口北側壁面	エリア	コ ー ド	#/B	FL	測定者
作業内容	ケーブル布設		コ ー ド			F1-ICWBL- 150      F1-CDS- 031 F1-GMAD- 484
(測定目的)	R zone解除作業エリア汚染度確認					
測定日時	2023 年    2 月    2 日   12 時   00 分			区域・区分	R zone	
RWA・No	220595	電気出力	—		装 備	カバーオール・アノラック・全面マスク・ゴム手袋・長靴

測定種類	単位	最大値	測定場所
線量率( $\gamma$ )	mSv/h	0.06	ハウス内
線量率( $\gamma+\beta$ )	mSv/h	0.06	ハウス内
表面汚染	cpm	300	床面
空気汚染	cpm	100	ハウス内

⑥

R zone

0.06(0.06) ×

扉

× 0.05(0.05)

⑤

⑧

△1

⑦

× 0.03(0.03)

① ②

③ ④

流量 = 148.3 L/min

# 建屋外壁

放管確認印欄