

3. その他作業状況

(1) 雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

2022年 8月 分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）			表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			可燃物類	難燃物類	合計		
8月2日	1	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月2日	2	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月2日	3	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月2日	4	貯蔵庫	20		20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
8月2日	5	貯蔵庫	20		20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月2日	6	貯蔵庫	20		20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月3日	1	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
8月3日	2	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0005 mSv/h
8月3日	3	Bヤード	32		32	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
8月3日	4	貯蔵庫	30		30	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
8月4日	1	貯蔵庫	30		30	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月4日	2	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
8月4日	3	Bヤード	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月4日	4	貯蔵庫	30		30	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月5日	1	貯蔵庫	30		30	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
8月5日	2	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
8月5日	3	Bヤード	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月5日	4	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月6日	1	貯蔵庫	30		30	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月6日	2	Bヤード	20		20	0.0035	BG: 0.0004 mSv/h
8月6日	3	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月8日	1	貯蔵庫	30		30	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月8日	2	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
8月8日	3	Bヤード	20		20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月8日	4	貯蔵庫	30		30	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月8日	5	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月8日	6	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月9日	1	貯蔵庫	30		30	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月9日	2	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
8月9日	3	Bヤード	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月9日	4	貯蔵庫	30		30	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月9日	5	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月9日	6	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
8月10日	1	Bヤード	30		30	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月10日	2	貯蔵庫	20		20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月10日	3	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
8月10日	4	貯蔵庫	32		32	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月11日	1	Bヤード	32		32	0.0035	BG: 0.0004 mSv/h

8月11日	2	貯蔵庫	20		20	0.0013	BG: 0.0004 mSv/h
8月11日	3	貯蔵庫	20		20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月12日	1	貯蔵庫	20		20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月13日	1	貯蔵庫	20		20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月13日	2	貯蔵庫	20		20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
8月15日	1	Bヤード	32		32	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月15日	2	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
8月15日	3	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月16日	1	貯蔵庫	20		20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月16日	2	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月16日	3	Bヤード	32		32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月16日	4	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月16日	5	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月16日	6	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月16日	7	貯蔵庫	20		20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月17日	1	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
8月17日	2	貯蔵庫	20		20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月17日	3	Bヤード	32		32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月17日	4	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
8月17日	5	貯蔵庫	20		20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月17日	6	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月17日	7	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月17日	8	貯蔵庫	10		10	0.0001	BG: 0.0004 mSv/h
8月18日	1	貯蔵庫	20		20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月18日	2	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
8月18日	3	Bヤード	32		32	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月18日	4	貯蔵庫	20		20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月18日	5	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月18日	6	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月18日	7	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月19日	1	貯蔵庫	20		20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
8月19日	2	貯蔵庫	20		20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
8月19日	3	Bヤード	32		32	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月19日	4	貯蔵庫	20		20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月19日	5	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月19日	6	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月20日	1	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月20日	2	Bヤード	32		32	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月22日	1	Bヤード	32		32	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
8月22日	2	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
8月22日	3	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0005 mSv/h
8月22日	4	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
8月22日	5	貯蔵庫		32	32	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h

8月23日	1	Bヤード	32		32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月23日	2	貯蔵庫	20		20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
8月23日	3	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
8月23日	4	貯蔵庫	20		20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
8月23日	5	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月23日	6	貯蔵庫	20		20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
8月24日	1	Bヤード	32		32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
8月24日	2	貯蔵庫	20		20	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
8月24日	3	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
8月25日	1	Bヤード	32		32	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
8月25日	2	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月25日	3	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月26日	1	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月26日	2	Bヤード	32		32	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
8月26日	3	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月26日	4	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月27日	1	Bヤード	32		32	0.0100	BG: 0.0004 mSv/h
8月27日	2	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
8月27日	3	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月29日	1	Bヤード	30		30	0.0013	BG: 0.0004 mSv/h
8月29日	2	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月29日	3	貯蔵庫	20		20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
8月30日	1	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月30日	2	貯蔵庫	20		20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
8月30日	3	貯蔵庫	30		30	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
8月30日	4	貯蔵庫	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月30日	5	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
8月30日	6	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
8月30日	7	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
8月31日	1	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
8月31日	2	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月31日	3	貯蔵庫	32		32	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
8月31日	4	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
8月31日	5	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
8月31日	6	貯蔵庫	30		30	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
当月合計			2612	32	2644		
年度累計			3548	64	3612		

可燃物類：カバーオール，下着，ポリ類等

難燃物類：ゴム手袋，靴，ヘルメット等