

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/12/21	コンクリートガラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
2	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/12/23	可燃物その他	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F-3号機トランスヤード瓦礫撤去工事	3号機変圧器ヤード	大規模取り出し準備PJグループ	2022/12/20	難燃シート	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	70 μ Sv/h
4	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
5	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨場	土木水対策設備グループ	2023/1/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/12/21	コンクリートガラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
7	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/12/23	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/12/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
9	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
10	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/12/21	金属ガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
11	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/12/21	不燃物その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
12	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/12/23	可燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/10	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/22	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
15	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨場	土木水対策設備グループ	2023/1/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	セシウム吸着装置保守管理業務委託	SPT建屋(グリット番号: GK-27)	処理設備グループ	2022/12/26	金属ガラ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
17	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/12/23	可燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/21	紙・ウエス類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
19	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/21	プラスチック・ポリ・ビニール袋	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
20	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/12/24	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	紙・段ボール	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	木材	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	ビニール	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	テープ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	ウェス	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
27	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5.6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2023/1/10	伐採木(枝・葉)	8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/1/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/1/5	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/1/5	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	足場パイプ、クランプ	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	ブリキ板	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	送水用ポンプ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	金属ガラ	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	防災シート	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	シートパッキング	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F SFP循環冷却設備送水ポンプ取替関連除却工事	1号機北側ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/15	ゴム(カップリング用)	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
39	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/21	プラスチック・ポリ・ビニール袋	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
40	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/12/24	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/1/5	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/1/5	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	6G P/C 6D取替	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/26	機器類・制御盤類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	6G P/C 6D取替	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/26	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	6G P/C 6D取替	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/26	機器類・制御盤類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/10	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/12/21	紙・ウエス類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
48	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/12/21	可燃物その他	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
49	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/12/23	可燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/11	金属ガラ	3.8	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
51	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/11	コンガラ	1.2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
52	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/11	不燃物その他	3.4	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
53	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/11	紙・ウエス	0.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
54	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
55	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/11	木材類	2.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
56	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/11	可燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
57	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/11	金属ガラ	1.6	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
58	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
59	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/12/21	木材類	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
60	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/10	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/10	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/10	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/10	トンパツクゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
65	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
66	1F 陳場沢川移設に伴う通信設備移設及び関連除却工事	グリッド位置:GL-14	通信システムグループ	2023/1/11	コンクリート柱	3	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
67	汚染水処理設備弁類点検手入工事	SPT建屋(グリッド番号:GK-27)	処理設備グループ	2022/12/26	足場材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
68	1F-5W 床ドレン収集ポンプ吐出配管修理工事	5号機 RW/B BFL 床ドレン収集ポンプエリア	共用機械設備グループ	2022/12/27	金属ガラ	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
69	1F-5W 床ドレン収集ポンプ吐出配管修理工事	5号機 RW/B BFL 床ドレン収集ポンプエリア	共用機械設備グループ	2022/12/27	石綿含有物(カスケツトパツキン)	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
70	1F-5W 床ドレン収集ポンプ吐出配管修理工事	5号機 RW/B BFL 床ドレン収集ポンプエリア	共用機械設備グループ	2022/12/27	不燃物・その他(カスケツトパツキン)	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
71	1F-5W 床ドレン収集ポンプ吐出配管修理工事	5号機 RW/B BFL 床ドレン収集ポンプエリア	共用機械設備グループ	2022/12/27	不燃物・その他(アルミテープ)	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
72	1F-5W 床ドレン収集ポンプ吐出配管修理工事	5号機 RW/B BFL 床ドレン収集ポンプエリア	共用機械設備グループ	2022/12/27	コンクリートガラ	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
73	1F-5W 床ドレン収集ポンプ吐出配管修理工事	5号機 RW/B BFL 床ドレン収集ポンプエリア	共用機械設備グループ	2022/12/27	紙・ウエス類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
74	1F-5W 床ドレン収集ポンプ吐出配管修理工事	5号機 RW/B BFL 床ドレン収集ポンプエリア	共用機械設備グループ	2022/12/27	プラ・ポリ・ビニール	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
75	1F-5W 床ドレン収集ポンプ吐出配管修理工事	5号機 RW/B BFL 床ドレン収集ポンプエリア	共用機械設備グループ	2022/12/27	難燃シート	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/21	機器類・制御盤類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
77	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/21	ケーブル類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
78	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/21	不燃物その他	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
79	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
80	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5.6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2023/1/10	伐採木(枝・葉)	7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	1. 2号開閉所エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/11/30	草・ツル	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
83	1F-1～4号機汚染水連結タンク水位計 他計装品点検手入工事	H3タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2022/12/21	資材金属類	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
84	1F-1～4号機汚染水連結タンク水位計 他計装品点検手入工事	H3タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2022/12/21	ケーブル類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
85	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/1/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	3.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/1/5	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/1/5	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	1F-1～4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	G5エリア、H9エリア	貯留設備グループ	2022/12/16	プラ・ビニール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F-1～4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	G5エリア、H9エリア	貯留設備グループ	2022/12/16	紙類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2) 除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
91	緊急工事(計画外)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2023/1/5	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
92	緊急工事(計画外)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2023/1/5	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
93	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/12/24	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
94	1F-1～4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	G5エリア、H9エリア	貯留設備グループ	2022/12/16	保温材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F-1～4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	G5エリア、H9エリア	貯留設備グループ	2022/12/16	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	1. 2号開閉所エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/11/30	伐採木(枝・葉)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
97	1F-共通D/G(A)点検手入工事	6号機	1～6号機械設備グループ	2022/12/9	紙・ウエス・キムタオル・段ボール類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	1F-共通D/G(A)点検手入工事	6号機	1～6号機械設備グループ	2022/12/9	ポリ・ビニール類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
99	1F-共通D/G(A)点検手入工事	6号機	1～6号機械設備グループ	2022/12/9	木材	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
100	1F-共通D/G(A)点検手入工事	6号機	1～6号機械設備グループ	2022/12/9	難燃シート	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-共通D/G(A)点検手入工事	6号機	1～6号機械設備グループ	2022/12/9	金属ガラ	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
102	1F-共通D/G(A)点検手入工事	6号機	1～6号機械設備グループ	2022/12/9	パッキン類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
103	1F D排水路PSFモニタ設置関連通信設備工事	キャスク建屋付近	通信システムグループ	2023/1/12	紙、ウエス	0.2	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
104	1F D排水路PSFモニタ設置関連通信設備工事	キャスク建屋付近	通信システムグループ	2023/1/12	ダンボール	0.2	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
105	1F D排水路PSFモニタ設置関連通信設備工事	キャスク建屋付近	通信システムグループ	2023/1/12	金属ガラ	0.15	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
106	1F D排水路PSFモニタ設置関連通信設備工事	キャスク建屋付近	通信システムグループ	2023/1/12	配管(エフレックス)	0.4	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
107	1F D排水路PSFモニタ設置関連通信設備工事	キャスク建屋付近	通信システムグループ	2023/1/12	通信ケーブル	0.25	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
108	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2023/1/13	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
110	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨場	土木水対策設備グループ	2023/1/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	ビニール類	1	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
112	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理土木設備設置PJグループ	2023/1/11	アスファルトガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
113	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	不燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
114	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
115	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2023/1/10	伐採木(幹・根)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	梱包材・段ボール	4	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
117	1F 圧力式潮位計設置工事	陳場沢ヤード	土木基盤設備グループ	2022/12/26	不燃その他(バッテリー)	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
118	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/14	機器類・制御盤類	17	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
119	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨場	土木水対策設備グループ	2023/1/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2023/1/10	スミアろ紙・紙・ウエス類	0.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 圧力式潮位計設置工事	陳場沢ヤード	土木基盤設備グループ	2022/12/26	紙類・段ボール類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
122	1F 圧力式潮位計設置工事	陳場沢ヤード	土木基盤設備グループ	2022/12/26	プラ類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
123	1F 圧力式潮位計設置工事	陳場沢ヤード	土木基盤設備グループ	2022/12/26	その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
124	1F 圧力式潮位計設置工事	陳場沢ヤード	土木基盤設備グループ	2022/12/26	防災シート	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
125	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	雑固体焼却炉エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/1/11	伐採木(枝・葉)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/11	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
127	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/12/20	ホリ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/12/20	プラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/12/20	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	不燃物その他	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
131	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	機器類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
132	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
133	汚染水処理設備弁類点検手入工事	GCR中操(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2022/12/26	足場材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
134	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/13	クロスラムシート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/14	ドラム缶(金属付きホース入り)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
136	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
137	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/11	紙・ウエス類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
138	1F-1~4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2022/12/1	金属ガラ	1.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
139	1F-1~4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ①テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2022/12/1	金属ガラ	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
140	1F-1~4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ①テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2022/12/1	可燃物	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	電線	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
142	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	塩化ビニール	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
143	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体 業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/21	機器類・制御盤類	8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
144	1F-1 PCVガス管理設備凝縮配管室空 調機点検手入工事(2022)	1号機 T/B 2FL	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/1/6	Vベルト	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
145	1F-1 PCVガス管理設備凝縮配管室空 調機点検手入工事(2022)	1号機 T/B 2FL	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/1/6	ホース類	0.2	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
146	1F-1 PCVガス管理設備凝縮配管室空 調機点検手入工事(2022)	1号機 T/B 2FL	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/1/6	ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
147	1F-1 PCVガス管理設備凝縮配管室空 調機点検手入工事(2022)	1号機 T/B 2FL	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/1/6	紙類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
148	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/19	木材類	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
149	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工 事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM- 13、14)	土木基盤設備グループ	2023/1/13	可燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/12	金属ガラ	0.9	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	3 mSv/h
151	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/12	土砂類	3.6	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
152	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/12	不燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
153	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/12	金属ガラ	1.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
154	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/12	土砂類	0.9	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
155	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/12	不燃物その他	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
156	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/12	金属ガラ	2.6	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
157	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/12	土砂類	0.7	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
158	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/12	不燃物その他	1.7	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
159	フランジタンク解体部材一時保管施設(そ の2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
160	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工 事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM- 13、14)	土木基盤設備グループ	2023/1/13	可燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
162	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
163	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
164	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2023/1/13	可燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	1F APD貸出所電源工事	正門付近	配電・電路グループ	2023/1/11	アスファルトガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	1F APD貸出所電源工事	正門付近	配電・電路グループ	2023/1/11	コンクリートガラ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
167	汚染水処理設備弁類点検手入工事	SPT建屋(グリット番号:GK-27)	処理設備グループ	2022/12/26	足場材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
168	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	雑固体焼却炉エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/1/11	伐採木(枝・葉)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/11	木材類	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
170	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	廃プラ、ポリ、ビニール	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
171	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2023/1/10	紙・ウエス類	0.09	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2023/1/10	紙・ウエス類	0.09	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2023/1/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.09	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
174	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
175	1F-6号機 タービンズル架台撤去業務委託	6号T/Bオペフロ	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/11	金属ガラ(ノズル架台)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F構内ドラム缶減容作業業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/1/12	減容済ドラム缶、上蓋、バンド	2.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
177	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/19	不燃物その他	2.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
178	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/19	不燃物塩化ビニール類	2.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
179	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
180	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/11	可燃物その他	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/11	クロスラムシート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
182	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/11	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
183	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/12	金属ガラ	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
184	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 ①東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/14	金属ガラ	2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
185	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
186	1F-6号機 タービンノズル架台撤去業務委託	6号T/Bオベフロ	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/11	金属ガラ(ノズル架台)	16	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/16	金属ガラ(トンパック使用)	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
188	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/16	石膏ボード(トンパック使用)	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
189	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/16	不燃シート(トンパック使用)	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
190	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/16	ウレタン(トンパック使用)	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
191	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/16	ケーブル(トンパック使用)	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
192	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/12	金属ガラ	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
193	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/19	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
194	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
195	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/19	可燃物その他	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
196	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5、6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2023/1/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
197	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 ①東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/14	発生土	3	0.009 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
198	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5、6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2023/1/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
199	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5、6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2023/1/13	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
200	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/11	伐採木(枝・葉)	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	