

構内線量表示器測定記録(2023 年 4 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13～B090（予備機）を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 4/ 6～4/13 まで B015（予備機）を B048（集中 RW 南側）の代替機として配備

※3 : 4/ 6～4/13 まで B023（予備機）を B049（共用プール西側）の代替機として配備

※4 : 4/ 6～4/13 まで B068（予備機）を B053（1 号機 R/B 北側）の代替機として配備

※5 : 4/14～B022（さくら通り正門側）の不具合（伝送異常）に伴い B023（予備機）を代替機として配備

※6 : 4/20～4/26 まで B015（予備機）を B057（3 号機 R/B 西側）の代替機として配備

※7 : 4/20～4/26 まで B045（予備機）を B063（4 号機 T/B 南側）の代替機として配備

測定月報

測定日：2023/04

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001	★ B002	B003	B004	★ B005	★ B006	B007	B008	★ B009	★ B010
	入退域管理棟周辺	正門警備所周辺	環境管理棟周辺	車両スクリーニング場周辺	厚生棟休憩所周辺	登録センター休憩所周辺	故障中	シールド中央制御室周辺	免震重要棟周辺	5, 6号防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.191	0.455	1.143	0.349	0.345	1.009	△	1.929	3.300	0.566
2	0.188	0.451	1.131	0.346	0.344	1.004		1.910	3.253	0.556
3	0.195	0.449	1.131	0.347	0.343	1.007		1.906	3.254	0.557
4	0.199	0.452	1.133	0.350	0.345	1.008		1.908	3.267	0.561
5	0.202	0.456	1.146	0.354	0.347	1.012		1.909	3.304	0.571
6	0.208	0.461	1.146	0.354	0.351	1.012		1.908	3.328	0.581
7	0.212	0.460	1.147	0.356	0.352	1.014		1.914	3.343	0.584
8	0.202	0.451	1.126	0.347	0.343	1.000		1.875	3.262	0.560
9	0.194	0.449	1.131	0.345	0.344	1.003		1.871	3.239	0.553
10	0.200	0.452	1.135	0.349	0.349	1.010		1.892	3.269	0.563
11	0.203	0.456	1.143	0.353	0.348	1.016		1.896	3.316	0.571
12	0.205	0.456	1.144	0.353	0.349	1.015		1.900	3.325	0.574
13	0.203	0.450	1.144	0.354	0.346	1.019		1.921	3.305	0.568
14	0.213	0.458	1.148	0.356	0.348	1.023		1.936	3.328	0.577
15	0.203	0.454	1.127	0.352	0.346	1.009		1.921	3.285	0.562
16	0.198	0.460	1.134	0.351	0.344	1.012		1.917	3.335	0.571
17	0.197	0.457	1.133	0.348	0.341	1.007		1.910	3.279	0.562
18	0.193	0.458	1.136	0.349	0.342	1.010		1.949	3.284	0.562
19	0.200	0.457	1.146	0.353	0.347	1.012		1.984	3.330	0.572
20	0.201	0.457	1.146	0.356	0.348	1.020		1.978	3.344	0.577
21	0.205	0.465	1.156	0.357	0.354	1.026		2.015	3.390	0.589
22	0.195	0.458	1.143	0.354	0.349	1.019		1.983	3.318	0.570
23	0.194	0.453	1.143	0.349	0.348	1.013		1.976	3.298	0.568
24	0.195	0.453	1.139	0.350	0.346	1.014		1.980	3.267	0.562
25	0.197	0.457	1.141	0.351	0.346	1.010		2.029	3.258	0.557
26	0.199	0.456	1.124	0.349	0.342	1.004		2.053	3.269	0.554
27	0.195	0.452	1.136	0.347	0.342	1.009		2.059	3.260	0.554
28	0.202	0.454	1.144	0.351	0.348	1.012		2.076	3.288	0.566
29	0.198	0.461	1.147	0.356	0.350	1.018		2.085	3.305	0.574
30	0.197	0.460	1.131	0.350	0.348	1.012		2.085	3.305	0.570
31										
1ヶ月値	0.199	0.456	1.139	0.351	0.346	1.012		1.956	3.297	0.567
最大値	0.265	0.518	1.237	0.399	0.393	1.100		2.179	3.534	0.631
最大値日時	04/12 16:00	04/21 15:30	04/29 19:10	04/15 07:40	04/21 15:10	04/22 10:10		04/25 23:10	04/21 09:00	04/20 14:30
最小値	0.161	0.405	1.046	0.310	0.302	0.938		1.575	3.104	0.500
最小値日時	04/04 02:10	04/08 21:10	04/04 03:30	04/03 03:30	04/01 20:40	04/11 00:40		04/20 10:40	04/04 00:50	04/26 17:20

測定月報

測定日：2023/04

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	★ B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	予備機	車両整備場周辺	故障中	3, 4号機S/B周辺	野鳥の森五差路周辺	56号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	35.661	70.043	6.366	0.900	※2	0.511	△	4.086	1.541	0.653
2	34.911	69.296	6.241	0.881		0.509		4.016	1.499	0.647
3	35.047	69.292	6.226	0.881		0.504		4.018	1.487	0.649
4	34.974	69.442	6.269	0.890		0.504		4.045	1.509	0.649
5	35.270	70.318	6.414	0.909		0.518		4.104	1.567	0.656
6	35.680	70.972	6.524	0.922		0.524		4.133	1.605	0.660
7	35.967	71.268	6.563	0.925		0.524		4.141	1.627	0.663
8	34.877	69.676	6.333	0.888		0.509		3.986	1.538	0.640
9	34.810	69.058	6.212	0.878		0.507		3.959	1.486	0.637
10	35.233	69.248	6.324	0.889		0.514		4.017	1.531	0.647
11	35.782	70.428	6.461	0.913	※6	0.519		4.088	1.581	0.655
12	35.534	70.528	6.480	0.915		0.521		4.087	1.593	0.657
13	35.355	70.177	6.409	0.908		0.521		4.098	1.561	0.655
14	35.559	71.077	6.500	0.922		0.525		4.134	1.596	0.658
15	34.819	70.037	6.402	0.900		0.517		4.040	1.561	0.651
16	35.103	71.142	6.516	0.909		0.509		4.085	1.612	0.648
17	34.842	70.710	6.348	0.895		0.511		4.034	1.538	0.643
18	34.708	70.220	6.336	0.901		0.515		4.030	1.529	0.649
19	35.325	71.621	6.490	0.916		0.632		4.105	1.588	0.664
20	35.544	72.173	6.540	0.926		0.694		4.131	1.610	0.669
21	36.197	73.427	6.706	0.947		81.455		4.214	1.679	0.677
22	35.369	71.904	6.425	0.913		80.739		4.112	1.566	0.664
23	35.103	71.769	6.362	0.905		80.579		4.086	1.537	0.663
24	33.299	71.011	6.328	0.906		80.515		4.081	1.522	0.659
25	32.198	70.672	6.315	0.900		80.389		4.069	1.511	0.660
26	31.824	71.156	6.413	0.898		79.830		4.025	1.569	0.650
27	31.759	69.882	6.346	0.895		0.505		4.017	1.535	0.648
28	32.642	70.174	6.426	0.913		0.515		4.082	1.574	0.656
29	33.336	70.706	6.488	0.918		0.520		4.118	1.599	0.664
30	33.199	70.683	6.530	0.919		0.513		4.093	1.615	0.655
31										
1ヶ月値	34.664	70.604	6.410	0.906	40.864	0.551		4.074	1.562	0.655
最大値	37.116	75.913	7.028	1.019	82.542	0.762		4.398	1.791	0.723
最大値日時	04/21 11:40	04/21 11:40	04/21 11:20	04/21 14:00	04/21 13:20	04/19 10:00		04/21 14:20	04/21 11:30	04/21 09:00
最小値	30.863	49.822	5.975	0.788	4.269	0.418		3.798	1.381	0.580
最小値日時	04/27 04:20	04/22 11:10	04/10 04:50	04/02 21:30	04/12 09:40	04/03 09:00		04/09 03:10	04/09 03:40	04/09 07:00

測定月報

測定日：2023/04

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 故障中	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	B025 故障中	B026 故障中	B027 固体庫34棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	★ B029 旧情報棟周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.593		△	△	△	5.512	23.550	12.357	△
2		0.587					5.465	23.314	12.083	
3		0.589					5.479	23.332	12.023	
4		0.592					5.517	23.500	12.077	
5		0.599					5.592	23.739	11.941	
6		0.601	※3 17.705				5.665	23.853	11.807	
7		0.602	17.655				5.732	23.855	11.802	
8		0.584	16.778				5.540	23.119	11.430	
9		0.580	17.452				5.578	23.124	11.339	
10		0.581	17.575				5.619	23.363	11.446	
11		0.584	17.637				5.709	23.616	11.839	
12			17.668				5.712	23.645	12.219	
13			11.454				5.718	23.721	12.352	
14		※5	※5 0.617				5.769	23.823	12.379	
15			0.608				5.639	23.352	12.148	
16			0.605				5.619	23.321	12.318	
17			0.602				5.627	23.340	12.081	
18			0.603				5.647	23.385	12.073	
19			0.611				5.712	23.652	12.352	
20			0.611				5.729	23.758	12.416	
21			0.618				5.794	24.114	12.644	
22			0.614				5.732	23.821	12.260	
23			0.614				5.728	23.774	12.098	
24			0.615				5.708	23.703	11.542	
25			0.613				5.705	23.572	11.235	
26			0.601				5.573	23.202	11.270	
27			0.599				5.576	23.199	11.158	
28			0.606				5.644	23.412	11.198	
29			0.612				5.685	23.514	11.232	
30			0.608				5.608	23.275	11.188	
31										
1ヶ月値		0.592	5.493				5.644	23.532	11.877	
最大値		0.645	18.029				5.967	24.636	13.022	
最大値日時		04/01 10:30	04/06 14:20				04/21 09:20	04/21 12:30	04/21 12:40	
最小値		0.541	0.550				4.904	22.514	10.684	
最小値日時		04/05 03:10	04/18 02:10				04/04 10:20	04/26 16:50	04/28 04:30	

測定月報

測定日：2023/04

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	1号機R/B西側	旧研修棟正面玄関前	故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.375	3.720	1.205	0.592	1.014	1.396	3.899	274.402	11.440	△
2	0.369	3.670	1.178	0.581	1.010	1.384	3.880	272.536	11.219	
3	0.368	3.685	1.176	0.583	1.009	1.394	3.872	272.754	11.165	
4	0.368	3.679	1.186	0.585	1.013	1.395	3.832	273.333	11.177	
5	0.380	3.785	1.221	0.595	1.021	1.416	3.851	276.077	11.388	
6	0.384	3.878	1.248	0.603	1.028	1.427	3.909	287.082	11.463	
7	0.386	3.890	1.258	0.605	1.025	1.428	3.900	286.314	11.544	
8	0.376	3.744	1.202	0.586	0.996	1.347	3.776	283.077	11.189	
9	0.367	3.717	1.174	0.582	0.992	1.360	3.826	282.044	11.031	
10	0.372	3.763	1.204	0.590	1.007	1.372	3.861	269.623	11.177	
11	0.378	3.809	1.241	0.598	1.018	1.396	3.874	281.134	11.397	
12	0.383	3.826	1.237	0.594	1.019	1.400	3.908	277.020	11.381	
13	0.379	3.757	1.226	0.589	1.017	1.412	3.918	277.030	11.356	
14	0.384	3.832	1.245	0.599	1.027	1.424	3.904	281.182	11.463	
15	0.380	3.799	1.222	0.590	1.009	1.381	3.800	285.505	11.290	
16	0.384	3.820	1.251	0.589	1.008	1.356	3.820	287.259	11.509	
17	0.374	3.756	1.209	0.585	1.005	1.373	3.854	287.960	11.221	
18	0.373	3.750	1.208	0.585	1.010	1.375	3.883	288.760	11.178	
19	0.378	3.827	1.239	0.599	1.018	1.401	3.894	290.130	11.453	
20	0.387	3.878	1.255	0.600	1.023	1.408	3.917	290.070	11.506	
21	0.398	3.969	1.292	0.611	1.031	1.434	3.943	291.509	11.810	
22	0.379	3.855	1.229	0.600	1.020	1.426	3.935	294.967	11.366	
23	0.376	3.832	1.213	0.597	1.019	1.423	3.926	294.059	11.322	
24	0.369	3.792	1.202	0.597	1.019	1.432	3.909	293.616	10.888	
25	0.372	3.756	1.203	0.596	1.020	1.433	3.918	292.740	10.697	
26	0.381	3.735	1.231	0.597	0.996	1.368	3.810	289.473	10.778	
27	0.378	3.759	1.212	0.589	0.998	1.369	3.839	288.296	10.702	
28	0.387	3.833	1.234	0.609	1.007	1.386	3.944	288.143	10.883	
29	0.389	3.853	1.252	0.621	1.011	1.399	4.003	283.880	10.992	
30	0.394	3.832	1.258	0.617	1.001	1.373	3.944	278.199	11.019	
31										
1ヶ月値	0.379	3.793	1.224	0.595	1.013	1.396	3.885	283.939	11.233	
最大値	0.443	4.187	1.386	0.667	1.113	1.509	4.127	300.814	12.251	
最大値日時	04/21 09:30	04/21 11:40	04/21 11:10	04/30 02:50	04/14 11:50	04/25 14:20	04/29 16:50	04/21 15:00	04/21 11:40	
最小値	0.308	3.408	1.098	0.533	0.929	1.265	3.551	83.890	10.144	
最小値日時	04/25 09:50	04/13 10:40	04/04 05:50	04/20 02:40	04/09 00:00	04/26 16:40	04/27 10:20	04/10 12:00	04/24 11:10	

測定月報

測定日：2023/04

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	B045 予備機	B046 故障中	B047 故障中	★ B048 集中RW南側	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	2.253	2.159	1.983	12.944		△	△	7.031	17.472	△
2	2.238	2.124	1.963	12.685				7.141	17.371	
3	2.243	2.122	1.967	12.668				6.526	17.386	
4	2.248	2.163	1.975	12.779				5.540	17.485	
5	2.272	2.185	2.001	12.912				5.259	17.540	
6	2.282	△ 2.185	△ 2.005	13.053				※2 5.356	※3 17.589	
7	2.280			13.257						
8	2.186			12.908						
9	2.206			12.755						
10	2.233			12.935						
11	2.249			13.188						
12	2.251			13.053						
13	2.264	2.154	2.000	12.928				7.054	17.471	
14	2.290	2.171	2.012	13.061				6.903	17.454	
15	2.233	2.144	1.966	12.785				6.881	16.620	
16	2.206	2.192	1.970	12.925				6.924	16.777	
17	2.219	2.135	1.959	12.707				6.892	17.223	
18		2.118	1.959	12.692				6.779	17.264	
19		2.168	1.984	12.984				6.812	17.384	
20	2.977	2.180	2.007	13.054	※7 5.865			6.876	17.445	
21	3.005	2.247	2.035	13.356	5.888			6.909	17.610	
22	2.994	2.173	1.989	12.967	5.827			6.877	17.469	
23	2.993	2.152	1.984	12.883	5.847			6.881	17.478	
24	2.996	2.121	1.970	12.481	5.825			6.890	17.475	
25	2.995	2.120	1.972	12.247	5.809			6.795	17.452	
26	2.903	2.166	1.951	12.207	5.745			6.498	16.060	
27	2.908	2.110	1.936	12.136				6.689	17.166	
28	2.946	2.136	1.972	12.383				6.809	17.335	
29	2.963	2.164	1.994	12.593				6.855	17.421	
30	2.921	2.186	1.969	12.571				6.675	17.124	
31										
1ヶ月値	2.520	2.157	1.979	12.803	5.834			6.686	17.284	
最大値	3.120	2.355	2.121	13.775	6.241			7.547	17.920	
最大値日時	04/21 14:30	04/21 11:40	04/21 11:00	04/21 10:40	04/20 15:10			04/14 10:00	04/05 13:10	
最小値	2.085	1.611	1.854	11.687	4.491			3.863	14.284	
最小値日時	04/15 19:50	04/13 11:20	04/26 09:10	04/25 05:00	04/20 10:50			04/25 08:50	04/26 16:40	

測定月報

測定日：2023/04

(6/11)

日	モニタ									
	B051 故障中	B052 故障中	★ B053 1号機R/B北側	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	△	52.018	0.892	△	5.526	80.449	0.372	0.632	1.209
2			51.835	0.887		5.475	79.934	0.367	0.632	1.200
3			50.492	0.894		5.485	80.049	0.367	0.631	1.210
4			49.622	0.899		5.539	80.304	0.369	0.635	1.216
5			49.349	0.904		5.814	80.776	0.376	0.641	1.229
6			※4 49.495	0.914		5.936	80.960	0.378	0.645	1.234
7				0.909		5.992	80.987	0.377	0.643	1.231
8				0.860		6.178	78.717	0.365	0.615	1.163
9				0.868		6.242	78.917	0.362	0.619	1.171
10				0.874		6.173	79.633	0.369	0.622	1.191
11						5.949	80.505	0.375		1.212
12						5.777	80.698	0.377		1.216
13			52.466			5.761	80.684	0.377		1.221
14			52.312	0.908		5.820	81.318	0.381		1.234
15			51.721	0.879		5.761	79.940	0.377	0.616	1.199
16			52.016	0.857		5.807	79.942	0.375	0.614	1.169
17			50.397	0.871		5.983	80.271	0.373	0.621	1.184
18			49.938	0.883		6.180	80.357	0.374	0.626	
19			50.228	0.893		6.307	80.861	0.381	0.633	
20			50.300	0.896		△ 6.322	※6 80.343	△ 0.380	0.637	1.209
21			50.034	0.910					0.648	1.229
22			46.587	0.914					0.641	1.228
23			45.357	0.919					0.643	1.233
24			44.478	0.923					0.649	1.234
25			44.785	0.921					0.643	1.241
26			43.631	0.879		7.280	78.339	0.371	0.621	1.187
27			42.056	0.872		7.294	79.104	0.373	0.623	1.171
28			42.917	0.891		7.129	79.952	0.381	0.632	1.198
29			44.314	0.900		6.936	80.413	0.383	0.637	1.208
30			44.596	0.879		6.862	79.884	0.382	0.628	1.188
31										
1ヶ月値			48.268	0.892		6.116	80.164	0.374	0.632	1.208
最大値			54.097	0.976		7.494	82.334	0.430	0.708	1.324
最大値日時			04/14 09:30	04/22 20:50		04/27 12:40	04/13 14:20	04/29 12:00	04/24 14:50	04/22 14:50
最小値			36.508	0.429		5.293	77.222	0.319	0.566	0.992
最小値日時			04/13 10:20	04/14 11:10		04/04 01:00	04/26 16:40	04/26 10:30	04/15 22:20	04/20 15:40

測定月報

測定日：2023/04

(7/11)

日	モニタ									
	B061 故障中	B062 雑固体焼却建屋周辺	★ B063 4号機T/B南側	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	B068 予備機	B069 一時保管エリアH1周辺	★ B070 事務本館南側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	1.393	6.036	4.329	0.494	2.435	1.262		2.273	6.852
2		1.379	6.009	4.318	0.491	2.413	1.258		2.269	6.680
3		1.386	6.021	4.325	0.494	2.414	1.262		2.272	6.651
4		1.388	6.010	4.344	0.485	2.440	1.266		2.283	6.717
5		1.402	6.086	4.360	0.497	2.442	1.278		2.298	6.907
6		1.410	6.091	4.368	0.496	2.453	1.291	※4 46.924	2.310	6.986
7		1.412	6.069	4.363	0.496	2.409	1.292	46.656	2.302	7.088
8		1.374	5.960	4.267	0.477	2.307	1.250	45.262	2.203	6.767
9		1.375	6.012	4.292	0.478	2.328	1.251	44.980	2.232	6.609
10		1.387	6.049	4.318	0.500	2.349	1.268	45.559	2.258	6.740
11		1.401	6.080	4.351	0.516	2.335	1.282	46.483	2.284	6.939
12		1.403	6.054	4.334	0.517	2.333	1.283	48.080	2.292	6.996
13		1.409	6.140	4.357	0.518	2.229	1.291	49.043	2.295	6.922
14		1.412	6.057	4.372	0.521	2.062	1.296		2.312	7.030
15		1.387	5.977	4.295	0.514	1.927	1.277		2.251	6.870
16		1.389	6.030	4.264	0.508	1.895	1.271		2.219	7.079
17		1.389	6.043	4.289	0.534	1.890	1.270		2.249	6.823
18		1.384	6.120	4.328	0.568	1.832	1.275		2.264	6.777
19		1.404	6.151	4.382	0.574	1.834	1.285		2.285	6.983
20		△ 1.394	※7 6.093	△ 4.373	0.577	1.872	1.291		2.293	7.069
21					0.548	1.924	1.309		2.317	7.310
22					0.533	1.935	1.292		2.308	6.927
23					0.532	1.923	1.292		2.309	6.837
24					0.530	1.910	1.301		2.320	6.608
25					0.533	1.914	1.292		2.329	6.468
26		1.374	5.990	4.244	0.505	1.851	1.266		2.247	6.645
27		1.385	5.999	4.303	0.506	1.846	1.266		2.250	6.504
28		1.402	6.065	4.349	0.523	1.899	1.282		2.284	6.564
29		1.404	6.157	4.365	0.529	1.910	1.290		2.307	6.632
30		1.399	6.189	4.321	0.523	1.885	1.281		2.263	6.687
31										
1ヶ月値		1.394	6.060	4.329	0.517	2.107	1.278	46.404	2.279	6.822
最大値		1.500	6.962	4.520	0.632	2.558	1.391	50.655	2.432	7.693
最大値日時		04/06 04:40	04/13 09:30	04/19 10:20	04/21 01:00	04/01 09:30	04/13 16:20	04/12 21:00	04/25 21:50	04/21 11:50
最小値		1.268	5.215	3.056	0.392	1.492	1.172	33.446	2.107	6.113
最小値日時		04/26 10:50	04/26 11:40	04/26 10:50	04/27 08:10	04/19 09:10	04/01 09:00	04/06 10:00	04/16 02:30	04/25 05:10

測定月報

測定日：2023/04

(8/11)

日	モニタ									
	B071 予備機	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 予備機	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1		19.812	0.519	0.329	0.807	4.631	0.654	12.836		9.003
2		19.683	0.515	0.326	0.802	4.609	0.651	12.804		8.831
3		21.290	0.517	0.327	0.807	4.609	0.651	12.809		8.797
4		22.949	0.523	0.333	0.809	4.626	0.658	12.822		8.871
5		24.025	0.530	0.339	0.819	4.665	0.662	12.887		9.057
6		24.840	0.534	0.345	0.826	4.676	0.662	12.927		9.176
7		24.584	0.538	0.352	0.823	4.664	0.667	12.879		9.209
8		23.598	0.512	0.347	0.768	4.522	0.646	12.440		8.874
9		23.949	0.514	0.340	0.780	4.562	0.643	12.591		8.753
10		24.201	0.523	0.345	0.795	4.600	0.651	12.682		8.875
11		24.364	0.530	0.348	0.809	4.611	0.657	12.778		9.099
12		24.377	0.533	0.351	0.812	4.641	0.660	12.789		9.100
13		24.616	0.534	0.351	0.818	4.652	0.658	12.830		9.065
14		23.716	0.535	0.353	0.827	4.671	0.663	12.889		9.180
15		22.539	0.523	0.346	0.795	4.575	0.654	12.605		8.999
16		22.163	0.515	0.347	0.773	4.558	0.649	12.498		9.147
17		22.426	0.517	0.340	0.790	4.599	0.651	12.620		8.920
18		21.470	0.520	0.338	0.796	4.603	0.652	12.665		8.927
19		20.154	0.526	0.339	0.809	4.626	0.656	12.769		9.119
20		18.881	0.527	0.338	0.814	4.651	0.662	12.806		9.211
21		18.691	0.536	0.345	0.824	4.690	0.666	12.925		9.453
22		18.469	0.531	0.336	0.824	4.659	0.662	12.951		9.092
23		18.474	0.531	0.334	0.828	4.659	0.660	12.959		9.003
24		18.512	0.525	0.337	0.827	4.650	0.662	12.923		8.754
25		17.831	0.531	0.341	0.828	4.664	0.661	12.948		8.607
26		16.813	0.515	0.342	0.777	4.545	0.649	12.483		8.700
27		16.840	0.507	0.338	0.783	4.583	0.649	12.539		8.593
28		17.220	0.520	0.343	0.801	4.627	0.656	12.675		8.680
29		17.356	0.526	0.345	0.811	4.652	0.660	12.806		8.760
30		17.091	0.519	0.347	0.787	4.581	0.654	12.594		8.777
31										
1ヶ月値		21.014	0.524	0.341	0.804	4.622	0.656	12.758		8.954
最大値		25.268	0.592	0.392	0.879	4.835	0.721	13.234		9.814
最大値日時		04/13 12:10	04/21 11:50	04/12 06:50	04/05 12:40	04/25 13:50	04/07 12:20	04/24 13:00		04/21 10:40
最小値		16.215	0.458	0.294	0.710	4.402	0.589	11.926		8.258
最小値日時		04/26 16:40	04/27 04:10	04/03 03:40	04/09 05:40	04/09 07:20	04/03 01:50	04/26 16:40		04/25 05:10

測定月報

測定日：2023/04

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ版保管設備No3ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.611	50.740	2.634	0.309	8.684	△	△	2.310	0.570
2		0.599	50.167	2.577	0.306	8.647			2.293	0.567
3		0.597	50.130	2.572	0.306	8.670			2.298	0.564
4		0.600	50.248	2.594	0.307	8.701			2.303	0.567
5		0.615	50.791	2.652	0.313	8.754			2.319	0.572
6		0.626	51.239	2.689	0.316	8.784			2.330	0.574
7		0.632	51.374	2.702	0.316	8.770			2.330	0.574
8		0.609	50.328	2.594	0.304	8.451			2.274	0.571
9		0.598	49.950	2.549	0.302	8.526			2.283	0.567
10		0.604	50.278	2.598	0.305	8.641			2.295	0.569
11		0.620	50.859	2.660	0.309	8.719			2.309	0.573
12		0.624	50.993	2.658	0.311	8.725			2.321	0.573
13		0.615	50.829	2.640	0.311	8.750			2.321	0.572
14		0.627	51.192	2.669	0.315	8.788			2.334	0.574
15		0.614	50.590	2.621	0.311	8.564			2.295	0.572
16		0.627	51.089	2.664	0.310	8.520			2.300	0.578
17		0.609	50.616	2.603	0.306	8.603			2.293	0.570
18		0.604	50.741	2.587	0.307	8.625			2.299	0.567
19		0.620	51.367	2.719	0.312	8.702			2.326	0.575
20		0.625	51.490	2.792	0.315	8.735			2.325	0.575
21		0.644	52.403	2.869	0.320	8.825			2.355	0.580
22		0.615	51.302	2.756	0.314	8.782			2.330	0.574
23		0.606	50.967	2.727	0.312	8.803			2.331	0.569
24		0.603	50.785	2.712	0.310	8.808			2.323	0.569
25		0.600	50.690	2.695	0.309	8.802			2.326	0.566
26		0.616	50.912	2.732	0.307	8.505			2.293	0.573
27		0.606	50.612	2.713	0.303	8.543			2.304	0.571
28		0.615	50.934	2.760	0.309	8.650			2.338	0.574
29		0.624	51.146	2.788	0.310	8.693			2.349	0.575
30		0.629	51.145	2.796	0.310	8.568			2.322	0.575
31										
1ヶ月値		0.615	50.864	2.677	0.310	8.678			2.314	※1 0.572
最大値		0.722	53.752	3.028	0.397	9.048			2.452	0.623
最大値日時		04/21 10:50	04/21 11:00	04/21 11:30	04/28 10:30	04/24 14:00			04/21 15:50	04/20 13:50
最小値		0.542	47.974	2.445	0.266	7.997			2.176	0.514
最小値日時		04/05 03:20	04/13 08:10	04/09 03:20	04/03 09:50	04/09 09:20			04/15 15:30	04/08 19:10

測定月報

測定日：2023/04

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示器91	携行利用型線量表示器92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						4.460	6.554			
2						4.357	6.400			
3						4.338	6.395			
4						4.382	6.448			
5						4.478	6.597			
6						4.558	6.719			
7						4.596	6.775			
8						4.419	6.500			
9						4.327	6.363			
10						4.398	6.463			
11						4.505	6.618			
12						4.521	6.640			
13						4.474	6.579			
14						4.538	6.653			
15						4.457	6.550			
16						4.544	6.688			
17						4.415	6.473			
18						4.390	6.427			
19						4.492	6.607			
20						4.533	6.712			
21						4.662	6.889			
22						4.492	6.574			
23						4.440	6.484			
24						4.421	6.454			
25						4.388	6.389			
26						4.467	6.535			
27						4.401	6.448			
28						4.468	6.545			
29						4.514	6.595			
30						4.552	6.644			
31										
1ヶ月値						4.466	6.557			
最大値						4.915	7.187			
最大値日時						04/21 09:50	04/21 11:30			
最小値						4.096	5.944			
最小値日時						04/10 04:50	04/10 04:00			