

入退域管理棟の放射線管理(環境モニタリングサーベイ) : 2023年 6月

作成日	7月1日(土)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位 : $\mu\text{Sv/h}$)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	装備品倉庫	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
2	保護衣準備室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
3	PPゲート室(北側出入口)	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	
4	PPゲート室(南側出入口)	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	
5	監視室(週一回)	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.050	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	
6	委託員詰所室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	
7	ロッカー室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	
8	大型休憩所出入口前	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
9	VIP更衣室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	
10	計測器貸出室	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.070	0.070	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	
11	放射線監視事務室	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	
12	西側階段	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	
13	医療室	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
14	保安員監視室・控室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	
15	化学分析棟1階 階段	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
16	化学分析棟地下 階段	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
17	化学分析棟地下 EV前	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	
18	化学分析棟1階 EV前	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	
19	装備品貸出エリア	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	
20	マスク貸出エリア	0.11	0.12	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
21	装備品脱衣エリア	0.11	0.11	-	-	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
22	汚染検査エリア前室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
23	視察者入口前室	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	
24	一般服出入口	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
測定者																																
測定時間		8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	
測定器No.		2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	
確認者	放射線防護G																															

2. スミア測定 (単位 : Bq/cm^2)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	装備品倉庫	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
2	保護衣準備室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
3	PPゲート室(北側出入口)	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
4	PPゲート室(南側出入口)	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
5	監視室(週一回)	-	-	-	-	<6.9E-01	-	-	-	-	-	-	<6.9E-01	-	-	-	-	-	-	<6.9E-01	-	-	-	-	-	-	<6.9E-01	-	-	-	-
6	委託員詰所室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
7	ロッカー室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
8	大型休憩所出入口前	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
9	VIP更衣室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
10	計測器貸出室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
11	放射線監視事務室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01
12	西側階段	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<																					

大型休憩所内の放射線管理(環境モニタリングサーベイ) : 2023年 6月

作成日	7月1日(土)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位 : $\mu\text{Sv/h}$)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	2FL 渡り廊下	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.080	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	
2	2FL ホール	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	
3	2FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
4	2FL 食堂東側	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
5	2FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
6	1FL 通路西側廊前	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	
7	1FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
8	1FL 放射線管理員控室	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	
9	3FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
10	3FL トイレ前通路	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	
11	4FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
12	4FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
13	5FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.060	0.060	
14	5FL トイレ前通路	0.060	0.050	-	-	0.060	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	
15	6FL EV前通路	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	
16	6FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
17	7FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
18	7FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.050	0.060	0.060	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
19	8FL 排煙機械室	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.10	0.10	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	
20	8FL 倉庫	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	
21	1FL ドックシェルター	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
測定者																																
測定時間		9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	
測定器No.		2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	
確認者	放射線防護G																															

2. スミア測定 (単位 : Bq/cm^2)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2FL 渡り廊下	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
2	2FL ホール	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
3	2FL EV前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
4	2FL 食堂東側	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
5	2FL トイレ前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
6	1FL 通路西側廊前	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
7	1FL トイレ前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
8	1FL 放射線管理員控室	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
9	3FL EV前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
10	3FL トイレ前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
11	4FL EV前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
12	4FL トイレ前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
13	5FL EV前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01
14	5FL トイレ前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01																									

西門通用門の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)

2023年6月

作成日	07月1日(土)
作成者	
審査者	
承認者	

1.線量当量率(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	0.080	0.080	—	—	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090
2	風除室	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090
測定者																															
	測定時間	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
	測定器No.	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2
確認者	放射線防護G																														

2.スミア測定(単位: Bq/cm^2)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	汚染検査所	<6.1E-01	<6.1E-01	—	—	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	—	—	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	—	—	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	—	—	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	
2	風除室	<6.1E-01	<6.1E-01	—	—	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	—	—	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	—	—	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	—	—	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	
測定者																																
	測定時間	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
	測定器No.	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	
	検出限界値	6.1E-01	6.1E-01	—	—	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	—	—	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	—	—	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	—	—	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	
確認者	放射線防護G																															

3.放射性物質濃度(単位: Bq/cm^3)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	汚染検査所	<3.9E-06	<3.9E-06	—	—	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	—	—	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	—	—	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	—	—	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	<3.9E-06	
測定者																																
	測定時間	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
	測定器No.	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
	検出限界値	3.9E-06	3.9E-06	—	—	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	—	—	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	—	—	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	—	—	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	3.9E-06	
確認者	放射線防護G																															

4.積算線量(単位: mSv)

No.	測定場所	7	14	21	28
1	汚染検査所	0.014	0.013	0.014	0.014
測定者					
	測定時間	10:00	10:00	10:00	10:00
	測定器No.	2,4	2,4	2,4	2,4
確認者	放射線防護G				

No.	測定器	備考
1	GMAD-260	
2	SC-051	
3	DSH-022	
4	HDT-002	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

基準 : 1. 線量当量率...0.5[$\mu\text{Sv/h}$]未満、2. スミア測定...0.8[Bq/cm^2]未満の検出限界値未満、3. 放射性物質濃度... 1×10^{-5} [Bq/cm^3]未満の検出限界値未満、4. 積算線量...0.09[mSv]未満