

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（9月分）



|    |  |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9月 | 日  |                            |                            |                            |                            |                            | 1(金)                       | 2(土)                       |
|    | 連続ダストモニタの計測値<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1 |                            |                            |                            |                            |                            | 7.36E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 8.80E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) |
|    | 日  | 3(日)                       | 4(月)                       | 5(火)                       | 6(水)                       | 7(木)                       | 8(金)                       | 9(土)                       |
|    | 連続ダストモニタの計測値<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1 | 6.44E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 4.99E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 欠測※3                       | 欠測※3                       | 欠測※3                       | 欠測※3                       | 欠測※3                       |
|    | 日  | 10(日)                      | 11(月)                      | 12(火)                      | 13(水)                      | 14(木)                      | 15(金)                      | 16(土)                      |
|    | 連続ダストモニタの計測値<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1 | 欠測※3                       | 欠測※3                       | 欠測※3                       | 欠測※3                       | 欠測※3                       | 5.54E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 1.02E-04 (最大)<br>ND※2 (最小) |
|    | 日  | 17(日)                      | 18(月)                      | 19(火)                      | 20(水)                      | 21(木)                      | 22(金)                      | 23(土)                      |
|    | 連続ダストモニタの計測値<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1 | 6.23E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 4.89E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 7.51E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 7.53E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 7.94E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 6.37E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 9.98E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) |
|    | 日  | 24(日)                      | 25(月)                      | 26(火)                      | 27(水)                      | 28(木)                      | 29(金)                      | 30(土)                      |
|    | 連続ダストモニタの計測値<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1 | 7.87E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 6.70E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 1.18E-04 (最大)<br>ND※2 (最小) | 8.02E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 5.00E-03 (最大)<br>ND※2 (最小) | 8.45E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) | 7.40E-05 (最大)<br>ND※2 (最小) |

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

※3：電源改造工事に伴う設備停止。構内連続ダストモニタ及び敷地境界連続ダストモニタに有意な変動はない。

2023年10月1日時点