

# 構内線量表示器測定記録(2024 年 1 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 1/15 ~ 1/26 B007 (予備機) を B001 (入退域管理棟周辺) の代替機として配備

※3 : 1/15 ~ 1/26 B015 (予備機) を B002 (正門警備所周辺) の代替機として配備

※4 : 1/15 ~ 1/26 B025 (予備機) を B028 (1,2 号機 S/B 周辺) の代替機として配備

※5 : 1/23 ~ 1/24 B044 (1~4 号機 PP ゲート周辺) のバッテリー低下による欠測のため、代替測定実施

1/23 14.9  $\mu$  Sv/h 測定器 : F1-SC-141

1/24 18.3  $\mu$  Sv/h 測定器 : F1-SC-249

※6 : 1/25 B044 (1~4 号機 PP ゲート周辺) を日照確保のため、南側へ 20m 移動

# 測定月報

測定日：2024/01

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 故障中	★ B006 登録センター休憩所周辺	B007 予備機	B008 シールド中央制御室周辺	★ B009 免震重要棟周辺	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.206	0.436	1.063	0.340	△	0.949		1.544	3.076	0.529
2	0.204	0.437	1.061	0.338		0.947		1.516	3.060	0.529
3	0.211	0.441	1.065	0.342		0.948		1.534	3.091	0.536
4	0.199	0.439	1.066	0.339		0.950		1.524	3.077	0.534
5	0.197	0.440	1.066	0.340		0.954		1.521	3.082	0.534
6	0.199	0.441	1.079	0.346		0.961		1.542	3.130	0.542
7	0.201	0.440	1.070	0.344		0.957		1.532	3.085	0.534
8	0.184	0.428	1.048	0.336		0.945		1.493	3.020	0.517
9	0.201	0.434	1.062	0.337		0.951		1.517	3.064	0.528
10	0.199	0.434	1.067	0.340		0.953		1.520	3.067	0.532
11	0.189	0.431	1.062	0.339		0.947		1.510	3.039	0.522
12	0.196	0.437	1.065	0.343		0.956		1.533	3.092	0.536
13	0.191	0.430	1.064	0.343		0.950		1.521	3.054	0.530
14	0.191	0.434	1.062	0.343		0.949		1.523	3.064	0.530
15	※2 0.197	※3 0.429	1.058	0.346	△	0.952	※2 0.177	1.519	3.062	0.529
16						0.947	0.178	1.502	3.013	0.517
17			△			0.951	0.176	1.516	3.065	0.530
18						0.956	0.176	1.534	3.110	0.543
19						0.951	0.171	1.514	3.052	0.534
20						0.950	0.174	1.513	3.030	0.528
21						0.942	0.181	1.462	3.006	0.499
22						0.941	0.175	1.484	3.016	0.517
23						0.944	0.180	1.493	3.011	0.527
24						0.944	0.175	1.492	2.986	0.525
25						0.943	0.177	1.486	2.989	0.523
26	0.192	0.431	1.050	0.338		0.947	0.180	1.490	2.998	0.525
27	0.189	0.431	1.051	0.340		0.947		1.492	3.001	0.525
28	0.196	0.431	1.056	0.340		0.947		1.500	3.000	0.527
29	0.196	0.428	1.051	0.341		0.952		1.496	2.988	0.525
30	0.199	0.428	1.057	0.341		0.956		1.500	3.007	0.526
31	0.204	0.434	1.061	0.355		0.960		1.514	3.036	0.536
1ヶ月値	0.197	0.434	1.061	0.341		0.950	0.176	1.511	3.044	0.528
最大値	0.262	0.489	1.145	0.432		1.025	0.336	1.621	3.270	0.599
最大値日時	01/01 09:50	01/05 15:00	01/02 14:40	01/31 10:50		01/05 15:40	01/15 10:00	01/06 12:10	01/06 12:50	01/06 13:10
最小値	0.157	0.370	0.752	0.285		0.867	0.144	1.249	2.839	0.428
最小値日時	01/26 10:10	01/11 11:30	01/26 10:00	01/26 09:40		01/23 13:20	01/20 00:00	01/21 15:30	01/11 08:30	01/21 16:50

# 測定月報

測定日：2024/01

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	★ B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	予備機	故障中	故障中	3, 4号機S/B周辺	野鳥の森五差路周辺	5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	28.268	59.988	5.621	0.780	※3 0.374	△	△	3.526	1.331	0.375
2	28.122	59.772	5.582	0.775				3.525	1.328	0.374
3	28.346	60.500	5.690	0.790				3.564	1.364	0.376
4	28.232	59.868	5.638	0.788				3.522	1.346	0.375
5	28.336	59.893	5.635	0.784				3.531	1.345	0.376
6	28.828	61.092	5.793	0.804				3.612	1.397	0.383
7	28.333	59.867	5.627	0.785				3.545	1.340	0.379
8	27.633	58.581	5.463	0.758				3.449	1.276	0.367
9	28.127	59.560	5.591	0.776				3.518	1.328	0.374
10	28.228	59.532	5.619	0.784				3.527	1.332	0.376
11	27.973	58.876	5.511	0.772				3.474	1.301	0.372
12	28.469	59.163	5.680	0.795				3.560	1.358	0.378
13	28.124	58.428	5.574	0.778				3.512	1.316	0.375
14	28.154	58.626	5.568	0.778				3.514	1.313	0.376
15	28.196	58.419	5.591	0.782				3.523	1.330	0.375
16	27.690	57.376	5.442	0.767				3.454	1.272	0.370
17	28.197	57.701	5.536	0.771				3.524	1.318	0.373
18	28.726	59.026	5.632	0.778				3.608	1.380	0.384
19	28.392	58.136	5.579	0.770				3.531	1.318	0.377
20	28.177	57.772	5.519	0.771				3.506	1.296	0.373
21	26.978	57.819	5.553	0.740				3.367	1.328	0.374
22	26.856	57.549	5.562	0.749				3.337	1.321	0.370
23	27.268	57.772	5.589	0.765				3.391	1.336	0.374
24	27.284	56.728	5.511	0.756				3.406	1.306	0.371
25	27.373	56.972	5.494	0.764				3.415	1.293	0.372
26	27.510	57.281	5.504	0.761				3.437	1.298	0.372
27	27.525	57.213	5.503	0.762				3.455	1.295	0.372
28	27.556	57.546	5.503	0.763				3.468	1.295	0.375
29	27.693	57.077	5.440	0.761				3.465	1.287	0.372
30	27.972	57.078	5.502	0.770				3.489	1.300	0.373
31	28.220	57.614	5.595	0.778				3.529	1.339	0.378
1ヶ月値	27.961	58.478	5.569	0.773	0.377			3.493	1.322	0.375
最大値	29.561	63.052	6.004	1.153	0.422			3.816	1.476	0.422
最大値日時	01/06 13:00	01/12 10:10	01/06 14:00	01/25 13:30	01/21 05:20			01/06 12:50	01/06 11:50	01/06 22:20
最小値	26.099	38.962	4.805	0.679	0.332			3.151	1.176	0.334
最小値日時	01/21 18:50	01/18 15:50	01/24 10:20	01/21 16:10	01/24 11:10			01/21 15:30	01/29 07:20	01/08 10:30

# 測定月報

測定日：2024/01

(3/11)

日	モニタ									
	★ B021 1号機R/B西側	B022 故障中	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	B025 予備機	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	B029 故障中	B030 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	231.150	△	0.537	△		△	5.197	22.250	△	△
2	230.412		0.536				5.204	22.228		
3	231.176		0.542				5.209	22.338		
4	231.055		0.537				5.184	22.172		
5	230.927		0.538				5.239	22.252		
6	232.449		0.543				5.311	22.524		
7	230.818		0.543				5.263	22.271		
8	228.361		0.529				5.157	21.861		
9	230.114		0.538				5.194	22.168		
10	230.918		0.538				5.208	22.210		
11	230.083		0.535				5.174	22.025		
12	230.542		0.540				5.289	22.319		
13	228.625		0.540				5.321	22.216		
14	228.730		0.541				5.327	22.228		
15	229.822		0.540		※4 18.761		5.362	※4 22.273		
16	229.857		0.537		18.661		△			
17	231.583		0.541		18.850					
18	233.767		0.546		19.142					
19	227.935		0.542		18.981					
20	224.038		0.540		18.901					
21	222.087		0.529		18.062					
22	221.529		0.524		17.969					
23	221.749		0.529		18.108					
24	221.329		0.532		18.125					
25	221.408		0.534		18.157					
26	221.569		0.535		18.151		5.128	21.255		
27	221.855		0.532				5.265	21.370		
28	222.257		0.535				5.301	21.406		
29	222.492		0.536				5.212	21.500		
30	222.862		0.534				5.183	21.813		
31	223.396		0.537				5.176	22.050		
1ヶ月値	227.255		0.537		18.495		5.232	22.046		
最大値	236.032		0.593		19.571		5.998	23.103		
最大値日時	01/17 14:30		01/10 09:50		01/18 13:30		01/27 08:10	01/12 11:00		
最小値	218.903		0.479		13.906		2.411	17.340		
最小値日時	01/15 10:30		01/23 04:20		01/15 10:30		01/26 09:50	01/26 11:20		

# 測定月報

測定日：2024/01

(4/11)

日	モニタ									
	B031 HIC保管エリア周辺	★ B032 4号機R/B西側	B033 H4タンクエリア周辺	B034 Eタンクエリア周辺	B035 J5タンクエリア周辺	B036 J1タンクエリア周辺	★ B037 HTI装備交換所周辺	B038 故障中	B039 旧研修棟正面玄関前	B040 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.356	3.361	1.083	0.588	0.980	1.306	3.713	△	10.331	△
2	0.357	3.348	1.081	0.586	0.978	1.301	3.703		10.276	
3	0.362	3.382	1.102	0.591	0.984	1.307	3.702		10.440	
4	0.361	3.360	1.091	0.587	0.981	1.299	3.700		10.364	
5	0.361	3.374	1.089	0.585	0.983	1.306	3.729		10.351	
6	0.366	3.430	1.119	0.595	0.993	1.323	3.757		10.598	
7	0.362	3.360	1.088	0.589	0.987	1.316	3.719		10.347	
8	0.351	3.281	1.051	0.578	0.970	1.279	3.652		10.009	
9	0.356	3.354	1.077	0.585	0.979	1.299	3.703		10.017	
10	0.359	3.368	1.084	0.587	0.980	1.313	3.711		10.001	
11	0.352	3.331	1.063	0.581	0.977	1.303	3.687		9.790	
12	0.363	3.393	1.095	0.590	0.988	1.319	3.711		9.914	
13	0.356	3.357	1.076	0.588	0.982	1.322	3.724		9.596	
14	0.357	3.365	1.072	0.585	0.981	1.321	3.726		9.591	
15	0.357	3.369	1.082	0.587	0.984	1.324	3.668		9.778	
16	0.350	3.306	1.048	0.583	0.975	1.315	3.609		9.545	
17	0.355	3.371	1.073	0.588	0.984	1.326	3.647		10.046	
18	0.364	3.438	1.111	0.596	0.988	1.343	3.665		10.140	
19	0.356	3.378	1.078	0.590	0.984	1.336	3.637		9.905	
20	0.354	3.352	1.063	0.586	0.981	1.330	3.643		9.657	
21	0.359	3.247	1.070	0.581	0.959	1.265	3.417		9.542	
22	0.354	3.254	1.075	0.574	0.960	1.259	3.483		9.818	
23	0.360	3.296	1.081	0.579	0.965	1.269	3.570		10.036	
24	0.355	3.290	1.057	0.575	0.980	1.277	3.628		9.945	
25	0.353	3.288	1.046	0.577	0.981	1.282	3.668		9.804	
26	0.363	3.301	1.049	0.577	0.978	1.283	3.654		9.795	
27	0.368	3.303	1.046	0.578	0.977	1.290	3.668		9.786	
28	0.370	3.308	1.050	0.580	0.981	1.295	3.665		9.823	
29	0.369	3.323	1.041	0.578	0.981	1.300	3.656		9.790	
30	0.372	3.330	1.052	0.582	0.980	1.302	3.649		9.785	
31	0.383	3.378	1.067	0.585	0.989	1.308	3.655		9.887	
1ヶ月値	0.360	3.342	1.073	0.584	0.980	1.304	3.662		9.958	
最大値	0.429	3.605	1.182	0.644	1.056	1.421	3.909		10.947	
最大値日時	01/03 21:30	01/12 13:50	01/06 14:30	01/06 01:50	01/31 10:50	01/20 14:10	01/09 11:20		01/06 13:00	
最小値	0.289	3.090	0.971	0.526	0.901	1.194	3.080		7.002	
最小値日時	01/11 13:20	01/21 17:50	01/08 18:30	01/17 06:40	01/21 18:10	01/22 06:40	01/21 15:50		01/31 11:00	

# 測定月報

測定日：2024/01

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 予備機	B047 故障中	★ B048 集中RW南側	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	2.777	2.098	1.627	15.563	0.336		△	7.171	16.444	△
2	2.766	2.125	1.626	15.506	0.336			7.204	16.478	
3	2.780	2.125	1.644	15.655	0.338			7.175	16.497	
4	2.762	2.103	1.627	15.524	0.338			7.157	16.440	
5	2.786	2.128	1.644	15.465	0.337			7.218	16.555	
6	2.796	2.145	1.665	15.724	0.341			7.304	16.664	
7	2.786	2.102	1.641	15.480	0.343			7.254	16.531	
8	2.729	2.094	1.601	15.079	0.333			7.090	16.343	
9	2.775	2.131	1.631	15.407	0.334			7.188	16.526	
10	2.787	2.110	1.640	15.435	0.335			7.232	16.558	
11	2.771	2.119	1.629	15.267	0.336			7.044	16.496	
12	2.806	2.153	1.657	15.601	0.340			7.207	16.620	
13	2.798	2.102	1.639	15.463	0.340			7.260	16.547	
14	2.803	2.107	1.638	15.455	0.339			7.270	16.588	
15	2.801	2.106	1.647	15.473	0.340			7.514	16.587	
16	2.785	2.095	1.620	15.119	0.336			7.640	16.481	
17	2.804	2.100	1.641	15.240	0.338			7.705	16.612	
18	2.835	2.129	1.674	15.578	0.342			7.543	16.722	
19	2.820	2.074	1.642	15.373	0.343			7.291	16.610	
20	2.810	2.077	1.632	15.402	0.340			7.385	16.580	
21	2.691	2.084	1.614	15.041	0.337			6.533	14.299	
22	2.697	2.079	1.607	14.792	0.331			6.799	15.880	
23	2.722	2.096	1.615	※5	0.335			7.092	16.318	
24	2.730	2.098	1.611		0.334			7.214	16.372	
25	2.734	2.097	1.616	※6	12.259	0.333		7.096	16.408	
26	2.751	2.110	1.622		12.148	0.339		7.313	16.433	
27	2.751	2.093	1.615		12.130	0.339		7.378	16.458	
28	2.760	2.066	1.623		12.176	0.340		7.398	16.474	
29	2.760	2.077	1.630		12.198	0.339		7.261	16.490	
30	2.777	2.080	1.631		12.396	0.341		7.011	16.528	
31	2.784	2.111	1.645		12.557	0.343		6.691	16.592	
1ヶ月値	2.771	2.104	1.632	14.684	0.338			7.214	16.424	
最大値	2.950	2.285	1.751	16.293	0.381			9.430	17.004	
最大値日時	01/14 13:10	01/12 01:50	01/18 14:30	01/12 11:20	01/21 01:20			01/15 12:10	01/17 15:10	
最小値	2.490	1.973	1.515	11.697	0.293			3.561	12.517	
最小値日時	01/21 15:20	01/08 12:30	01/27 00:20	01/26 08:10	01/29 14:20			01/25 10:20	01/21 15:40	

# 測定月報

測定日：2024/01

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	B052 故障中	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	10.908	△	0.465	0.822	△	3.749	62.289	0.902	0.608	1.141
2	10.868		0.467	0.818		3.744	62.120	0.903	0.605	1.142
3	10.997		0.468	0.819		3.785	62.520	0.907	0.608	1.141
4	10.940		0.462	0.813		3.761	62.292	0.902	0.604	1.134
5	10.927		0.466	0.816		3.766	62.352	0.904	0.609	1.142
6	11.124		0.471	0.827		3.810	63.048	0.908	0.615	1.153
7	10.929		0.472	0.829		3.424	62.333	0.905	0.616	1.151
8	10.691		0.460	0.808		3.359	61.421	0.887	0.595	1.126
9	10.844		0.464	0.817		3.450	62.126	0.901	0.608	1.139
10	10.916		0.491	0.823		3.413	64.352	0.903	0.615	1.149
11	10.806		0.501	0.823		3.354	66.106	0.898	0.609	1.149
12	10.988		0.505	0.830		3.411	66.780	0.903	0.616	1.160
13	10.816		0.502	0.831		3.436	66.848	0.902	0.615	1.160
14	10.822		0.506	0.833		3.497	66.945	0.896	0.617	1.164
15	10.846		0.475	0.838		3.499	66.966	0.899	0.618	1.166
16	10.670		0.459	0.834		3.359	66.165	0.893	0.612	1.168
17	10.828		0.462	0.838		3.438	66.416	0.902	0.621	1.172
18	11.026		0.469	0.847		3.654	67.229	0.908	0.627	1.186
19	10.842		0.466	0.847		4.015	66.469	0.904	0.624	1.188
20	10.720		0.456	0.845		4.169	66.232	0.897	0.618	1.187
21	10.629		0.451	0.772		4.230	65.268	0.892	0.596	1.123
22	10.631		0.442	0.757		4.261	65.076	0.884	0.584	1.105
23	10.657		0.447	0.775		4.047	65.392	0.888	0.593	1.115
24	10.641		0.449	0.789		3.667	65.418	0.889	0.597	1.123
25	10.621		0.451	0.800		4.212	65.471	0.884	0.599	1.133
26	10.633		0.451	0.802		4.883	66.079	0.883	0.601	1.136
27	10.631		0.454	0.809		4.168	66.626	0.881	0.604	1.139
28	10.627		0.455	0.814		3.847	66.840	0.883	0.607	1.145
29	10.661		0.454	0.816		3.935	66.639	0.886	0.609	1.147
30	10.712		0.455	0.821		4.013	66.712	0.888	0.609	1.152
31	10.813		0.457	0.823		4.068	66.226	0.890	0.612	1.159
1ヶ月値	10.799		0.466	0.817		3.814	65.057	0.896	0.609	1.148
最大値	11.751		0.551	0.904		5.175	70.455	0.974	0.670	1.268
最大値日時	01/12 10:20		01/12 15:50	01/18 17:00		01/26 10:40	01/17 11:00	01/05 12:30	01/12 13:50	01/17 11:40
最小値	10.302		0.367	0.686		3.204	58.557	0.818	0.541	1.018
最小値日時	01/31 06:20		01/20 07:30	01/21 16:40		01/16 22:00	01/17 10:40	01/26 21:40	01/22 03:10	01/22 05:50

# 測定月報

測定日：2024/01

(7/11)

日	モニタ									
	B061	B062	★ B063	B064	★ B065	B066	B067	★ B068	B069	★ B070
	覆土式瓦礫保管エリアL南側	雑固体焼却建屋周辺	4号機T/B南側	ヤード東側	西門研修棟休憩所周辺	一時保管エリアC東側	土捨場資材置場東側	1号機R/B北側	予備機	事務本館南側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.345	1.209	5.257	4.126	0.386	3.396	1.129	33.944		5.954
2	0.347	1.209	5.224	4.122	0.384	3.391	1.131	33.759		5.918
3	0.349	1.216	5.259	4.133	0.386	3.393	1.133	33.997		6.069
4	0.343	1.207	5.210	4.116	0.385	3.378	1.126	33.936		5.992
5		1.212	5.169	4.122	0.383	3.389	1.135	33.877		5.991
6		1.226	5.276	4.142	0.387	3.410	1.143	34.355		6.193
7	0.353	1.214	5.179	4.126	0.392	3.392	1.136	33.931		5.955
8	0.340	1.191	5.147	4.070	0.380	3.331	1.117	33.269		5.718
9	0.350	1.206	5.131	4.120	0.384	3.392	1.132	33.552		5.928
10	0.349	1.211	5.148	4.144	0.387	3.373	1.134	33.674		5.946
11	0.347	1.203	5.115	4.173	0.386	3.494	1.129	33.701		5.834
12	0.350	1.209	5.121	4.209	0.390	3.670	1.139	33.835		6.073
13	0.350	1.203	5.129	4.214	0.385	3.651	1.139	32.882		5.895
14	0.351	1.199	5.142	4.216	0.389	3.655	1.141	32.940		5.897
15	0.353	1.203	5.084	4.211	0.388	3.683	1.142	32.904		5.934
16	0.348	1.194	5.092	4.210	0.387	3.670	1.133	32.474		5.715
17	0.351	1.214	5.106	4.219	0.387	3.668	1.143	32.835		5.896
18	0.358	1.229	5.156	4.219	0.391	3.521	1.158	33.385		6.119
19	0.355	1.217	5.110	4.196	0.389	3.409	1.150	32.652		5.892
20	0.356	1.216	5.111	4.187	0.388	3.430	1.146	32.239		5.792
21	0.347	1.203	4.905	4.075	0.367	3.279	1.100	31.811		5.842
22	0.337	1.191	4.856	4.086	0.373	3.360	1.094	31.736		5.857
23	0.340	1.195	4.866	4.099	0.382	3.276	1.115	31.700		5.910
24	0.343	1.190	4.857	4.104	0.381	2.444	1.117	31.487		5.808
25	0.344	1.191	4.890	4.120	0.380	1.972	1.114	31.318		5.785
26	0.344	1.199	4.931	4.129	0.381	1.976	1.118	31.546		5.792
27	0.346	1.202	4.951	4.137	0.384	2.029	1.125	31.726		5.773
28	0.346	1.209	4.967	4.148	0.384	2.080	1.128	31.828		5.775
29	0.344	1.205	4.987	4.161	0.385	2.045	1.130	31.857		5.766
30	0.347	1.213	4.984	4.154	0.384	2.036	1.132	32.016		5.825
31	0.351	1.224	5.010	4.210	0.389	2.066	1.139	32.280		5.944
1ヶ月値	0.348	1.207	5.076	4.151	0.385	3.097	1.131	32.821		5.896
最大値	0.404	1.354	5.504	4.367	0.435	3.813	1.229	36.524		6.578
最大値日時	01/18 20:00	01/31 09:50	01/03 12:40	01/31 12:00	01/17 10:20	01/15 11:20	01/18 18:20	01/12 10:20		01/12 10:00
最小値	0.305	1.106	4.601	3.930	0.322	1.842	1.038	30.392		5.514
最小値日時	01/22 09:00	01/24 09:50	01/24 15:30	01/08 08:00	01/25 06:50	01/24 13:20	01/31 14:10	01/25 06:40		01/29 05:50



# 測定月報

測定日：2024/01

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 一時保管エリアH1周辺	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	1.255	0.450	2.188	0.731	4.245	0.621	18.788	△	8.128
2		1.253	0.451	2.190	0.731	4.246	0.621	18.814		8.087
3		1.252	0.450	2.190	0.730	4.240	0.625	18.751		8.230
4		1.246	0.445	2.171	0.723	4.229	0.621	18.710		8.148
5		1.256	0.455	2.179	0.732	4.250	0.621	18.838		8.169
6		1.261		2.196	0.741	4.295	0.627	18.957		8.380
7		1.260	0.456	2.195	0.742	4.264	0.628	18.910		8.133
8		1.234	0.441	2.150	0.716	4.194	0.611	18.703		7.877
9		1.250	0.455	2.172	0.731	4.246	0.620	18.893		8.082
10		1.253	0.453	2.192	0.740	4.269	0.623	18.958		8.106
11		1.248	0.450	2.188	0.737	4.242	0.620	18.942		7.931
12		1.261	0.454	2.207	0.746	4.280	0.624	19.053		8.128
13		1.256	0.460	2.208	0.747	4.273	0.625	19.045		7.926
14		1.255	0.460	2.216	0.752	4.280	0.626	19.070		7.957
15		1.258	0.457	2.219	0.754	4.238	0.626	19.098		7.971
16		1.249	0.459	2.210	0.747	4.213	0.622	19.044		7.737
17		1.266	0.460	2.219	0.754	4.230	0.627	19.132		7.928
18		1.265	0.464	2.241	0.766	4.267	0.632	19.216		8.175
19		1.265	0.462	2.231	0.759	4.250	0.630	19.176		7.948
20		1.257	0.463	2.234	0.759	4.237	0.625	19.153		7.849
21		1.214	0.439	2.099	0.690	4.104	0.618	17.661		7.838
22		1.228	0.437	2.106	0.661	4.114	0.614	18.269		7.823
23		1.247	0.442	2.153	0.693	4.148	0.618	18.460		7.866
24		1.249	0.444	2.198	0.713	4.161	0.616	18.536		7.790
25		1.250	0.447	2.217	0.718	4.176	0.616	18.654		7.774
26		1.245	0.446	2.227	0.720	4.172	0.617	18.705		7.780
27		1.248	0.448	2.225	0.728	4.185	0.616	18.777		7.790
28		1.251	0.448	2.241	0.733	4.193	0.622	18.805		7.795
29		1.248	0.451	2.250	0.734	4.197	0.621	18.843		7.768
30		1.245	0.452	2.247	0.738	4.162	0.623	18.906		7.840
31		1.244	0.456	2.259	0.744	4.145	0.624	18.952		7.977
1ヶ月値		1.250	0.452	2.201	0.733	4.217	0.622	18.837		7.966
最大値		1.336	0.502	2.358	0.816	4.472	0.684	19.464		8.698
最大値日時		01/19 05:00	01/19 15:30	01/29 11:50	01/17 12:20	01/06 11:50	01/07 03:00	01/17 11:50		01/06 13:30
最小値		1.108	0.398	1.951	0.602	3.904	0.563	15.718		7.421
最小値日時		01/21 16:10	01/22 07:30	01/21 15:40	01/21 21:00	01/21 15:30	01/08 04:20	01/21 15:20		01/29 07:20

# 測定月報

測定日：2024/01

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ仮保管設備No1ARM
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	0.569	45.945	2.396	0.298	8.155	△	△	2.481	0.161
2		0.568	45.755	2.393	0.298	8.145			2.475	0.162
3		0.580	46.226	2.440	0.301	8.149			2.475	0.162
4		0.573	46.041	2.412	0.299	8.144			2.476	0.162
5		0.573	45.893	2.416	0.300	8.139			2.477	0.162
6		0.587	46.655	2.488	0.304	8.196			2.503	0.164
7		0.575	45.938	2.407	0.304	8.152			2.490	0.163
8		0.552	45.076	2.327	0.293	7.965			2.440	
9		0.568	45.613	2.394	0.297	8.075			2.471	
10		0.571	45.761	2.408	0.300	8.149			2.469	
11		0.564	45.381	2.359	0.297	8.112			2.457	
12		0.577	46.170	2.442	0.299	8.177			2.466	
13		0.568	46.075	2.386	0.300	8.200			2.451	
14		0.566	46.064	2.393	0.298	8.209			2.443	
15		0.568	46.057	2.401	0.298	8.247			2.441	
16		0.556	45.329	2.336	0.294	8.221			2.442	
17		0.568	45.925	2.394	0.299	8.233			2.453	
18		0.583	46.813	2.469	0.304				2.505	
19		0.567	46.111	2.394	0.300	8.311			2.474	
20		0.562	45.766	2.366	0.300	8.302			2.465	
21		0.576	45.596	2.335	0.301	7.808			2.425	
22		0.568	44.549	2.303	0.296	7.890			2.412	
23		0.572	44.171	2.339	0.295	7.971			2.418	
24		0.563	43.854	2.321	0.295	7.999			2.419	
25		0.563	43.732	2.322	0.293	7.993			2.422	0.158
26		0.562	43.728	2.330	0.299	7.992			2.425	0.157
27		0.563	43.886	2.338	0.305	8.031			2.445	0.157
28		0.561	44.000	2.344	0.307	8.106			2.449	0.158
29		0.560	43.897	2.339	0.307	8.061			2.447	0.157
30		0.563	43.928	2.362	0.311	8.119			2.456	0.157
31		0.574	44.200	2.422	0.318	8.148			2.471	0.160
1ヶ月値		0.568	45.295	2.380	0.300	8.110			2.455	※1 0.160
最大値		0.646	47.940	2.620	0.360	8.534			2.617	0.198
最大値日時		01/12 13:50	01/17 14:30	01/12 13:30	01/07 22:20	01/20 16:10			01/31 11:40	01/07 22:10
最小値		0.513	41.975	2.188	0.260	7.255			2.220	0.135
最小値日時		01/08 02:10	01/25 07:40	01/29 02:10	01/05 02:20	01/21 15:30			01/19 07:50	01/29 20:30

# 測定月報

測定日：2024/01

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示器91	携行利用型線量表示器92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1						3.846	5.622			
2						3.832	5.611			
3						3.908	5.734			
4						3.859	5.661			
5						3.862	5.670			
6						3.983	5.832			
7						3.854	5.641			
8						3.720	5.435			
9						3.835	5.611			
10						3.843	5.627			
11						3.774	5.505			
12						3.919	5.711			
13						3.844	5.589			
14						3.844	5.597			
15						3.873	5.620			
16						3.746	5.435			
17						3.840	5.599			
18						3.979	5.791			
19						3.852	5.608			
20						3.808	5.535			
21						3.743	5.466			
22						3.703	5.410			
23						3.758	5.450			
24						3.730	5.390			
25						3.726	5.387			
26						3.740	5.388			
27						3.746	5.384			
28						3.768	5.390			
29						3.761	5.391			
30						3.799	5.467			
31						3.902	5.605			
1ヶ月値						3.819	5.553			
最大値						4.148	6.082			
最大値日時						01/06 14:20	01/06 14:10			
最小値						3.548	5.105			
最小値日時						01/22 04:20	01/26 03:50			