


657-01

■Yゾーン全体解除データ

(1/1)

放射線管理記録				責任者		Gr責任者	
作業件名	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)			測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト		
RWA No	—		WID No.	230561			
測定場所	物揚場SG-3ゲート南側		コード	#B	FL	測定器	F1-GMAD-047
作業内容	浄化材交換		コード			(換算定数)	
(測定目的)	(上記作業終了に伴うYゾーン解除測定)		コード			区域区分	1F構内(Yゾーン→Gゾーンへ区域区分変更)
測定日時	2023年11月9日 10時00分～			防護装備	Y装備:全面マスク+カバーオール+黄長靴 G装備:DS2マスク+一般作業服+黒長靴		
備考							



【凡例】

● : 作業箇所

■ : Yゾーン設定箇所

○No : スミア採取箇所

【物揚場SG-3ゲート南側Yゾーン全体解除 作業終了時測定】

■Yゾーン解除時スミア測定結果

スミアデータ (レートメータ:時定数10秒)
測定器: F1-GMAD-047
Ks= 1.46E-02 Bq/cm²・cpm
BG= 200 cpm (レートメータ:時定数30秒)
LTD=1.4E+00Bq/cm² (net 99cpm)

No	Gross(cpm)	Net(cpm)	Bq/cm ²	採取場所
①	300	100	1.5E+00	Gゾーン地表面(鉄板上)
②	300	100	1.5E+00	Gゾーン地表面(鉄板上)
③	350	150	2.2E+00	Gゾーン地表面(鉄板上)
④	350	150	2.2E+00	G(Y)ゾーン地表面(鉄板上)
⑤	450	250	3.7E+00	G(Y)ゾーン地表面(鉄板上)
幾何平均	346	—	—	