

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
2	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
3	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	作動油(指定可燃物)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	吸着マット(使用済み)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F ファイアウォール更新工事	免震重要棟、5・6号計算機室	通信システムグループ	2023/9/12	ファイアウォール用棚板	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F ファイアウォール更新工事	免震重要棟、5・6号計算機室	通信システムグループ	2023/9/12	ファイアウォール	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F ファイアウォール更新工事	免震重要棟、5・6号計算機室	通信システムグループ	2023/9/12	ケーブル	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/12	ケーブル	0.1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
12	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/12	金属ガラ	0.1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
13	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/12	不燃シート	0.5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
14	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/12	スラッジ	0.1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
15	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/7	缶	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
16	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
17	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/12	紙類	0.2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
18	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/12	プラスチック・ポリ	0.3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
19	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/12	テープ類	0.1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
20	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	プラスチック製品、ホリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	鉄くず、スプレー缶	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/8/31	可燃物その他(トンパック、ロープ)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
23	セシウム吸着装置保守管理業務委託	第一仮保管施設(グリット番号: GK-28)	処理設備グループ	2023/8/4	不燃物(タイヤ)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
24	セシウム吸着装置保守管理業務委託	第一仮保管施設(グリット番号: GK-28)	処理設備グループ	2023/8/4	不燃物(ホイール)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
25	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/9/14	フランジタンク片底板 (TEPU190053)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/5	2022 SK-00549	6	0.005 mSv/h	0.043 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
27	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/5	2022 SK-01049	6	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
28	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	紙、ウエス	4	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
29	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	テープ、土のう袋、トンパック	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
30	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/11	紙・ウエス類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
31	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
32	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/11	難燃シート類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
33	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/11	可燃テープ・吸着マット(油付着)	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
34	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/9/13	アスファルトガラ	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
36	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/11	金属ガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
37	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/11	ケーブル類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
38	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/9/13	アスファルトガラ	3	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
40	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	テープ類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	ダンボール	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	PE管(金属無し)	1.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	1F ALPS移送配管下部防草工事	定検機材倉庫北側法面	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/11	可燃物その他(雑草)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
49	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	金属類	3	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
51	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	コンクリートガラ	0.2	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
52	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	機器類(測定器・制御盤)	2	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
53	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	土砂類	0.6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
54	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	ケーブル類	0.2	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
55	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	金属類	2	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
56	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	コンクリートガラ	0.2	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
57	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	機器類(測定機器・電源BOX)	3	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
58	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	土砂類	0.4	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
59	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	ケーブル類	0.2	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
60	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2023/9/8	ガラス類、ビン類	0.2	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/3/7	紙・布・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
62	1F 集中ラド建屋 2段穿孔位置調査委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/3/7	プラスチック・ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
63	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/7	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
64	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/7	フレコン	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
65	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/9/13	アスファルトガラ	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
67	1F 配電線拡充工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/8/30	コンガラ(コンクリート柱)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	プラスチック製品、ポリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	機器類、電熱器	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/8/31	不燃その他(防災シート)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
72	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/8/31	不燃その他(コキング容器)	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
73	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/9/13	アスファルトガラ	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
74	1F 配電線拡充工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/8/30	コンガラ(コンクリート柱)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/8	グラスウール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/7	2022 SK-01112	6	0.005 mSv/h	0.075 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
77	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/7	2022 SK-01113	6	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
78	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	テープ、土のう袋、トンパック	3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
79	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	金属ガラ	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
80	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/8	グラスウール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	作動油(指定可燃物)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	吸着マット(使用済み)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	固体庫廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/11	トンバック・土嚢袋	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
87	固体庫廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/11	テープ類	0.1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
88	固体庫廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/11	プラ板	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
89	固体庫廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/11	紙類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
90	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2023】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/9/11	紙・ウエス類	0.5	1.1 μ Sv/h	1.2 μ Sv/h	無	
91	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2023】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/9/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	1.1 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
92	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2023】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/9/11	可燃物その他(活性炭)	1	1.1 μ Sv/h	1.2 μ Sv/h	無	
93	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2023】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/9/11	難燃シート類(ピンクシート)	0.3	1.1 μ Sv/h	1.3 μ Sv/h	無	
94	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2023】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/9/11	ホース類	0.2	1.1 μ Sv/h	1.2 μ Sv/h	無	
95	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2023】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/9/11	機器類・制御盤類(ポンプ・圧縮機)	0.5	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
96	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2023】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/9/11	塩化ビニール類	0.2	1.1 μ Sv/h	1.3 μ Sv/h	無	
97	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/12	木材	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
98	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5,6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	ポリビン、マリネリ容器	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5,6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	ビニール袋	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5,6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	キムタオル・紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/8/31	プラ・ビニールくず	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
103	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/8/31	可燃物その他(可燃テープ、固化塗料)	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
104	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/12	缶	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
105	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	グラスウール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	ケイ酸カルシウム	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	キムタオル・ウエス・ダンボール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	Oリング	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	難燃シート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	可燃テープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	ポリ袋	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
113	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	バルブ、ボルト、ナット	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	保温材	1.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	不燃シート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	ガスケツト(石綿無)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	紙・ウエス類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
118	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
124	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/9/6	CWPケーシング	1	2 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	800 μ Sv/h
125	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/9/6	CWPケーシング溶断ノロ	4	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	500 μ Sv/h
126	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	プラスチック製品、ポリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	鉄くず、スプレー缶	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/12	缶	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
129	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/9/6	CWPケーシング	1	2 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	800 μ Sv/h
130	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/9/6	CWPケーシング溶断ノロ	4	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	500 μ Sv/h
131	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/9/6	CWPケーシング	1	2 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	800 μ Sv/h
132	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/9/6	CWPケーシング溶断ノロ	4	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	500 μ Sv/h
133	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2020ZK-04249)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
134	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2021SS-10612)	6	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2021SS-10321)	6	0.004 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
136	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2021SS-10320)	6	0.004 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
137	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2020ZK-04274)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
138	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2020ZK-04378)	6	0.004 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
139	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2020FU-00279)	6	0.004 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
140	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2021SS-10445)	6	0.004 mSv/h	0.007 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2021SS-10460)	6	0.004 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
142	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/9/20	TEPU 170165 フランジタンク 本体	21	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
143	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/9/20	TEPU 170283 フランジタンク 本体	21	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
144	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/9/20	TEPU 170231 フランジタンク 本体	21	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h