

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	可燃物その他(吸出しシート)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
3	1F 第四土捨場築堤工事	土砂置場(エリア4)	土木基盤設備グループ	2023/9/15	可燃物その他(フレコンパック空)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
4	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	トンバック	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	ナイロンロープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	布(ロール状)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	J5エリア	土木水対策設備グループ	2023/9/19	可燃物プラ・ポリ・ビニール	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	難燃物その他(侵入防止杭)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
11	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	木材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	防災シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	セシウム吸着装置保守管理業務委託	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	処理設備グループ	2023/8/8	トンバック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F 第四土捨場築堤工事	土砂置場(エリア4)	土木基盤設備グループ	2023/9/15	可燃物その他(フレコンパック空)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
17	2022年度 小口工事	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2023/9/4	CO2ボンベ(空)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	プラスチック製品、ポリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/14	缶	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
22	1F 第四土捨場築堤工事	土砂置場(エリア4)	土木基盤設備グループ	2023/9/15	可燃物その他(フレコンバック空)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
23	1F 第四土捨場築堤工事	土砂置場(エリア4)	土木基盤設備グループ	2023/9/15	可燃物その他(フレコンバック空)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
24	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設ALPSサンプルタンクエリア	処理設備グループ	2023/9/11	保温材(エアフレックス)	8	0.35 μ Sv/h	0.35 μ Sv/h	無	
25	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設ALPSサンプルタンクエリア	処理設備グループ	2023/9/11	金属ガラ(板金)	0.5	0.35 μ Sv/h	0.35 μ Sv/h	無	
26	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設ALPSサンプルタンクエリア	処理設備グループ	2023/9/11	不燃物その他(防災シート)	0.5	0.35 μ Sv/h	0.35 μ Sv/h	無	
27	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	作動油(指定可燃物)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	6R 燃料交換機点検手入工事	6号原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/12	マイタギヤボックス	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設ALPSサンプルタンクエリア	処理設備グループ	2023/9/11	プラスチック・ホリ・ビニール類(ポリ袋)	1	0.35 μ Sv/h	0.35 μ Sv/h	無	
30	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設ALPSサンプルタンクエリア	処理設備グループ	2023/9/11	プラスチック・ホリ・ビニール類(ウレタン)	1	0.35 μ Sv/h	0.35 μ Sv/h	無	
31	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設ALPSサンプルタンクエリア	処理設備グループ	2023/9/11	可燃物その他(アクリル・ポリ・ビニール類)	1.5	0.35 μ Sv/h	0.35 μ Sv/h	無	
32	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設ALPSサンプルタンクエリア	処理設備グループ	2023/9/11	紙・ウエス類(キムタオル)	0.5	0.35 μ Sv/h	0.35 μ Sv/h	無	
33	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	防災シート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	【3.16福島地震】共用プール設備廃液移送ライン地盤復旧工事	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	共用機械設備グループ	2023/8/8	消火器フレーム	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
35	【3.16福島地震】共用プール設備廃液移送ライン地盤復旧工事	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	共用機械設備グループ	2023/8/8	立ち馬	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
36	【3.16福島地震】共用プール設備廃液移送ライン地盤復旧工事	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	共用機械設備グループ	2023/8/8	エフレックス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
37	【3.16福島地震】共用プール設備廃液移送ライン地盤復旧工事	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	共用機械設備グループ	2023/8/8	足場板	0.3	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
38	【3.16福島地震】共用プール設備廃液移送ライン地盤復旧工事	共用プール東側ヤード(屋外)エリア	共用機械設備グループ	2023/8/8	保温材	4	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
39	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	トンパック	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	吸着マット(使用済み)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	2022年度 小口工事	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2023/9/4	CO2ボンベ(空)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	エフレックス管	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	ケーブル類(電源・通信)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F 電子通信ケーブル移設補修工事(2023年度)	協力企業棟構外道路周辺	通信システムグループ	2023/6/19	柱上作業足場	1.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
47	1F 電子通信ケーブル移設補修工事(2023年度)	協力企業棟構外道路周辺	通信システムグループ	2023/6/19	柱上ボックス	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
48	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/9/21	フランジ・タンク片側板 (TEPU190045)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	エフレックス管	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	固体庫廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/21	トンパック・土嚢袋	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
51	固体庫廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/21	紙類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
52	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	1F 共用プール給気ケーシング他修理工事	共用プール建屋 3FL	共用機械設備グループ	2023/8/1	HEPAフィルタ(金属片あり)	1.4	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
55	1F 共用プール給気ケーシング他修理工事	共用プール建屋 3FL	共用機械設備グループ	2023/8/1	金属ガラ(H鋼等)	0.6	2 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
56	1F 共用プール給気ケーシング他修理工事	共用プール建屋 3FL	共用機械設備グループ	2023/8/1	紙・ウエス類	0.5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
57	1F 共用プール給気ケーシング他修理工事	共用プール建屋 3FL	共用機械設備グループ	2023/8/1	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.2	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
58	固体庫廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/21	金属ガラ	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
59	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	プラスチック	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	ポリ袋	1.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	紙	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	ウエス	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	可燃テープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	土嚢袋	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	ウエス	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/20	2022 SK-01110	6	0.005 mSv/h	0.022 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
67	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/20	2022 SK-01111	6	0.005 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
68	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	難燃シート	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	難燃テープ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	ゴム	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	シートパッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	エフレックス管	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	紙・ウエス類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
74	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F APD貸出所建替工事ならびに関連除却工事	サーベイ記録確認所周辺	建築設備建設グループ	2023/9/22	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
76	1F APD貸出所建替工事ならびに関連除却工事	サーベイ記録確認所周辺	建築設備建設グループ	2023/9/22	断熱マット	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
77	1F APD貸出所建替工事ならびに関連除却工事	サーベイ記録確認所周辺	建築設備建設グループ	2023/9/22	紙・ウエス類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
78	1F APD貸出所建替工事ならびに関連除却工事	サーベイ記録確認所周辺	建築設備建設グループ	2023/9/22	木材類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
79	1F APD貸出所建替工事ならびに関連除却工事	サーベイ記録確認所周辺	建築設備建設グループ	2023/9/22	ゴム類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	1F APD貸出所建替工事ならびに関連除却工事	サーベイ記録確認所周辺	建築設備建設グループ	2023/9/22	可燃その他(ラミネート紙)	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F APD貸出所建替工事ならびに関連除却工事	サーベイ記録確認所周辺	建築設備建設グループ	2023/9/22	プラスチック・ポリ・ビニール類 (クールベスト)	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
82	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/12	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
84	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	キムタオル・ウエス・ダンボール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	リング	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	難燃シート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	可燃テープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	ポリ袋	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F APD貸出所建替工事ならびに関連除却工事	サーベイ記録確認所周辺	建築設備建設グループ	2023/9/22	金属ガラ	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
90	1F APD貸出所建替工事ならびに関連除却工事	サーベイ記録確認所周辺	建築設備建設グループ	2023/9/22	コンクリートガラ	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
91	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/19	缶	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
92	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
93	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	バルブ、ボルト、ナット	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	保温材	1.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	不燃シート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	5, 6T ASWポンプ逆止弁点検手入工事	5,6号海側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/9/13	ガスケツト(石綿無)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	プラスチック	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	ウエス	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	スポンジ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	紙くず	1.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/20	2022 SK-00546	6	0.005 mSv/h	0.026 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
102	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/20	2022 SK-00547	6	0.005 mSv/h	0.053 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
103	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	土嚢袋	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	ポリ	1.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	ビニール	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	布ウエス	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	安全ネット	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/14	ロープ(ポリエチレン製)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/20	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
110	1F-1～4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	紙ウエス	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	1F-1～4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	紙ウエス	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
112	1F-1～4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	ポリシート	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
113	1F-1～4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	可燃テープ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F-1～4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	防草シート	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F-1～4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	プラスチック	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F-1～4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	木材	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F-1～4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	ゴム	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/22	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F-1～4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	鋼材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-1~4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	PE管	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F-1~4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	不燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F-1~4号機 K4タンク受入配管フランジ部他点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/25	エフレックス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F 配電設備改良工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/9/25	変圧器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	1F 配電設備改良工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/9/25	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/22	木材類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/22	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2023)	5,6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2023/9/8	雑草	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
132	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2023)	5,6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2023/9/8	紙・ウエス類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
133	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/9/26	木材	5	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
134	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Gエリア	処理設備グループ	2023/7/18	キムタオル	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Gエリア	処理設備グループ	2023/7/18	ポリ袋	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Gエリア	処理設備グループ	2023/7/18	可燃テープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
137	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Gエリア	処理設備グループ	2023/7/18	木くず	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
138	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Gエリア	処理設備グループ	2023/7/18	アクアボーイ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Gエリア	処理設備グループ	2023/7/18	難燃シート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/19	缶	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
142	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Gエリア	処理設備グループ	2023/7/18	バルブ(2台)	0.3	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	3 mSv/h
143	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Gエリア	処理設備グループ	2023/7/18	ボルト、ナット	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Gエリア	処理設備グループ	2023/7/18	不燃シート、コーキング容器	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/22	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/22	防災シート・安全帯	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2023)	5,6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2023/9/8	雑草	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
148	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2023)	5,6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2023/9/8	ビニール類	0.7	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
149	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2023)	5,6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2023/9/8	紙・ウエス類	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
150	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SS-10635)	6	1.5 μ Sv/h	4.5 μ Sv/h	無	
151	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SS-10356)	6	1.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
152	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SS-40006)	6	1.5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
153	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SS-40001)	6	1.5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
154	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2019 ZK-03164)	6	1.5 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
155	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SK-00085)	6	1.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
156	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2019 ZK-03171)	6	1.5 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
157	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2019 ZK-02985)	6	1.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
158	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2019 ZK-03160)	6	1.5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
159	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SK-00088)	6	1.5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
160	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 ZK-05043)	6	1.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 ZK-04842)	6	1.5 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
162	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2022 SS-10506)	6	1.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
163	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SS-00174)	6	1.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
164	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 ZK-04845)	6	1.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
165	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SS-40033)	6	1.5 μ Sv/h	4.5 μ Sv/h	無	
166	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SS-40072)	6	1.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
167	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SS-10212)	6	1.5 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
168	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2019 ZK-03174)	6	1.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
169	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/8/31	6m3コンテナ(2021 SS-40276)	6	1.5 μ Sv/h	5.5 μ Sv/h	無	
170	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2021 SS-40057)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
171	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2021 SS-40131)	6	2 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
172	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2021 FU-00190)	6	2 μ Sv/h	7.5 μ Sv/h	無	
173	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2021 SK-00053)	6	2 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
174	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2021 SK-00052)	6	2 μ Sv/h	5.5 μ Sv/h	無	
175	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2020 ZK-03962)	6	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
176	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2021 ZK-04989)	6	2 μ Sv/h	7.5 μ Sv/h	無	
177	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2021 FU-10049)	6	2 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
178	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2020 SS-00160)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
179	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(ZK-03158)	6	2 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
180	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02960)	6	2 μ Sv/h	5.5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2020 FU-00205)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
182	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2019 ZK-03159)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
183	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02659)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
184	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02958)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
185	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2019 ZK-03083)	6	2 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
186	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2020 ZK-03362)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
187	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2019 ZK-03296)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
188	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2020 SS-00065)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
189	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2019 ZK-03162)	6	2 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
190	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02976)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
191	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2020 FU-00160)	6	2 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
192	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02950)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
193	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/4	1m3コンテナ(53個)	53	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
194	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/4	1m3コンテナ(53個)	53	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
195	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/4	1m3コンテナ(54個)	54	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
196	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/4	1m3コンテナ(54個)	54	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
197	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2021 SS-40131)	6	2 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
198	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2021 FU-00190)	6	2 μ Sv/h	7.5 μ Sv/h	無	
199	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2021 SK-00053)	6	2 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
200	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2021 SK-00052)	6	2 μ Sv/h	5.5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2020 ZK-03962)	6	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
202	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2021 ZK-04989)	6	2 μ Sv/h	7.5 μ Sv/h	無	
203	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2021 FU-10049)	6	2 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
204	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2020 SS-00065)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
205	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2019 ZK-03162)	6	2 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
206	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2019 ZK-02976)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
207	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2020 FU-00160)	6	2 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
208	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/28	6m3コンテナ(2019 ZK-02950)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	