

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（4月分）



4月	日		1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1		6.22E-05 (最大)	7.71E-05 (最大)	7.73E-05 (最大)	8.97E-05 (最大)	7.92E-05 (最大)	9.72E-05 (最大)
			ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	8.79E-05 (最大)	5.91E-05 (最大)	6.83E-05 (最大)	6.68E-05 (最大)	6.87E-05 (最大)	7.27E-05 (最大)	6.92E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	5.89E-05 (最大)	8.61E-05 (最大)	9.58E-05 (最大)	5.82E-05 (最大)	9.29E-05 (最大)	8.18E-05 (最大)	5.36E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.28E-05 (最大)	1.03E-04 (最大)	9.91E-05 (最大)	6.22E-05 (最大)	8.98E-05 (最大)	1.12E-04 (最大)	9.41E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	28(日)	29(月)	30(火)				
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.94E-05 (最大)	8.94E-05 (最大)	6.90E-05 (最大)				
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)				

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2024年5月1日時点