

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（12月分）



12月	日	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.86E-05 (最大)	1.02E-04 (最大)	6.52E-05 (最大)	9.84E-05 (最大)	8.03E-05 (最大)	8.12E-05 (最大)	8.84E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.16E-05 (最大)	9.90E-05 (最大)	1.20E-04 (最大)	6.87E-05 (最大)	8.07E-05 (最大)	1.08E-04 (最大)	7.73E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)	21(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	8.25E-05 (最大)	5.35E-05 (最大)	6.96E-05 (最大)	8.83E-05 (最大)	8.42E-05 (最大)	5.76E-05 (最大)	6.04E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	22(日)	23(月)	24(火)	25(水)	26(木)	27(金)	28(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	5.17E-05 (最大)	7.28E-05 (最大)	8.60E-05 (最大)	4.91E-05 (最大)	7.65E-05 (最大)	1.08E-04 (最大)	7.42E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	29(日)	30(月)	31(火)				
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.04E-05 (最大)	8.70E-05 (最大)	8.43E-05 (最大)				
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)				

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2025年1月1日時点