

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	ホース類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	ゴム類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
3	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	コンガラ	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
4	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	土砂	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
5	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	紙	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
6	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	ビニール、プラスチック、ブルー シート	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
7	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
8	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	トンパック、吸水土壌	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
9	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	鉄くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	6 mSv/h
10	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	コンガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h
11	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	防災シート	2	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
12	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年 度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
13	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年 度)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/6/6	紙・ウエス・段ボール	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
14	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
15	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	金属ガラ	12	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
16	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJ グループ	2024/6/12	防災シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	可燃物その他(トンパック)	5	5 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
18	1F-伐採木一時保管槽取り出し検討業務 委託	MP8北側エリア(グリット:G1-33~34)	土木基盤設備グループ	2024/5/31	伐採材(枝・葉)	4	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
19	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	段ボール	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
20	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	紙	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	ろ布(布フィルター)	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
22	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	木材	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
23	地下水揚水設備運転管理委託(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/6/5	配管類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
24	地下水揚水設備運転管理委託(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/6/5	ポンプ類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
25	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
26	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2024)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/5/20	ポリ・ブラ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
27	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
28	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJ グループ	2024/6/12	防災シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	1F-5G DC125V(A)蓄電池取替及び 同関連除却工事	5号機C/B MB1FL	電気設備保守グループ	2024/4/3	紙・ウエス類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
30	1F-5G DC125V(A)蓄電池取替及び 同関連除却工事	5号機C/B MB1FL	電気設備保守グループ	2024/4/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
31	1F-5G DC125V(A)蓄電池取替及び 同関連除却工事	5号機C/B MB1FL	電気設備保守グループ	2024/4/3	木材類	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
32	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/15	鉄くず	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
33	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/15	碎石、コンガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
34	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/15	長靴(鉄板入り)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
35	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/15	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
36	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/15	コンガラ	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
37	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/15	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
38	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/15	土砂	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
39	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/15	コンガラ	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
40	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2024)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/5/20	エフレックス	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	金属ガラ	12	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
42	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工事	大型廃棄物保管庫第一棟建屋	建築設備建設グループ	2024/6/3	不燃アスガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
43	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/30	木材	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/30	サクシオンホース	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/5/22	プラスチック製品、ポリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/5/22	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
48	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/5/29	木材類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
49	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/5/29	エフレックス、カナフレックス	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
50	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
51	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
52	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	ビニールホース	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
53	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	難燃シート	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
54	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	可燃物その他(コーキング剤)※硬化後	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
55	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	チャコール(活性炭)	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
56	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工事	大型廃棄物保管庫第一棟建屋	建築設備建設グループ	2024/6/3	不燃アスガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
57	各点検業務委託関係	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2024/4/24	電気用資材(部品)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	各点検業務委託関係	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2024/4/24	鉄くず、端材等	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	各点検業務委託関係	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2024/4/24	配線、端材等	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	各点検業務委託関係	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2024/4/24	電気機器等	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	各点検査業務委託関係	5/6号機、構内踏建屋	建築設備保守グループ	2024/4/24	LEDランプ等	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/16	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
63	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/16	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
64	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/16	鉄くず	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
65	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/16	コンガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	5 mSv/h
66	1F-1～4号機 Dピット周辺線量低減のための干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/4/25	コンクリートガラ	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
67	1F-1～4号機 Dピット周辺線量低減のための干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/4/25	金属ガラ	4	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
68	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
69	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
70	1F-伐採木一時保管槽取り出し検討業務委託	MP8北側エリア(グリット:GI-33~34)	土木基盤設備グループ	2024/5/31	伐採材(幹)	4	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
71	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	金属ガラ	12	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
72	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	コンガラ、碎石	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
73	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	防災シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
74	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
75	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	コンガラ、碎石	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
76	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	長靴(鉄板入り)、防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
77	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
78	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	コンガラ、碎石	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
79	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	土砂	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
80	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	防災シート、フレキシブルダクト	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
82	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
83	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJグループ	2024/6/12	防災シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	金属ガラ	12	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
85	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2024)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/12	ミラクルパウダー	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
86	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2024)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/12	可燃物その他(ビニール付き紙袋)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
87	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2024)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/12	ビニール	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
88	1Fー伐採木一時保管槽取り出し検討業務委託	MP8北側エリア(グリット:GI-33~34)	土木基盤設備グループ	2024/6/11	伐採材(幹)	4	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
89	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	エフレックス管	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
90	1Fー2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/30	不燃その他(白シート他)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
92	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
93	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
94	1Fー5G DC125V(A)蓄電池取替及び同関連除却工事	5号機C/B MB1FL	電気設備保守グループ	2024/4/3	金属ガラ	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
95	1Fー5G DC125V(A)蓄電池取替及び同関連除却工事	5号機C/B MB1FL	電気設備保守グループ	2024/4/3	ゴム類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
96	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJグループ	2024/6/12	防災シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	コンガラ	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
98	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	土砂	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
99	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
100	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	コンガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	長靴(鉄板入り)	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
102	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
103	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	土砂	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
104	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	防災シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
105	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	金属ガラ	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
106	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	ポリシート、ポリ袋	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	紙ウエス、布ウエス	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	紙ウエス、布ウエス	0.5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
109	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	テープ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	発泡スチロール	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	スコッチブライト	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	プラスチックくず	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	難燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	ゴムパッキン、ゴムシート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	各点検業務委託関係	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2024/4/24	消火器(空容器)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	各点検業務委託関係	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2024/4/24	消火器格納箱	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/5/29	ブラポリビニール	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
118	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/5/29	ゴム類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
119	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/5/29	不燃シート、防災シート	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
120	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/4/25	コンクリートガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
122	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
123	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	エフレックス管	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
124	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	鋼材、サポート材	0.5	0.005 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
125	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	金属製カバー	3.5	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	70 mSv/h
126	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	エアロフレックス	0.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
127	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	キャブタイヤケーブル	0.2	0.005 mSv/h	0.018 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
128	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	防災シート、不燃シート	0.7	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
129	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	エフレックス管	0.1	0.005 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
130	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	ポリエチレン製品、合成繊維くず	0.5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
131	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	鋼材、サポート材、耐火服の不燃部	0.3	0.005 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
132	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	金属製カバー	3.5	0.005 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
133	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	電源ケーブル	0.1	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
134	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	防災シート、不燃シート	0.4	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
135	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	空調系フィルタ	1	0.005 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	7 mSv/h
136	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	エフレックス管	0.1	0.005 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
137	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	キムタオル、ダンボール	0.1	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
138	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	ポリエチレン製品、合成繊維くず	0.2	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
139	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	切創防止手袋、皮手袋	0.1	0.005 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
140	1F-1～4号機 増設ALPS排水タンク取替関連除却	AREVAエリア	▲処理設備グループ	2024/4/19	耐火服	0.2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
142	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	不燃シート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	番線	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	金属パッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	シートパッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	グランドパッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	マーカ―	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2024/6/13	紙やすり(鉄粉付着)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	鉄くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
150	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	碎石、コンガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
151	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
152	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	鉄くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
153	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	土砂	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
154	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
155	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
156	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	コンガラ、碎石	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h
157	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
158	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/24	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
159	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
160	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/6/6	不燃シート(不燃その他)	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
162	1F-伐採木一時保管槽取り出し検討業務委託	MP8北側エリア(グリット:GI-33~34)	土木基盤設備グループ	2024/6/11	伐採材(幹)	4	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
163	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/5/14	鋼材、鉄材、鉄くず	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/5/14	電子天秤、簡易ドラフト	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/5/14	ケーブル	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/5/14	ホワイトボード、ラック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
167	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/5/14	磁性皿、ガラス製品	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	1~4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	純水化カートリッジ(解体済み)	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
169	1~4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	ゴムマット	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
170	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	ビニールゴミ、プラゴミ	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
171	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	ブルーシート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
172	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	土木(防草)シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
173	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	長靴(鉄板入り)、防災シート	1.5	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	15 mSv/h
174	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	鉄くず	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	2 mSv/h
175	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	コンガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
176	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	安全ネット	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
177	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	木材	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
178	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢~SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
179	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJ グループ	2024/5/27	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	1~4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	ケーブル	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	計器・基盤	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
182	1F～2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/30	可燃物その他(フレコン、革手袋)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	1F ALPS移送配管下部防火対策工事	空コンテナ倉庫付近	土木基盤設備グループ	2024/6/11	伐採木(枝・葉)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
184	1F プロセス建屋高圧電源設備他取替に伴う空調設備他除却工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2023/4/23	金属ガラ	4	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
185	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/11	可燃物 木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
186	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GF-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
187	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	6m3コンテナ(2022 SS-00354)	6	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
188	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	プラスチック・ポリ・ビニール	2	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
189	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	プラスチック・ポリ・ビニール	0.1	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
190	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	難燃シート類(ピンクシート)	0.2	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
191	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	難燃物その他(ピンクテープ)	0.1	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
192	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	難燃物その他(PE管)	0.05	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
193	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	難燃物ゴム類	0.02	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
194	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	可燃物木材類	0.2	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
195	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	伐採木(枝・葉)	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
196	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	鉄くず	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
197	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	コンガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
198	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	防災シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
199	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
200	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
202	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	枯草・根っこ	2.7	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
203	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	ビニール袋	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
204	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	防草シート	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
205	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	プラスチック類	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
206	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	ゴム類(長靴)※鉄芯なし	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
207	1F ALPS移送配管下部防火対策工事	空コンテナ倉庫付近	土木基盤設備グループ	2024/6/11	可燃物その他(枯葉、枯れ草)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
208	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/6/11	フレコン	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
209	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/6/11	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
210	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
211	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
212	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
213	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	キムタオル・A4用紙	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
214	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	8 mSv/h
215	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	コンガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
216	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
217	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	コンガラ	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	6 mSv/h
218	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
219	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/6/4	プラスチック	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
220	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/4/25	コンクリートガラ	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための 干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/4/25	金属ガラ	4	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
222	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
223	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/5	金属ガラ	16	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
224	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	ケーブル	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
225	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	計器・基盤	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
226	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/11	可燃物 木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
227	1F 保安資材管理業務【2024】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/6/4	ポリ容器	0.2	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
228	1F 保安資材管理業務【2024】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/6/4	毛布、掃除機用フィルタ、フード マスクフィルタ	0.3	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
229	1F 保安資材管理業務【2024】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/6/4	マスク排気弁、作業服、ヘルメット 顎紐	0.2	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
230	1F 保安資材管理業務【2024】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/6/4	ピンクシート	0.8	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
231	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
232	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	伐採木(枝・葉)	2	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
233	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
234	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	塩ビ配管	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
235	1～4号機S/B残置物整理業務委託	車両スクリーニング場周辺	放射線防護グループ	2024/6/11	不燃シート	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
236	1F 保安資材管理業務【2024】	入退域管理棟、旧事務本館、廃棄物 倉庫	保安総括グループ	2024/6/4	鋼材、鉄材	1	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
237	1F 保安資材管理業務【2024】	入退域管理棟、旧事務本館、廃棄物 倉庫	保安総括グループ	2024/6/4	乾電池、アルミ袋	0.8	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
238	1F 保安資材管理業務【2024】	入退域管理棟、旧事務本館、廃棄物 倉庫	保安総括グループ	2024/6/4	電動マスク(バッテリー・ユニット)	0.7	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
239	1F ALPS移送配管下部防火対策工事	空コンテナ倉庫付近	土木基盤設備グループ	2024/6/11	可燃物その他(枯葉、枯れ草)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
240	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJ グループ	2024/6/12	ケーブル	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/30	ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
242	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/30	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
243	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/30	ホース類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
244	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/30	ピンクシート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
245	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	6m3コンテナ(2022 SS-00355)	6	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
246	1F プロセス建屋高圧電源設備他取替に伴う 空調設備他除却工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2023/4/23	金属ガラ	4	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
247	1F-1～4号機 溶接タンク他残水処理業務委託 (2024)	H8南タンクエリア	▲貯留設備グループ	2024/6/13	難燃シート(ピンクシート)	2	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
248	1F-1～4号機 溶接タンク他残水処理業務委託 (2024)	H8南タンクエリア	▲貯留設備グループ	2024/6/13	プラスチック製品・ポリエチレン製品・ポリプロピレン製品	2	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
249	1F-1～4号機 溶接タンク他残水処理業務委託 (2024)	H8南タンクエリア	▲貯留設備グループ	2024/6/13	可燃テープ・ロープ・トンパック	1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
250	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
251	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	可燃物(紙・ウエス)	1.5	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
252	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	可燃物(紙)	0.5	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
253	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	可燃物その他(テープ・シリカゲル、安全帯ベルト)	0.6	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
254	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	可燃物その他(有機溶剤拭取りウエス、ローラー)	0.2	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
255	1F-6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/6/13	可燃物その他(マジック、シリコン、腕章)	0.2	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
256	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	可燃物その他(縄ロープ)	1	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
257	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	可燃物その他(オイルマット)	1	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
258	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	可燃物その他(毛布)	1	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
259	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	可燃物その他(切創防止手袋)	1	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
260	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	可燃物その他(シリコン)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	1F 2. 5m盤ウエル流量調整弁等改良工事	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/6/5	配管類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
262	1F 2. 5m盤ウエル流量調整弁等改良工事	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/6/5	ポンプ類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
263	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJ グループ	2024/6/12	ケーブル	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
264	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	6m3コンテナ(2022 SS-00353)	6	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
265	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工事	大型廃棄物保管庫第一棟建屋	建築設備建設グループ	2024/6/3	不燃コンクリートガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
266	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-25)	▲処理設備グループ	2024/5/28	紙・ウエス	0.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
267	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-25)	▲処理設備グループ	2024/5/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
268	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-25)	▲処理設備グループ	2024/5/28	可燃その他(可燃テープ・固化剤・吸着マット)	0.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
269	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工事	大型廃棄物保管庫第一棟建屋	建築設備建設グループ	2024/6/3	不燃コンクリートガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
270	各点検業務委託関係	5/6号機、構内階建屋	建築設備保守グループ	2024/4/24	消火器部品(レバー等)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
271	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	ポリビン、マリネリ容器	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
272	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	袋、蓋、チップ、ポリビン	1.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
273	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
274	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	すのこ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
275	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/6/4	プラスチック	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
276	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/6	金属ガラ	8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
277	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	6m3コンテナ(2022 SS-00356)	6	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
278	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/6/11	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
279	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
280	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2024/6/6	6m3コンテナ(2022 CT-00238)	6	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
282	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/6/3	金属ガラ	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
283	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJグループ	2024/6/12	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
284	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJグループ	2024/6/12	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
285	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJグループ	2024/6/12	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
286	1Fー2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/6/3	コンガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
287	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2023/4/23	金属ガラ	4	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
288	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	ホース類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
289	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	ゴム類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
290	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/11	可燃物 木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
291	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
292	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/28	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
293	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	7.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
294	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	▲処理水土木設備設置PJグループ	2024/6/12	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
295	2024年度 小口工事	事務本館	建築設備保守グループ	2024/6/18	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
296	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/14	保温材(グラスウール)	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
297	1Fーサブドレン濁水浄化装置撤去業務委託	土捨て場ヤード	建築設備建設グループ	2024/6/3	機器類・制御盤類(電源盤)	0.5	0.007 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
298	1Fーサブドレン濁水浄化装置撤去業務委託	土捨て場ヤード	建築設備建設グループ	2024/6/3	不燃物その他(不燃シート)	2	0.007 mSv/h	0.018 mSv/h	無	
299	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエリア	保安総括グループ	2024/6/6	紙・ウエス	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
300	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエリア	保安総括グループ	2024/6/6	プラスチック	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	木材	0.8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
302	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	可燃その他(トンパック、縄ロー プ、糸巻フィルタ)	1.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
303	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	ゴム類	0.3	3 mSv/h	3 μ Sv/h	無	
304	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	難燃シート	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
305	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	ホース類	0.4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
306	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
307	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
308	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	A4用紙・キムタオル	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
309	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
310	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/6	木材類	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
311	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/6	紙、布、ウエス類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
312	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/11	不燃物その他(外壁材)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
313	2024年度 小口工事	5・6号機R／B	建築設備保守グループ	2024/6/18	金属ガラ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
314	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業 務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
315	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	7.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
316	汚染水処理設備弁類点検手入工事	HTI建屋	▲処理設備グループ	2024/6/17	不燃シート	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
317	汚染水処理設備弁類点検手入工事	HTI建屋	▲処理設備グループ	2024/6/17	補修剤クズ	0.05	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
318	汚染水処理設備弁類点検手入工事	HTI建屋	▲処理設備グループ	2024/6/17	プラ・ビニール類	0.1	3 μ Sv/h	50 μ Sv/h	β 有	100 μ Sv/h
319	汚染水処理設備弁類点検手入工事	HTI建屋	▲処理設備グループ	2024/6/17	キムタオル・ウエス	0.1	3 μ Sv/h	50 μ Sv/h	β 有	100 μ Sv/h
320	汚染水処理設備弁類点検手入工事	HTI建屋	▲処理設備グループ	2024/6/17	プラ・ビニール類	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
321	汚染水処理設備弁類点検手入工事	HTI建屋	▲処理設備グループ	2024/6/17	キムタオル・ウエス	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
322	汚染水処理設備弁類点検手入工事	HTI建屋	▲処理設備グループ	2024/6/17	難燃シート	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
323	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	金属ガラ	1.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
324	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	コンガラ	0.7	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
325	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	機器類(盤, ポンプ, 計器)	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
326	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	塩ビ類(塩ビ管, ストレーナ, パ ルプ)	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
327	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	ケーブル	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
328	1Fー海水放射線モニタ用取水ポンプ遠隔 起動装置設置	南防波堤、海水放射線モニタカバーエ リア	保安総括グループ	2024/6/6	不燃その他(耐圧ホース, ガラ ス管)	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
329	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/14	不燃物その他(白シート)	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
330	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/6/13	MBMU 170092 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
331	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/6/13	TEPU 170118 フランジタンク本 体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
332	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/6/17	TEPU 170025 フランジタンク本 体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
333	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/6/17	TEPU 170059 フランジタンク本 体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
334	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアk	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/6/19	1m3コンテナ	96	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
335	1F増設雑固体廃棄物焼却設備不具合に伴 う、木材チップ等の受取・分別業務委託	その1テント	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/6/18	1m3コンテナ	64	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
336	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/6/4	TDFU1007745(06)	7	0.005 mSv/h	0.042 mSv/h	β 有	0.042 mSv/h
337	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/6/4	TDFU1006820(06)	7	0.005 mSv/h	0.042 mSv/h	β 有	0.042 mSv/h
338	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/6/3	TDFU1007832(06)	7	0.005 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
339	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/6/7	TDFU1005505(06)	7	0.005 mSv/h	0.042 mSv/h	β 有	0.042 mSv/h
340	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/6/7	TDFU1006970(06)	7	0.005 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
341	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/7	TDFU1006142(06)	7	0.005 mSv/h	0.042 mSv/h	β 有	0.042 mSv/h