

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	(IRID)1F-2 堆積物低圧水除去工事	2号建屋内	試験的取り出しPJグループ	2024/2/29	装備類(2022CT-00058)	4	0.045 mSv/h	0.7 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3 mSv/h
2	(IRID)1F-2 堆積物低圧水除去工事	2号建屋内	試験的取り出しPJグループ	2024/2/29	キムタオル(2022CT-00058)	2	0.045 mSv/h	4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	10 mSv/h
3	1F-2 オペフロ除染業務委託(その2)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/12	紙・ウエス	2	0.05 mSv/h	0.7 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.7 mSv/h
4	1F-2 オペフロ除染業務委託(その2)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.05 mSv/h	6 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	6 mSv/h
5	1F-2 オペフロ除染業務委託(その2)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/12	難燃シート	1	0.05 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.1 mSv/h
6	1F-2 オペフロ除染業務委託(その2)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/12	ホース	1	0.05 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
7	1F-2 オペフロ除染業務委託(その2)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/12	紙・ウエス	1	0.05 mSv/h	0.7 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.5 mSv/h
8	1F-2 オペフロ除染業務委託(その2)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.05 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.5 mSv/h
9	1F-2 オペフロ除染業務委託(その2)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/12	難燃シート	2	0.05 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.5 mSv/h
10	1F-2 オペフロ除染業務委託(その2)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/12	HEPAフィルタ	1	0.05 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.2 mSv/h
11	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その2)	2号R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/10	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.02 mSv/h
12	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その2)	2号R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/10	難燃シート類	0.5	0.02 mSv/h	4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4 mSv/h
13	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その2)	2号R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/10	金属ガラ	0.5	0.02 mSv/h	4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4 mSv/h
14	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その2)	2号R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/10	プラスチック類	0.5	0.02 mSv/h	4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4 mSv/h
15	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その2)	2号R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/10	木材類	0.5	0.02 mSv/h	4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4 mSv/h
16	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その2)	2号R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/10	プラスチック類	0.5	0.02 mSv/h	2.5 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.5 mSv/h
17	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その2)	2号R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/10	難燃シート類	0.5	0.02 mSv/h	2.5 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.5 mSv/h
18	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その2)	2号R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/10	木材類	0.5	0.02 mSv/h	2.5 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.5 mSv/h
19	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その2)	2号R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/4/10	金属ガラ	0.5	0.02 mSv/h	2.5 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.5 mSv/h