

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（5月分）



5月	日					1(木)	2(金)	3(土)
	連続ダストモニタの計測値					9.38E-05 (最大)	6.75E-05 (最大)	9.49E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1					ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)
	連続ダストモニタの計測値	5.71E-05 (最大)	8.31E-05 (最大)	8.37E-05 (最大)	9.93E-05 (最大)	8.60E-05 (最大)	8.04E-05 (最大)	1.06E-04 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)
	連続ダストモニタの計測値	1.03E-04 (最大)	1.05E-04 (最大)	8.62E-05 (最大)	7.52E-05 (最大)	6.15E-05 (最大)	7.95E-05 (最大)	5.43E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)
	連続ダストモニタの計測値	6.63E-05 (最大)	8.11E-05 (最大)	8.97E-05 (最大)	7.62E-05 (最大)	5.96E-05 (最大)	6.66E-05 (最大)	6.70E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	31(土)
	連続ダストモニタの計測値	8.94E-05 (最大)	8.59E-05 (最大)	4.65E-05 (最大)	6.86E-05 (最大)	1.00E-04 (最大)	7.53E-05 (最大)	7.50E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2025年6月1日時点

※2：ND = 不検出