

# 構内線量表示器測定記録(2025 年 9 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△：点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★：休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1：2021/9/13 ～ B090（予備機）を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2：9/24 ～ B091（携行利用型線量表示器 91）を B093（1,2 号機海側（2.5m 盤））の代替機として配備

※3：収集データ遅延のため現地で値を測定

# 測定月報

測定日：2025/09

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域監視棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 予備機	★ B006 登録センター休憩所周辺	★ B007 3, 4号機海側(2. 5m盤)	B008 シールド中央制御室周辺	B009 予備機	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.147	0.380	0.952	0.504		0.924	1.742	1.487		0.456
2	0.149	0.382	0.954	0.503		0.926	1.751	1.486		0.459
3	0.147	0.383	0.946	0.501		0.926	1.750	1.485		0.457
4	0.144	0.380	0.939	0.494		0.924	1.724	1.466		0.450
5	0.145	0.375	0.940	0.474		0.916	1.693	1.446		0.441
6	0.145	0.379	0.965	0.481		0.920	1.699	1.455		0.445
7	0.147	0.379	0.972	0.490		0.923	1.730	1.467		0.451
8	0.146	0.379	0.945	0.491		0.928	1.721	1.467		0.450
9	0.144	0.378	0.941	0.489		0.923	1.714	1.458		0.449
10	0.145	0.375	0.941	0.487		0.922	1.705	1.453		0.447
11	0.143	0.370	0.933	0.477		0.924	1.682	1.445		0.441
12	0.141	0.365	0.922	0.477		0.919	1.682	1.445		0.442
13	0.144	0.364	0.921	0.474		0.918	1.692	1.448		0.446
14	0.143	0.365	0.931	0.480		0.923	1.708	1.462		0.448
15	0.142	0.366	0.934	0.482		0.924	1.700	1.463		0.445
16	0.145	0.368	0.958	0.488		0.920	1.714	1.462		0.452
17	0.145	0.375	0.954	0.494		0.923	1.735	1.472		0.452
18	0.146	0.384	0.955	0.495		0.924	1.727	1.469		0.452
19	0.144	0.385	0.951	0.495		0.923	1.701	1.458		0.444
20	0.148	0.385	0.934	0.491		0.920	1.698	1.455		0.444
21	0.147	0.381	0.931	0.476		0.920	1.679	1.450		0.443
22	0.142	0.380	0.936	0.482		0.925	1.663	1.447		0.438
23	0.143	0.378	0.922	0.486		0.931	1.666	1.445		0.438
24	0.142	0.378	0.947	0.488		0.924	1.668	1.442		0.439
25	0.143	0.379	0.948	0.494		0.922	1.684	1.453		0.443
26	0.143	0.382	0.958	0.495		0.924	1.696	1.457		0.444
27	0.144	0.383	0.960	0.494		0.926	1.692	1.457		0.444
28	0.144	0.383	0.958	0.495		0.928	1.700	1.459		0.446
29	0.145	0.381	0.953	0.492		0.919	1.719	1.452		0.447
30	0.143	0.377	0.955	0.489		0.921	1.695	1.450		0.443
31										
1ヶ月値	0.144	0.377	0.945	0.489		0.923	1.704	1.459		0.447
最大値	0.175	0.423	1.040	0.541		1.023	1.838	1.553		0.499
最大値日時	09/02 07:20	09/03 02:50	09/07 23:00	09/07 22:30		09/27 11:50	09/02 13:00	09/28 16:20		09/02 19:40
最小値	0.116	0.323	0.839	0.426		0.848	1.585	1.225		0.392
最小値日時	09/16 07:30	09/16 11:20	09/20 21:10	09/05 15:40		09/22 00:30	09/25 03:30	09/20 21:10		09/20 21:20

# 測定月報

測定日：2025/09

(2/11)

日	モニタ									
	B011 予備機	★ B012 1, 2号機西側法面上周辺	★ B013 3, 4号機西側法面上周辺	★ B014 4号機南側法面上周辺	B015 予備機	★ B016 免震重要棟周辺	B017 故障中	★ B018 3, 4号機S/B周辺	B019 野鳥の森五差路周辺	★ B020 5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1		42.759	5.452	0.833		3.001	△	7.007	1.303	0.355
2		42.795	5.485	0.834		3.012		7.022	1.317	0.356
3		42.891	5.449	0.836		2.999		7.048	1.300	0.352
4		42.146	5.364	0.823		2.942		7.004	1.265	0.351
5		41.892	5.321	0.809		2.933		6.833	1.253	0.346
6		42.306	5.342	0.815		2.973		7.045	1.257	0.347
7		42.749	5.404	0.825		3.004		7.107	1.288	0.351
8		42.461	5.396	0.824		2.976		6.962	1.284	0.348
9		42.284	5.376	0.826		2.963		6.928	1.276	0.349
10		41.853	5.324	0.815		2.946		6.942	1.249	0.347
11		41.626	5.283	0.803		2.933		6.878	1.232	0.346
12		41.450	5.281	0.795		2.915		6.880	1.230	0.343
13		41.796	5.305	0.800		2.914		6.941	1.243	0.346
14		42.078	5.358	0.810		2.940		7.037	1.264	0.349
15		41.854	5.315	0.807		2.928		7.054	1.244	0.349
16		41.749	5.329	0.809		2.966		6.993	1.261	0.349
17		41.990	5.403	0.823		3.020		7.021	1.288	0.351
18		42.137	5.370	0.816		3.023		6.965	1.274	0.351
19		41.412	5.288	0.809		2.999		6.902	1.229	0.346
20		41.603	5.310	0.803		3.003		7.032	1.245	0.348
21		41.567	5.305	0.801		2.985		6.933	1.241	0.347
22		40.902	5.195	0.793		2.969		6.905	1.195	0.346
23		40.881	5.174	0.792		2.956		6.948	1.188	0.344
24		40.396	5.177	0.793		2.948		6.791	1.192	0.343
25		40.647	5.241	0.800		2.976		6.883	1.218	0.346
26		41.115	5.265	0.810		2.998		6.923	1.233	0.349
27		41.330	5.256	0.809		2.996		7.031	1.228	0.348
28		41.433	5.267	0.811		2.998		7.070	1.231	0.348
29		41.114	5.229	0.812		2.998		6.942	1.253	0.350
30		40.618	5.183	0.804		2.969		6.830	1.219	0.347
31										
1ヶ月値		41.728	5.315	0.811		2.973		6.962	1.250	0.348
最大値		43.547	5.619	0.899		3.129		7.390	1.385	0.396
最大値日時		09/03 01:50	09/03 04:50	09/02 17:00		09/18 00:00		09/02 23:50	09/01 20:30	09/27 08:30
最小値		27.378	4.403	0.699		2.809		5.415	1.102	0.300
最小値日時		09/30 14:40	09/30 13:40	09/20 21:30		09/12 10:00		09/24 11:40	09/25 05:10	09/26 14:50

# 測定月報

測定日：2025/09

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 予備機	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	★ B025 事務本館南側	B026 故障中	B027 固体庫3、4棟周辺	B028 予備機	B029 1号機北側法面上周辺	B030 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△		0.544	△	3.828	△	4.545		15.204	△
2			0.539		3.835		4.536		15.120	
3			0.536		3.814		4.542		15.232	
4			0.536		3.735		4.480		14.953	
5			0.520		3.689		4.318		14.392	
6			0.523		3.716		4.360		14.580	
7			0.529		3.783		4.406		14.790	
8			0.532		3.795		4.394		14.865	
9			0.533		3.795		4.402		14.914	
10			0.532		3.743		4.394		14.982	
11			0.522		3.684		4.325		14.729	
12			0.521		3.669		4.299		14.715	
13			0.519		3.693		4.318		14.724	
14			0.521		3.737		4.332		14.848	
15			0.525		3.665		4.361		14.738	
16			0.531		3.686		4.352		14.719	
17			0.535		3.769		4.412		15.080	
18			0.551		3.760		4.416		15.192	
19			0.552		3.652		4.436		15.121	
20			0.551		3.619		4.442		14.983	
21			0.540		3.598		4.355		14.512	
22			0.541		3.518		4.374		14.699	
23			0.545		3.495		4.410		14.756	
24			0.545		3.491		4.425		14.853	
25			0.553		3.551		4.430		15.087	
26			0.553		3.604		4.455		15.250	
27			0.554		3.609		4.487		15.299	
28			0.556		3.630		4.491		15.305	
29			0.552		3.675		4.446		15.103	
30			0.554		3.551		4.459		15.128	
31										
1ヶ月値			0.538		3.680		4.413		14.929	
最大値			0.605		3.993		4.703		15.600	
最大値日時			09/19 21:00		09/02 11:00		09/03 02:40		09/01 03:00	
最小値			0.476		3.384		4.053		13.636	
最小値日時			09/06 12:20		09/23 05:20		09/11 09:40		09/20 21:20	

# 測定月報

測定日：2025/09

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	★ B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	4号機T/B南側	旧研修棟正面玄関前	1, 2号機S/B周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.322	2.856	1.136	0.537	0.950	1.351	5.365	5.080	7.437	23.556
2	0.325	2.862	1.141	0.542	0.949	1.356	5.363	5.248	7.419	23.583
3	0.320	2.855	1.132	0.544	0.950	1.357	5.373	4.680	7.453	23.683
4	0.321	2.819	1.110	0.539	0.941	1.335	5.313	5.188	7.091	23.537
5	0.327	2.945	1.104	0.526	0.912	1.295	5.182	5.260	6.822	22.940
6	0.327	3.063	1.105	0.527	0.915	1.305	5.251	4.483	6.877	23.170
7	0.341	3.098	1.123	0.534	0.923	1.319	5.275	5.228	6.958	23.328
8	0.340	3.097	1.111	0.531	0.927	1.320	5.273	5.546	7.327	23.310
9	0.339	3.093	1.112	0.531	0.925	1.324	5.270	4.588	7.327	23.318
10	0.335	3.068	1.098	0.532	0.921	1.307	5.262	5.269	7.301	23.194
11	0.330	3.039	1.089	0.526	0.907	1.293	5.226	5.489	7.009	23.039
12	0.317	3.032	1.085	0.524	0.907	1.287	5.207	4.850	6.842	23.037
13	0.316	3.033	1.095	0.524	0.906	1.274	5.190	5.184	6.811	23.016
14	0.316	3.066	1.111	0.529	0.911	1.287	5.217	5.106	6.875	23.171
15	0.317	3.066	1.098	0.527	0.915	1.290	5.254	4.612	6.860	23.210
16	0.324	3.079	1.105	0.531	0.920	1.300	5.259	4.944	7.082	23.288
17	0.320	3.110	1.113	0.534	0.924	1.310	5.272	5.595	7.138	23.322
18	0.320	2.955	1.115	0.528	0.929	1.313	5.309	4.640	7.141	23.363
19	0.317	2.811	1.092	0.526	0.924	1.323	5.328	5.146	7.093	23.328
20	0.317	2.804	1.099	0.525	0.920	1.319	5.283	5.112	7.020	23.236
21	0.312	2.780	1.095	0.517	0.913	1.295	5.226	5.325	6.984	22.922
22	0.314	2.768	1.070	0.515	0.913	1.307	5.275	4.631	6.928	23.037
23	0.318	2.759	1.066	0.514	0.911	1.311	5.286	4.755	6.922	23.092
24	0.324	2.760	1.058	0.518	0.919	1.300	5.295	5.852	7.073	23.112
25	0.328	2.777	1.076	0.525	0.920	1.320	5.288	4.621	7.322	23.124
26	0.328	2.785	1.083	0.534	0.923	1.325	5.295	5.348	7.223	23.243
27	0.331	2.937	1.087	0.533	0.921	1.325	5.337	4.659	7.092	23.277
28	0.331	3.073	1.092	0.534	0.927	1.333	5.323	5.038	7.107	23.281
29	0.329	3.074	1.099	0.534	0.927	1.327	5.286	5.828	7.272	23.161
30	0.317	3.057	1.082	0.531	0.924	1.325	5.288	4.843	6.982	23.211
31										
1ヶ月値	0.324	2.951	1.099	0.529	0.922	1.315	5.279	5.072	7.093	23.236
最大値	0.384	3.208	1.196	0.585	1.031	1.446	5.800	9.164	7.845	24.064
最大値日時	09/09 19:40	09/29 15:50	09/01 16:40	09/01 06:50	09/01 05:50	09/02 01:00	09/27 09:00	09/08 12:30	09/03 11:10	09/04 10:10
最小値	0.278	2.618	0.974	0.472	0.837	1.209	4.782	4.115	6.450	21.449
最小値日時	09/14 05:50	09/20 21:10	09/24 11:50	09/05 23:10	09/13 23:10	09/13 18:50	09/20 21:20	09/05 07:50	09/30 13:50	09/20 21:10

# 測定月報

測定日：2025/09

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 一時保管エリアH1周辺	B047 故障中	B048 故障中	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	2.723	1.819	1.546	7.891	0.331	1.990	△	△	1.962	△
2	2.727	1.830	1.551	7.913	0.332	1.995			1.970	
3	2.728	1.814	1.544	7.963	0.333	1.999			1.959	
4	2.696	1.788	1.524	7.908	0.329	1.966			1.934	
5	2.622	1.780	1.488	7.719	0.321	1.868			1.906	
6	2.633	1.785	1.494	7.735	0.323	1.887			1.923	
7	2.661	1.807	1.521	7.794	0.326	1.913			1.940	
8	2.657	1.806	1.525	7.804	0.326	1.910			1.923	
9	2.675	1.799	1.523	7.776	0.326	1.920			1.887	
10	2.647	1.776	1.512	7.740	0.325	1.899			1.909	
11	2.621	1.760	1.491	7.687	0.322	1.872			1.895	
12	2.609	1.752	1.480	7.656	0.321	1.865			1.903	
13	2.596	1.762	1.482	7.677	0.323	1.865			1.914	
14	2.609	1.777	1.499	7.731	0.322	1.878			1.927	
15	2.627	1.761	1.496	7.739	0.326	1.895			1.922	
16	2.644	1.828	1.504	7.745	0.325	1.904			1.939	
17	2.658	1.877	1.522	7.781	0.326	1.921			1.954	
18	2.671	1.865	1.522	7.781	0.328	1.925			1.941	
19	2.678	1.827	1.506	7.742	0.328	1.946			1.916	
20	2.658	1.830	1.504	7.758	0.330	1.896			1.920	
21	2.617	1.827	1.477	7.648	0.324	1.882			1.907	
22	2.637	1.798	1.471	7.637	0.327	1.906			1.892	
23	2.643	1.789	1.478	7.633	0.324	1.904			1.892	
24	2.647	1.795	1.480	7.634	0.326	1.915			1.894	
25	2.673	1.812	1.494	7.639	0.330	1.926			1.914	
26	2.670	1.827	1.501	7.708	0.330	1.932			1.927	
27	2.673	1.820	1.500	7.766	0.329	1.941			1.922	
28	2.676	1.824	1.502	7.794	0.328	1.945			1.926	
29	2.667	1.842	1.502	7.721	0.329	1.932			1.930	
30	2.673	1.808	1.490	7.688	0.329	1.935			1.919	
31										
1ヶ月値	2.657	1.806	1.504	7.747	0.327	1.915			1.922	
最大値	2.832	1.956	1.644	8.135	0.409	2.074			2.046	
最大値日時	09/02 19:50	09/17 11:00	09/01 15:40	09/03 23:10	09/26 08:20	09/03 09:40			09/17 14:00	
最小値	2.424	1.671	1.390	7.283	0.282	1.708			1.754	
最小値日時	09/20 21:10	09/11 22:00	09/22 00:10	09/11 07:50	09/10 15:30	09/20 21:20			09/19 08:00	

# 測定月報

測定日：2025/09

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	★ B052 1号機R/B西側	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	7.854	148.706	0.456	0.818	△	2.989	59.933	0.469	0.626	1.173
2	7.839	148.643	0.460	0.817		2.946	60.002	0.473	0.624	1.178
3	7.836	148.793	0.460	0.822		2.889	59.831	0.473	0.626	1.178
4	7.777	147.775	0.455	0.805		3.105	59.604	0.465	0.616	1.158
5	7.687	146.292	0.440	0.763		3.076	58.950	0.450	0.593	1.101
6	7.729	147.977	0.440	0.767		2.920	59.248	0.451	0.598	1.101
7	7.791	148.421	0.449	0.782		2.954	59.587	0.454	0.604	1.118
8	7.813	148.417	0.448	0.785		3.442	59.571	0.455	0.604	1.116
9	7.820	148.285	0.449	0.790		3.628	59.432	0.455	0.608	1.126
10	7.770	147.680	0.446	0.778		3.769	59.205	0.450	0.598	1.118
11	7.705	147.501	0.439	0.756		3.987	58.903	0.446	0.587	1.091
12	7.636	147.253	0.437	0.751		3.443	58.882	0.445	0.586	1.081
13	7.603	147.056	0.438	0.751		3.218	58.938	0.443	0.586	1.077
14	7.630	147.554	0.443	0.755		3.244	59.228	0.448	0.594	1.085
15	7.588	147.445	0.446	0.764		3.225	59.189	0.450	0.599	1.097
16	7.555	147.506	0.447	0.772		3.319	59.227	0.446	0.600	1.104
17	7.664	147.907	0.453	0.785		3.171	59.399	0.454		1.119
18	7.669	148.120	0.454	0.789		4.961	59.389	0.456	0.609	1.127
19	7.542	147.825	0.457	0.793		5.182	58.970	0.461	0.601	1.129
20	7.460	146.976	0.455	0.792		4.976	59.086	0.465	0.600	1.130
21	7.432	146.568	0.446	0.764		4.971	58.852	0.456	0.589	1.091
22	7.352	146.787	0.449	0.774		6.539	58.822	0.453	0.595	1.105
23	7.368	146.552	0.450	0.780		7.426	58.932	0.449	0.594	1.115
24	7.323	146.438	0.450	0.785		5.743	58.728	0.449	0.603	1.122
25	7.398	146.488	0.439	0.788		5.008	59.051	0.454	0.604	1.128
26	7.464	146.918	0.384	0.797		4.201	59.219	0.454	0.608	1.135
27	7.508	147.143	0.363	0.801		3.958	59.478	0.455	0.607	1.147
28	7.570	147.027	0.364	0.802		3.966	59.486	0.460	0.607	1.143
29	7.530	146.769	0.361	0.793		3.740	58.713	0.458	0.604	1.137
30	7.381	146.849	0.361	0.794		4.335	61.034	0.456	0.606	1.142
31										
1ヶ月値	7.610	147.456	0.435	0.784		4.011	59.296	0.455	0.602	1.122
最大値	8.070	150.261	0.500	0.877		9.894	62.013	0.520	0.665	1.243
最大値日時	09/01 03:10	09/01 07:30	09/01 22:30	09/03 19:40		09/24 06:30	09/29 15:20	09/03 12:10	09/03 01:20	09/01 17:30
最小値	6.846	143.386	0.324	0.702		2.787	41.021	0.380	0.537	1.000
最小値日時	09/30 09:30	09/20 21:10	09/29 04:50	09/12 11:00		09/03 22:10	09/29 07:30	09/26 06:50	09/14 06:20	09/14 07:30

# 測定月報

測定日：2025/09

(7/11)

日	モニタ									
	★ B061 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B062 雑固体焼却建屋周辺	B063 予備機	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	★ B068 1号機R/B北側	★ B069 集中RW南側	B070 予備機
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.860	1.003		3.533	0.648	1.509	0.923	21.334	6.285	
2	0.883	1.004		3.553	0.647	1.529	0.922	21.387	6.293	
3	※3 0.8	1.000		3.549	0.650	1.531	0.922	21.210	6.185	
4	※3 0.9	0.994		3.527	0.635	1.487	0.909	21.173	6.116	
5	0.963	0.965		3.447	0.617	1.423	0.874	20.766	5.946	
6	0.969	0.968		3.461	0.620	1.440	0.877	20.454	6.108	
7	0.970	0.980		3.494	0.629	1.462	0.890	20.346	6.173	
8	※3 0.9	0.971		3.483	0.626	1.456	0.884	20.374	6.162	
9	0.927	0.968		3.494	0.631	1.458	0.887	20.420	6.172	
10	0.921	0.969		3.476	0.622	1.444	0.885	20.374	6.090	
11	※3 0.8	0.956		3.457	0.617	1.421	0.869	20.268	5.997	
12	0.787	0.955		3.458	0.618	1.539	0.871	20.151	5.973	
13	0.770	0.957		3.451	0.615	1.594	0.874	20.017	5.972	
14	0.776	0.965		3.464	0.622	1.602	0.879	20.139	6.031	
15	0.778	0.968		3.479	0.621	1.591	0.881	20.666	6.078	
16	0.775	0.973		3.481	0.627	1.489	0.884	21.046	6.097	
17	0.775	0.979		3.486	0.630	1.455	0.885	20.700	6.134	
18	0.817	0.982		3.499	0.634	1.464	0.899	20.499	6.177	
19	0.815	0.981		3.506	0.631	1.475	0.893	20.465	6.190	
20	0.822	0.976		3.442	0.629	1.450	0.888	20.428	6.125	
21	0.813	0.963		3.457	0.615	1.441	0.883	20.296	6.079	
22	0.809	0.969		3.480	0.619	1.451	0.883	20.153	6.171	
23	0.812	0.971		3.467	0.622	1.457	0.879	20.234	6.179	
24	0.843	0.970		3.489	0.623	1.451	0.892	20.211	6.182	
25	※3 0.8	0.977		3.492	0.626	1.463	0.905	20.299	6.179	
26	※3 0.8	0.979		3.502	0.628	1.463	0.899	19.928	6.190	
27	※3 0.8	0.981		3.508	0.631		0.907	20.262	6.200	
28	0.849	0.980		3.501	0.630		0.904	20.517	6.194	
29	0.850	0.981		3.494	0.629		0.896	20.061	6.148	
30	0.900	0.981		3.503	0.626		0.898	19.676	6.263	
31										
1ヶ月値	0.844	0.975		3.486	0.627	1.483	0.889	20.462	6.136	
最大値	1.028	1.066		3.668	0.700	1.679	0.980	21.964	6.433	
最大値日時	09/06 12:10	09/01 18:50		09/03 18:30	09/03 09:30	09/14 19:10	09/03 02:50	09/01 16:30	09/01 05:20	
最小値	0.708	0.895		3.326	0.566	1.188	0.827	15.192	4.233	
最小値日時	09/12 12:50	09/15 10:00		09/06 03:00	09/20 21:10	09/11 09:20	09/05 22:30	09/29 07:40	09/29 08:30	



# 測定月報

測定日：2025/09

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 予備機	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	1.006	0.497		0.668	4.123	0.620	17.794	△	5.983
2		1.011	0.497		0.665	4.114	0.617	18.046		6.015
3		1.009			0.670	4.119	0.616			5.995
4		1.000			0.650	4.083	0.611			5.885
5		0.966	0.481		0.617	3.990	0.594			5.798
6		0.981	0.483		0.622	4.034	0.599	17.663		5.841
7		0.992	0.491		0.635	4.072	0.600	17.741		5.922
8		0.987	0.490		0.632	4.057	0.604	17.694		5.893
9		0.989	0.491		0.637	4.046	0.601	17.824		5.883
10		0.982	0.484		0.628	4.025	0.603	17.726		5.834
11		0.970	0.478		0.613	4.002	0.594	17.504		5.782
12		0.972	0.466		0.613	4.010	0.594	17.432		5.740
13		0.973	0.466		0.608	4.006	0.591	17.387		5.769
14		0.978	0.471		0.620	4.027	0.597	17.546		5.824
15		0.983	0.474		0.625	4.048	0.598	17.711		5.795
16		0.983	0.472		0.630	4.059	0.600	17.817		5.835
17		1.000	0.484		0.641	4.069	0.604	17.935		5.890
18		0.990	0.484		0.642	4.075	0.607	18.026		5.863
19		0.991	0.479		0.645	4.073	0.604	18.061		5.762
20		0.979	0.477		0.633	4.059	0.602	17.951		5.766
21		0.978	0.471		0.617	4.019	0.597	17.659		5.740
22		0.984	0.472		0.629	4.032	0.598	17.857		5.648
23		0.979	0.474		0.631	4.037	0.598	17.938		5.646
24		0.985			0.637	4.036	0.598	17.985		5.647
25					0.630	4.066	0.599	18.018		5.714
26						4.068	0.604	18.099		5.748
27						4.063	0.605	18.114		5.773
28		1.003	0.492		0.650	4.071	0.605	18.154		5.812
29		1.016	0.493		0.638	4.050	0.603	17.975		5.828
30			0.488		0.641	4.057	0.601	18.102		5.685
31										
1ヶ月値		0.986	0.479		0.633	4.053	0.602	17.843		5.810
最大値		1.061	0.536		0.730	4.254	0.667	18.410		6.184
最大値日時		09/01 19:20	09/02 07:50		09/03 14:40	09/01 17:10	09/26 22:20	09/27 19:00		09/02 16:50
最小値		0.916	0.427		0.562	3.816	0.393	12.140		5.434
最小値日時		09/05 13:30	09/21 01:10		09/20 21:20	09/20 21:10	09/20 21:20	09/01 18:40		09/24 06:50

# 測定月報

測定日：2025/09

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	B084 故障中	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No. 4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスド保管設備No1ARM
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	0.545	42.930	△	0.294	7.558	△	△	1.872	0.160
2		0.549	43.034		0.294	7.574			1.884	0.161
3		0.544	43.028		0.295	7.578			1.878	0.159
4		0.538	42.640		0.290	7.434			1.871	0.159
5		0.533	42.402		0.283	7.103			1.836	0.157
6		0.533	42.543		0.283	7.249			1.848	0.156
7		0.541	42.819		0.289	7.353			1.866	0.158
8		0.539	42.753		0.287	7.312			1.839	0.159
9		0.542	42.687		0.288	7.356			1.833	0.158
10		0.529	42.451		0.286	7.278			1.826	0.158
11		0.530	42.298		0.282	7.175			1.809	0.157
12		0.524	42.293		0.280	7.152			1.814	0.156
13		0.526	42.383		0.280	7.155			1.823	0.156
14		0.536	42.636		0.283	7.220			1.831	0.158
15		0.529	42.519		0.281	7.267			1.837	0.157
16		0.531	42.677		0.285	7.318			1.826	0.158
17		0.545	42.915		0.288	7.383			1.825	0.159
18		0.537	42.824		0.290	7.409			1.827	0.158
19		0.529	42.501		0.289	7.424			1.813	0.156
20		0.530	42.544		0.287	7.383			1.805	0.157
21		0.529	42.466		0.284	7.225			1.789	0.158
22		0.518	42.038		0.281	7.273			1.804	0.154
23		0.516	41.897		0.283	7.315			1.817	0.155
24		0.519	41.925		0.285	7.337			1.819	0.156
25		0.524	41.732		0.291	7.367			1.828	0.157
26		0.527	42.256		0.289	7.394			1.845	0.159
27		0.530	42.461		0.289	7.418			1.849	0.158
28		0.531	42.503		0.291	7.444			1.850	0.159
29		0.532	42.686		0.290	7.372			1.849	0.159
30		0.521	42.406		0.286	7.394			1.856	0.158
31										
1ヶ月値		0.532	42.508		0.287	7.341			1.836	※1 0.158
最大値		0.596	43.479		0.331	7.737			1.968	0.198
最大値日時		09/02 16:30	09/02 16:40		09/02 21:30	09/03 12:30			09/02 18:00	09/08 18:10
最小値		0.451	40.988		0.250	6.661			1.715	0.126
最小値日時		09/30 10:30	09/25 07:50		09/13 06:10	09/20 21:10			09/21 07:10	09/05 06:10

# 測定月報

測定日：2025/09

(10/11)

日	モニタ									
	★ B091 1, 2号機海側(2. 5m盤)	B092 校正中	B093 校正中	B094 校正中	B095 校正中	B096 3号機海側連ダ小屋内	B097 故障中	B098 MP6(予備機)	B099 MP 5(予備機)	B100 携行利用型線量表示器100
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1		△	3.958	△	△	2.954	△			
2			3.971			2.963				
3			3.993			2.960				
4			3.936			2.929				
5			3.848			2.869				
6			3.842			2.860				
7			3.909			2.914				
8			3.907			2.915				
9			3.898			2.911				
10			3.847			2.883				
11			3.795			2.847				
12			3.802			2.840				
13			3.824			2.854				
14			3.874			2.886				
15			3.846			2.875				
16			3.873			2.896				
17			3.930			2.939				
18			3.901			2.926				
19			3.827			2.877				
20			3.833			2.884				
21			3.776			2.811				
22			3.711			2.785				
23			3.705			2.794				
24	※2 3.422		※2 3.674			2.818				
25	3.461					2.855				
26	3.511					2.877				
27	3.505					2.868				
28	3.516					2.880				
29	3.566					2.906				
30	3.500					2.862				
31										
1ヶ月値	3.501		3.859			2.881				
最大値	3.672		4.110			3.066				
最大値日時	09/29 14:30		09/02 19:50			09/17 12:00				
最小値	3.279		3.539			2.684				
最小値日時	09/25 03:40		09/20 21:20			09/22 01:10				