

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（12月分）



12月	日		1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1		2.27E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.82E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.79E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.00E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.79E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.91E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.59E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.04E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.18E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.54E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.16E-04 (最大) ND※2 (最小)	7.54E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.26E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.25E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.04E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.78E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.08E-04 (最大) ND※2 (最小)	8.29E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.99E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.78E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.40E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.04E-04 (最大) ND※2 (最小)	9.95E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.14E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.12E-04 (最大) ND※2 (最小)	6.63E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.66E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	28(日)	29(月)	30(火)	31(水)			
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	8.60E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.12E-04 (最大) ND※2 (最小)	1.05E-04 (最大) ND※2 (最小)	5.38E-05 (最大) ND※2 (最小)			

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2026年1月1日時点