

汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 （ 第 40 条 ） 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	容器数	容量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	保管容器 線量率
1	1F-1～4号機 建屋内RO(B)膜交換修理工事	既設RO2	滞留水処理設備グループ	2025/2/25	建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類(既設RO-2 RO膜)	1	6	0.005 mSv/h	0.4 mSv/h
2	1F-1～4号機 建屋内RO(B)膜交換修理工事	建屋内RO、既設RO2、既設RO3	滞留水処理設備グループ	2025/2/25	建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類(建屋内RO RO膜)	1	3	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h
3	1F-1～4号機 建屋内RO(B)膜交換修理工事	建屋内RO、既設RO2、既設RO3	滞留水処理設備グループ	2025/2/25	建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類(既設RO2 RO膜)	0	1	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h
4	1F-1～4号機 建屋内RO(B)膜交換修理工事	建屋内RO、既設RO2、既設RO3	滞留水処理設備グループ	2025/2/25	建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類(既設RO3 RO膜)	0	2	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h
5	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/25	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
6	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/25	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
7	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/25	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(保安フィルター)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
8	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/27	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
9	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/27	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
10	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/27	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
11	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/27	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
12	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/27	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
13	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/27	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(デミナー)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
14	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/27	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
15	1F-1～4号機 雨水モバイルRO膜装置他保守点検工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2025/2/27	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
16	1F-1～4号機 建屋内RO(B)膜交換修理工事	既設RO2	滞留水処理設備グループ	2025/3/15	建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類(既設RO-2装置RO膜)	1	6	0.02 mSv/h	0.85 mSv/h