

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00241)	6	0.1 mSv/h	1.6 mSv/h	無	
2	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00106)	6	0.1 mSv/h	2.5 mSv/h	無	
3	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00105)	6	0.1 mSv/h	0.9 mSv/h	無	
4	1F-2 燃料デブリ試験的取り出し装置単独除却工事	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2025/3/28	プラスチック・ホリ・ビニール類	6	0.035 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2 mSv/h
5	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00100)	6	0.1 mSv/h	1.7 mSv/h	無	
6	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00104)	6	0.1 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
7	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00114)	6	0.1 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
8	【特撰】1F-4号機T/B下屋ガレキ撤去業務委託	4号機T/B下屋	建築設備建設グループ	2025/3/10	2023 SK-01959(ガレキ、As防水)	6	0.01 mSv/h	1.05 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
9	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/4/8	Eエリアスラッジ(2024 WSF-005)	6	0.1 mSv/h	1.8 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.8 mSv/h
10	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/4/8	Eエリアスラッジ(2024 WSF-015)	6	0.1 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2 mSv/h
11	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00119)	6	0.1 mSv/h	1.6 mSv/h	無	
12	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00110)	6	0.1 mSv/h	1.1 mSv/h	無	
13	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00164)	6	0.1 mSv/h	0.7 mSv/h	無	
14	(IRID)1F-2 堆積物除去工事	キャスク保管庫	試験的取り出しPJグループ	2025/3/18	プラスチック・ホリ・ビニール類	6	0.001 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	6 mSv/h
15	1F-2 PCV内部調査装置除染委託	キャスク保管庫	試験的取り出しPJグループ	2025/3/18	プラスチック・ホリ・ビニール類	6	0.001 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	8 mSv/h
16	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00126)	6	0.1 mSv/h	3.9 mSv/h	無	
17	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00101)	6	0.1 mSv/h	4.3 mSv/h	無	
18	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00099)	6	0.1 mSv/h	4.2 mSv/h	無	
19	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/3/27	不燃物(KM-00102)	6	0.1 mSv/h	3.2 mSv/h	無	
20	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(KM-00107)	6	0.1 mSv/h	5.1 mSv/h	無	

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0423)	6	0.1 mSv/h	29.2 mSv/h	無	
22	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(KM-00118)	6	0.1 mSv/h	4.2 mSv/h	無	
23	#1大型カバー設置工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/4/14	コンクリートガラ(2023 FU-00120)	6	0.01 mSv/h	3.1 mSv/h	無	
24	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0408)	6	0.1 mSv/h	20.8 mSv/h	無	
25	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(2023 FU-00141)	6	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
26	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0349)	6	0.1 mSv/h	7 mSv/h	無	
27	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0394)	6	0.1 mSv/h	4.3 mSv/h	無	
28	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0374)	6	0.1 mSv/h	6.5 mSv/h	無	
29	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0370)	6	0.1 mSv/h	4.2 mSv/h	無	
30	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0438)	6	0.1 mSv/h	3.5 mSv/h	無	
31	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/4/15	Eエリアスラッジ(2024 WSF-002)	6	0.01 mSv/h	1.8 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.8 mSv/h
32	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/4/15	Eエリアスラッジ(2024 WSF-004)	6	0.01 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2 mSv/h
33	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0444)	6	0.1 mSv/h	10.3 mSv/h	無	
34	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0303)	6	0.1 mSv/h	2 mSv/h	無	
35	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0368)	6	0.1 mSv/h	2.2 mSv/h	無	
36	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/4/17	Eエリアスラッジ(2024 WSF-002)	6	0.01 mSv/h	2.3 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.3 mSv/h
37	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/4/17	Eエリアスラッジ(2024 WSF-004)	6	0.01 mSv/h	2.3 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.3 mSv/h
38	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0302)	6	0.1 mSv/h	1.1 mSv/h	無	
39	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0371)	6	0.1 mSv/h	0.7 mSv/h	無	
40	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0380)	6	0.1 mSv/h	2 mSv/h	無	

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0454)	6	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
42	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/4/17	Eエリアスラッジ(2024 WSF-002)	6	0.01 mSv/h	1.8 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.8 mSv/h
43	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/4/17	Eエリアスラッジ(2024 WSF-004)	6	0.01 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2 mSv/h
44	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(OK-0445)	6	0.1 mSv/h	4.1 mSv/h	無	
45	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/9	不燃物(2023 SK-01461)	6	0.1 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
46	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00361)	6	0.1 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
47	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00206)	6	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
48	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00353)	6	0.1 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
49	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00024)	6	0.1 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
50	【特損】1F-4号機T/B下屋ガレキ撤去業務委託	4号機T/B下屋	建築設備建設グループ	2025/4/8	2023 SK-01646(ガレキ)	5.5	0.01 mSv/h	1.4 mSv/h	$\beta$ 有	2.8 mSv/h
51	【特損】1F-4号機T/B下屋ガレキ撤去業務委託	4号機T/B下屋	建築設備建設グループ	2025/4/8	2023 SK-01646(防災シート)	0.5	0.01 mSv/h	1.4 mSv/h	$\beta$ 有	2.8 mSv/h
52	【特損】1F-4号機T/B下屋ガレキ撤去業務委託	4号機T/B下屋	建築設備建設グループ	2025/4/8	2023 SK-01645(ガレキ)	4	0.01 mSv/h	1.2 mSv/h	$\beta$ 有	2.4 mSv/h
53	【特損】1F-4号機T/B下屋ガレキ撤去業務委託	4号機T/B下屋	建築設備建設グループ	2025/4/8	2023 SK-01645(防災シート)	0.5	0.01 mSv/h	1.2 mSv/h	$\beta$ 有	2.4 mSv/h
54	【特損】1F-4号機T/B下屋ガレキ撤去業務委託	4号機T/B下屋	建築設備建設グループ	2025/4/8	2023 SK-01645(金属ガラ)	1.5	0.01 mSv/h	1.2 mSv/h	$\beta$ 有	2.4 mSv/h
55	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00253)	6	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
56	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00026)	6	0.1 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
57	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00003)	6	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
58	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00015)	6	0.1 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
59	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00259)	6	0.1 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
60	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00025)	6	0.1 mSv/h	0.3 mSv/h	無	

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00216)	6	0.1 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
62	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00059)	6	0.1 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
63	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00129)	6	0.1 mSv/h	0.3 mSv/h	無	
64	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫	建築設備建設グループ	2025/4/16	不燃物(KM-00127)	6	0.1 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
65	1F-3 SFP内底部他ガレキ撤去委託(2024)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2025/4/23	コンクリートガラ	2.5	0.4 mSv/h	5 mSv/h	$\beta$ 有	30 mSv/h
66	1F-3 SFP内底部他ガレキ撤去委託(2024)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2025/4/23	金属ガラ	2.5	0.4 mSv/h	2 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
67	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/4/23	Eエリアスラッジ(2024 WSF-012)	6	0.01 mSv/h	2.3 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.3 mSv/h