

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2017年 9月 4日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【構内移動中のAPD*の不携帯について】 免震重要棟から入退域管理棟へバス移動していた作業員がAPDを紛失。約80分間のAPDの不携帯時間が発生。 その後、APDはバスの運転手により発見。  * APD: 電子式線量計	GIII