

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2017年11月15日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2017年11月15日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

| 番号 | 不適合内容 | グレード |
|----|--|------|
| 1 | 【サブドレンNo.4中継タンク移送ポンプ出口流量計の液晶表示消灯について】 サブドレンNo.4中継タンク移送ポンプ出口流量計の液晶表示が消灯しているのを確認。 液晶表示のみの不具合であり、免震棟での監視に影響はない。 | GⅢ |