

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年3月8日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年3月8日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【既設多核種除去設備(C)系配管の水漏れについて】 既設多核種除去設備(C)系クロスフローフィルタードレン配管の水漏れを確認。設備停止し配管養生実施。 停止中の(B)系配管と取替予定。 (A)系及び増設多核種除去設備が運転可能であり、水処理に影響なし。	GⅢ