

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年3月13日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年3月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【不適合管理プロセスにおける不適切な管理について】 不適合管理プロセスにおいて、是正処置計画の立案目標期日までの未実施および立案後のパフォーマンス向上会議への付議の未実施を確認。	G II
2	【J6-4雨水回収タンク堰からの漏えいについて】 J6-4雨水回収タンク堰からの雨水の漏えいを確認。 なお、堰内水の移送を実施したところ、漏えいは停止。	G III
3	【5・6号機 ページング用蓄電池の比重低下について】 5・6号機において、構内放送設備用蓄電池の点検を実施したところ、比重低下を確認。 なお、蓄電池の機能については、外観上損傷や液漏れ等の異常がないこと、端子電圧が正常であることから機能喪失はないと判断。	G III